

Dodatečné informace k zadávacímu řízení

Vážená paní / Vážený pane,

na základě zmocnění zadavatele – **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3 602 00 Brno, IČO: 70932581** - Vám poskytujeme dodatečné informace k zadávacím podmínkám k veřejné zakázce s názvem: „**II/377 Rájec-Jestřebí most 377-008**“.

DOTAZ č. 1:


Projekt SO 201 předpokládá zvednutí nosné konstrukce nad tratí SŽDC technologií shora (viz technická zpráva a výkres č. 13). Při použití této technologie bude v provizorním stavu nosná konstrukce zavěšena nad tratí. Máme pochybnost o tom, zda při projednání výluk na SŽDC bude zvolená technologie umožněna z důvodu bezpečnosti provozu na trati. Můžete potvrdit, zda s touto technologií máme počítat v nabídce?

Odpověď zadavatele:

Projekt rekonstrukce mostu, včetně zvedání NK v poli nad tratí ČD, byl projednán na výrobním výboru č. 2 za účasti zástupců SŽDC. Jejich požadavky byly následně zapracovány do projektu. Oceňte dle soupisu prací.

V případě jakýchkoli dotazů či nejasností mne, prosím, kontaktujte na kontaktech uvedených níže.

S pozdravem a přáním pěkného dne,



Mgr. Nikola Paříková

Mobil: 702 930 807

E-mail: parikova@viaconsult.cz

VIA Consult a.s.

Sídlo: Náměstí Svobody 527, 739 61 Třinec

Kancelář: Kopečná 12, 602 00 Brno



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**