

Dodatečné informace k zadávacímu řízení

Vážená paní / Vážený pane,

na základě zmocnění zadavatele – **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3 602 00 Brno, IČO: 70932581** - Vám poskytujeme dodatečné informace¹ k zadávacím podmínkám k veřejné zakázce s názvem: „**II/377 Rájec-Jestřebí most 377-008**“.

DOTAZ c. 1:

Ve výkazu výměr v SO 201 se domníváme, že chybí položka Ochrana izolace pod římsou. Nebo jsou tyto práce zahrnuty v položce č. 73. Popis tomu neodpovídá.

Žádáme o prověření správnosti položky a případné její doplnění do výkazu výměr.

Odpověď zadavatele:

Položka ochrana izolace pod římsou byla opomenuta. Celková výměra této položky je (levá + pravá římsa) $198,5 + 172,5 = 371 \text{ m}^2$. Oceňte dle upraveného soupisu prací.

DOTAZ c. 2:

Projekt SO 201 popisuje způsob kotvení spřažené desky do stávajících prefabrikátů I-73. V příloze č. 10 je naznačený detail spřažení. V soupise prací v položce č. 23 (285392) jsou tyto spřahovací prvky vykázány. Dle výpočtu projektant považuje za spřahování prvek vždy dvojici trnů. Pokud tomu tak je, tak není vykázána polovina vrtů a délka železa neodpovídá technické specifikaci položky. Pokud by se měla zachovat technická specifikace položky č. 23, měl by být výpočet opraven na $2 \times 74 \times 9 \times 4$.

Odpověď zadavatele:

V položce je uveden správně počet spřahovacích prvků, tj. $74 \times 9 \times 4$. Každý spřahovací prvek obsahuje 2x vývrt a vlepění do epoxidu do otvoru hl. 120 mm. Výztuž nad rámec technické specifikace je zohledněna v pol. 421365.b - výztuž spřažené desky. Oceňte dle soupisu prací.

DOTAZ c. 3:

Projekt SO 201 popisuje úpravy spodní stavby. Bude se jednat o demolici závěrných zídek po úložný práh, zachování svislé výztuže na kotevní délku, doplnění výztuže novou vlepěním do vrtů a

¹ Pozn. „Dodatečnými informacemi“ je myšleno „vysvětlení zadávací dokumentace“ v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

vybetonování nových závěrných zídek. V soupise prací v položce 24 (285393) je toto dodatečné kotvení vykázáno. Jakou délku vlepané výztuže projektant předpokládá? Dle položky by se jednalo o trny, které budou mít délku pouze 400 mm. Je takové kotvení dostačující?

Odpověď zadavatele:

V uvedené položce je započítáno pouze provedení vrtu a samotné vlepení výztuže na délku 250 mm. Samotný trn je vykázán jako součást výztuže závěrné zídky. Oceňte dle soupisu prací.

Vzhledem k provedeným změnám zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nové znění čl. 10 a čl. 11 Zadávací dokumentace je následující:

10. Způsob a místo pro podání nabídek

Obálka obsahující nabídku bude doručena doporučeně poštou nebo osobním podáním (v úředních dnech v době od 8⁰⁰ do 15⁰⁰ hodin) na podatelnu SÚS JMK – ředitelství, Ořechovská 35, 619 00 Brno, přízemí, dv. č. 111, nebo na oddělení veřejných zakázek – a to nejpozději do konce lhůty stanovené pro podávání nabídek – tj. do 8. 2. 2017 do 9:00 hodin.

Účastník je povinen nabídku doručit v uzavřené obálce (balíku), která bude obsahovat veškeré požadované dokumenty. Obálka bude uzavřena, opatřena přelepky s podpisem, případně razítkem účastníka a zřetelně označena nápisem:

NEOTVÍRAT PŘED TERMÍNEM – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

„II/377 Rájec-Jestřebí most 377-008“

Na obálce nabídky musí být uvedeny identifikační údaje účastníka.

Zadavatel bude doručené nabídky evidovat a přidělí jim pořadové číslo.

Veškeré doklady musí být zpracovány v českém nebo slovenském jazyce a vytištěny kvalitním způsobem tak, aby byly dobře čitelné. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.

Za včasné podání nabídky odpovídá účastník. Zadavatel neuznává zdržení zaviněné poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem nabídky.

11. Místo a datum otevírání obálek

Otevírání obálek s podanými nabídkami proběhne **dne 8. 2. 2017 v 9:05 hodin** na adrese SÚS JMK, ředitelství, Ořechovská 35, 619 00 Brno, velká zasedací místnost.

Při otevírání obálek mají právo být přítomni kromě zadavatele, členů komise, osob, u kterých tak určí zadavatel, také zástupci účastníků, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program




**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

nabídek. Pokud se na otevírání obálek dostaví zástupce účastníka, který není statutární orgán nebo člen statutárního orgánu, předloží zástupce účastníka plnou moc či pověření k účasti na otevírání obálek s nabídkami za účastníka.

Ostatní údaje zůstávají beze změn.

V případě jakýchkoli dotazů či nejasností mne, prosím, kontaktujte na kontaktech uvedených níže.

S pozdravem a přáním pěkného dne,



Mgr. Nikola Paříková

Mobil: 702 930 807

E-mail: parikova@viaconsult.cz

VIA Consult a.s.

Sídlo: Náměstí Svobody 527, 739 61 Třinec

Kancelář: Kopečná 12, 602 00 Brno



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**