

## Vysvětlení zadávací dokumentace

Vážená paní / Vážený pane,

na základě zmocnění zadavatele – **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3 602 00 Brno, IČO: 70932581** - Vám poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek k veřejné zakázce s názvem: „**II/373, 379 Jedovnice – Kotvrdovice – Senetářov – Podomí, I. et. Jedovnice – Kotvrdovice**“.

### DOTAZ č. 1:

Chtěli bychom Vás požádat o doplnění PD o kladečské schéma pro štěrbinové žlaby z důvodu ocenění této položky.

69	935111	ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM BEZ OBRUBY štěrbinový žlab šířky 21cm, výšky 26cm do bet. lože C 30/37, vč. odtokových dílců u zastávky BUS vlevo a vpravo, každý délky 37m viz příloha č. 2 situace a příloha č. 4 vzorový příčný řez	M	74,0000	0,00	0,00
----	--------	---	---	---------	------	------

37+37=74,0000 [A]



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

položka zahrnuje:

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.

- veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoků. Měří se v [m] délky osy žlabu bez čistících kusů a odtokových vpustí.

Odpověď zadavatele:

Kladečské schéma štěrbinových žlabů není součástí PD ve stupni PDPS, může být zadáno ve stupni RDS. Uložení žlabů je patrné za stávající dokumentace, jedná se o 2 přímé úseky v autobusových zálivech uložených souběžně s Kasselským obrubníkem vždy 37 m délky.

**DOTAZ č. 2:**

Na koho má být vystavená bankovní záruka (jistota za nabídku)? Má být vystavena na oba zadavatele nebo pouze na Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3 602 00 Brno, IČO: 70932581?

Odpověď zadavatele:

Jistotu formou bankovní záruky je třeba napsat, resp. vystavit na zadavatele Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, sídlo: Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, IČO: 709 32 581.

V čl. 2.1. zadávací dokumentace je uvedeno, že za zadavatele jedná Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje.




EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

V případě jakýchkoli dotazů či nejasností mne, prosím, kontaktujte na kontaktech uvedených níže.

S pozdravem a přáním pěkného dne,



**Mgr. Nikola Paříková**

Mobil: 702 930 807

E-mail: [parikova@viaconsult.cz](mailto:parikova@viaconsult.cz)

**VIA Consult a.s.**

Sídlo: Náměstí Svobody 527, 739 61 Třinec

Kancelář: Kopečná 12, 602 00 Brno



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR**