



Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím automatickým odpojením vadné části od zdroje pomocí nadprroudových prvků ,ochranné opatření proudovým chráničem , pospojováním.

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3+N+PE , AC, 400V , TN-C-S

PROJEKCE EL. ZAŘÍZENÍ A HROMOSVODŮ				
JIŘÍ PAVLŮ, KPT. JAROŠE 37 , 680 01 BOSKOVICE , IČ: 155 82 647				
VEDOUcí PROJEKTU:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL		
PAVLŮ JIŘÍ	PAVLŮ JIŘÍ	PAVLŮ JIŘÍ		
<i>PAVLŮ JIŘÍ</i>	<i>PAVLŮ JIŘÍ</i>	<i>PAVLŮ JIŘÍ</i>		
INVESTOR: Gymnázium Boskovice, příspěvková organizace				STUPĚN: DPS
STAVBA:	Gymnázium Boskovice, příspěvková organizace Palackého náměstí 222/1, Boskovice, 68011			DATUM: 12/2016
	Rekonstrukce elektroinstalace ETAPA II.			MĚŘÍTKO: 1 : 100
OBSAH:	Kabelové žlaby podkroví			ČÍSLO VÝKRESU: 13