



LEGENDA

- Kabel CYKY-J 3x2,5mm2 pod omítkou, v pohledu stropu
- Kabel CYKY-J 3x2,5mm2 pod omítkou, v pohledu stropu
- Kabel CYKY-J 5x2,5mm2 pod omítkou, v pohledu stropu
- Kabel CYKY-J 5x4mm2 + Vodič CYA6mm2 zž pod omítkou, v pohledu stropu
- Kabel CYKY-J 5x6mm2 + Vodič CYA6mm2 zž pod omítkou, v pohledu stropu - Zás. skříň
- Kabel CYKY-J 4x16mm2 + vodič CYA 10mm2 zž pod omítkou, v pohledu stropu
- Kabel CYKY-J 4x10mm2 + vodič CYA 10mm2 zž pod omítkou, v pohledu stropu
- Dvojzásuvka s natočenou dutinkou 230V, 16A, IP 20, 2P+PE barva bílá
- Dvojzásuvka s natočenou dutinkou 230V, 16A, IP 20, 2P+PE s přepětovou ochranou a štítkem DATA barva červená
- Dvojzásuvka s natočenou dutinkou 230V, 16A, IP 20, 2P+PE barva červená označená štítkem DATA
- Spínač stiskací presto, zapuštěný se sig. doutnavkou 25A, 400V, AC IP 55
- Ochranné pospojování vodič CYA 6,4mm2 zž

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím automatickým odpojením vadné části od zdroje pomocí nadproudových prvků, ochranné opatření proudovým chráničem, pospojováním.

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3+N+PE , AC, 400V , TN-C-S

PROJEKCE EL. ZAŘÍZENÍ A HROMOSVODŮ					
JIŘÍ PAVLŮ, KPT. JAROŠE 37 , 680 01 BOSKOVICE , IČ: 155 82 647					
VEDOUČÍ PROJEKTU:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL			
PAVLŮ JIŘÍ	PAVLŮ JIŘÍ	PAVLŮ JIŘÍ			
<i>Pa. J.</i>	<i>Pa. J.</i>	<i>Pa. J.</i>			
INVESTOR:	Gymnázium Boskovice, příspěvková organizace			STUPEN:	DPS
STAVBA:	Gymnázium Boskovice, příspěvková organizace Palackého náměstí 222/1, Boskovice, 68011 Rekonstrukce elektroinstalace ETAPA II.			DATUM:	12/2016
				MĚŘÍTKO:	1 : 100
OBSAH:	Zásuvkové rozvody podkroví			ČÍSLO VÝKRESU:	11