



LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

- 1 WC DÍVKY
- 2 BUFET
- 3 KABINET ZÁSTUPCŮ ĽDITELE
- 4 KABINET CIZÍCH JAZYKŮ
- 5 ŰEBNA KMENOVÁ
- 6 ŰEBNA KMENOVÁ
- 7 ŰEBNA KMENOVÁ
- 8 ŰEBNA KMENOVÁ
- 9 KABINET CIZÍCH JAZYKŮ
- 11 KABINET ĚSKĚHO JAZYKA
- 12 ŰEBNA KMENOVÁ
- 13 ŰEBNA KMENOVÁ
- 14 HUĎEBNA
- 15 DÍLNA
- 16 ŠATNA UKLIZEĚEK
- 17 SKLAD ŠKOLNIKA
- 18 ARCHIV
- 20 WC CHLAPCI
- 21 ŠATNA
- 22 KABINET TV
- 23 TILOCVIĚNA MALÁ
- 24 TILOCVIĚNA VELKÁ

LEGENDA



- Kabel CYKY-J 3,5x1,5mm2 pod omítkou , v podhledu stropu
- Spínač jednopólový Ě.1 , 10AX, 250V,IP20. , barva bílá
- Přepínač sériový Ě.5 , 10AX, 250V, barva bílá
- Přepínač střídavý Ě.6, 10AX, 250V, barva bílá
- Přepínač křížový Ě.7, 10AX, 250V, barva bílá
- Tlačítkový ovladač zapínací 1/0S0 s orientační kontrolkou , 10AX, 250V , IP20, IP44barva bílá

Světelné rozvody budou provedeny kabely CYKY -J,O pod omítkou , v podhledu stropu. Osvĕtlení prostor je navrženo pomocí zářivkových svítidel , které budou osazeny na stĕnách , v podhledu stropu, přisazeny ke stropní konstrukci. Svítidla budou ovládána po skupinách pomocí kolĕbkových vypínačŮ osazených ve výšce 120 cm nad podlahou.Type a design ovládacích prvkŮ bude upřesněn v průběhu stavby a odsouhlasen architektem a investorem. Na vyznačených místech budou osazena nouzová svítidla.

Upozornĕní : design přístrojŮ a zásuvek bude odsouhlasen v průběhu stavby s architektem a investorem

LEGENDA SVÍTEL VIZ. PŘÍLOHA TZ.

Ochrana před nebezpečným dotykovým napĕtím automatickým odpojením vadné části od zdroje pomocí nadproudových prvkŮ , ochrannĕ opatření proudovým chráničem , pospojováním.

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3+N+PE , AC, 400V , TN-C-S

PROJEKCE EL. ZAŘÍZENÍ A HROMOSVODŮ				STUPEŇ: DPS
JIRŮ PAVLŮ, KPT. JAROŠE 37 , 680 01 BOSKOVICE , IČ. 155 82 647				
VEDOUCÍ PROJEKTU:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL		DATUM: 12/2016
PAVLŮ JIRŮ	PAVLŮ JIRŮ	PAVLŮ JIRŮ		
INVESTOR:	Gymnázium Boskovice, příspěvková organizace			MĚŘÍTKO: 1 : 100
STAVBA:	Gymnázium Boskovice, příspěvková organizace Palackého náměstí 222/1, Boskovice, 68011			
Rekonstrukce elektroinstalace ETAPA II.				ČÍSLO VÝŘESU: 04
OBSAH:	Světelné rozvody 1.NP			