
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
II/602 OSTROVAČICE PRŮTAH, 2. STAVBA

Dotaz k zadávací dokumentaci č. 28 :

Je možné specifikovat blíže položku č. 46 Příkopové žlaby. V PD jsem o nich nenašel zmínku a ve vzorových řezech se v žádném, z nich tato tvárnice nevyskytuje, takže nevím přesně, o jaký typ žlabu se jedná. (položku uvádím níže)

46	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM včetně betonového lože a osazení délka je odměřena z B.2.1 a B.2.2	M	60,000	0,00	0,00
----	--------	--	---	--------	------	------

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 28:

Opraveno v SP, položka 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM byla odstraněna a nahrazena položkami 93542 ŽLABY Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽÍ, dl. 44,100M a 935142 ŠTĚRBIN ŽLABY Z BET DÍLCŮ ŠÍŘ 500MM VÝŠ 600MM PRŮTOK 1006CM², dl. 3,400M.

Dotaz k zadávací dokumentaci č. 29 :

Ve výkaze je položka přídlažby, ale opět jsem nikde nenašel přesnou specifikaci přídlažby v podélných profilech je popsána jako přídlažba z kamenné dlažby a ve vzorových řezech jako betonová přídlažba, ale bez specifikace rozměrů, tedy hlavně tloušťky.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 29:

Jedná se o položku 91723 OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ – jedná se o klasický silniční krajník z betonu, výška 80mm, šířka 250mm, délka 500mm, povrch hladký, barva šedá.

Dotaz k zadávací dokumentaci č. 30 :

Ve výkresech objektu SO 301 Dešťová kanalizace a v objektu SO 101 v situacích jsou popsány odvodňovací žlaby, ale nenašel jsem kromě položek na demontáže položky na zřízení nových žlabů. Nejsou tedy tyto žlaby součástí VZ nebo které položky v rozpočtech odpovídají těmto žlabům a případně je možné je přesně rozměrově specifikovat.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 30:

Žlaby jsou součástí VZ, délky odpovídají novým položkám, viz dotaz č.1 položky 93542 a 935142.

Zadavatel mění soupis prací.

Na základě výše uvedených změn mění lhůtu pro podání a následně otevírání nabídek, která nově zní:

XI. PODÁNÍ NABÍDKY

Lhůta **24.4.2017** do 10:00 hod.

XII. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

Termín **24.4.2017** v 10:15 hod.

V Brně, dne 12.4.2017

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)ř*



Mgr. Martina Křivánková
Vedoucí právního oddělení

Přílohy:

Příloha č. 1 Soupis prací