

LEGENDA HMOT:

- PLOCHA ZELENĚ
- OKOLNÍ ZÁSTAVBA
- PŘÍSTAVBA REHABILITACE (I. ETAPA)
- UBYTOVACÍ JEDNOTKY
- ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL. 60MM
- ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL. 80MM
- KAČÍREK
- ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL. 80MM
- NASYPANÁ ZEMINA
- PŮVODNÍ ZEMINA
- ŠTĚRKOVÁ DRŤ FR. 4-8MM
- ŠTĚRKOVÁ DRŤ FR. B 16-32MM
- VSTUPY DO OBJEKTU
- POŽÁRNÍ VJEZD NA POZEMEK (NUTNOST DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ: ZÁKAZ STÁNÍ+ZÁKAZ VJEZDU)
- STÁVAJÍCÍ STROMY

POZNÁMKY

- ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE BUDOU PROVEDENY NA PODKLADNÍM BETONU min. TL.50mm
- TATO DOKUMENTACE PLATÍ V SOULADU SE STAVEBNÍ ČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, V PŘÍPADĚ NEJASNOSTI JE NUTNO IHNED KONTAKTOVAT PROJEKTANTA
- DISTANČNÍ PRVKY DLE ZVYKLOSTI DODAVATELE
- VIDITELNÉ HRANY KOST 10/10 MM
- HORNÍ STAVBA A VŠECHNY DALŠÍ KONSTRUKCE SE BUDOU K ŽELEZOBETONOVÝM KONSTRUKCÍM KOTVIT DODATEČNĚ
- ŘEŠENÍ HYDROIZOLACI A POVRCHOVÝCH ÚPRAV BETONŮ VIZ. STAVEBNÍ ČÁST PD – HYDROIZOLAČNÍ NÁTĚR BUDE PROVEDEN NA ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCI, KTERÉ JSOU POD ÚROVNÍ TERÉNU
- BETONOVAT PO OSAZENÍ VEŠKERÝCH INSTALACÍ, PROSTUPY JSOU PATRNY VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI SPECIALISTŮ.
- PŘED PROVEDENÍM BETONÁŽE MUSÍ DODAVATEL AKTUALIZOVAT VŠECHNY PROSTUPY DLE PROJEKTŮ SPECIALISTŮ – PŘI VÝSKYTU SKUTEČNOSTI, KTERÉ NEBYLY ZNÁMY V DOBĚ VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE JE NUTNO PŘIZVAT PROJEKTANTA STATIKY
- VŠECHNY ŽB. PLOCHY NA STYKU SE ZEMINOU MUSÍ BÝT ZAIZOLOVANY NAPŘ. NÁTĚREM 1xNp+2xNa
- ZÁSYP BUDE PROVEDEN Z NENAMRZAVÉHO MATERIÁLU V MIN. TL. 0,5M
- KONSTRUKCE MUSÍ BÝT PŘI HUTNĚNÍ ZABEZPEČENY PROTI VYBOČENÍ
- VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO PŘEKONTROLOVAT NA STAVBĚ PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ !!!
- PŘÍPADNÉ PROSTUPY PRO VEDENÍ VIZ. STAVEBNÍ ČÁST PD

POZN.1 – V MÍSTĚ DILATACE V HLAVĚ OPĚRNÉ STĚNY BUDOU OSAZENY DILATAČNÍ TRNY. DILATACE BUDE VYPLNĚNA EXTRUDOVANÝM POLYSTYRÉNEM

POZN.2 – ÚPRAVA HLAVY VIZ. STAVEBNÍ ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

VÝKAZ SPECIÁLNÍCH PRVKŮ

SMYKOVÉ TRNY NEREZ – 6ks

POPIS ZALOŽENÍ

- ZÁKLADOVÁ SPÁRA BUDE VYTVOŘENA NA POTŘEBNÉ VÝŠKOVÉ ÚROVNI GROUNI MINIMÁLNĚ VŠAK 900MM POD UPRAVENÝM TERÉNEM
- PARAMETRY ZEMINOVÉHO TĚLESA – DEFORMAČNÍ MODUL PODLOŽÍ POD ŽB ZÁKLADEM JE POŽADOVÁN:
- Edef2 = min.25MPa; Edef2/Edef1 < 2,5
- VIZ. VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA A STATICKÝ VÝPOČET

MATERIÁL

TŘÍDA BETONU DLE ČSN EN 206-1
FYZIKÁLNĚ-MECHANICKÉ VLASTNOSTI DLE ČSN EN 1992-1-1 (EC2)
(PEVNOST V TLAKU A TAHU, MODUL PRUŽNOSTI, SOUČINITELE SMRŠŤOVÁNÍ A DOTVAROVÁNÍ)

BETON C25/30 XC2
OCEL B500 B (10 505)
KRYTÍ - 35MM - OSTATNÍ KONSTRUKCE
- 60MM - ZTRACENÉ BEDNĚNÍ

LEGENDA VÝŠKOVÉHO ŘEŠENÍ

- 0.111 VÝŠKA HORNÍHO LICE ZTRAC. BEDNĚNÍ
- 0.111 VÝŠKA HORNÍHO LICE BET. K-CE
- 0.111 VÝŠKA DOLNÍHO LICE BET. K-CE

LEGENDA MATERIÁLŮ

- ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE
- ŽB KONSTRUKCE – ŘEZ
- ZTRACENÉ BEDNĚNÍ + VÝPLŇOVÝ BETON

TYPICKÉ ŘEZY

TYPICKÉ ŘEZY M 1:50

Patka P1
ZÁKLADOVÁ PATKA



Patka P2
ZÁKLADOVÁ PATKA



Pas P3
ZÁKLADOVÝ PAS



Stěna P4
OPĚRNÁ STĚNA

POZNÁMKA:
PROSTUPY V ZÁKLADECH JE NUTNÉ ŘEŠIT V SOUČINNOSTI S VÝKRESY SPECIALISTŮ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ.

0,000 = PODLAHA 2.NP VE STÁVAJÍCÍM OBJEKTU

VYPRACOVAL	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	PŘÍKAZ ZPRACOVATEL
ING. ARCH. MARIE ŠKVAŘILOVÁ	ING. VOJTĚCH PAROLEK		ING. ARCH. MARIE ŠKVAŘILOVÁ Tel: + 420 776 126 777, 776 227 747 e-mail: marie_skvarilova@email.cz www.marieskvarilova.cz sídlo firmy: Loučky 355, 679 21 Bořitov IČO 756 32 993
INVESTOR	JIHOMORAVSKÉ DĚTSKÉ LÉČEBNY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, Č.P. 12, 679 62 KŘTĚNY		
STAVBA	PŘÍSTAVBA DL POHYBOVÝCH PORUCH BOSKOVICE - II. ETAPA	STUP. PROJEKT. DOKUMENTACE	DPS
OBJEKT	SO 01 - UBYTOVACÍ JEDNOTKY SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY	DATUM	KVĚTEN 2016
ČÁST	D.1.1. - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	POČET F A4	16,5
		Č. ZAKÁZKY	
VÝKRES	PŮDORYS ZÁKLADŮ	MĚŘÍTKO 1:50	ČÍSLO VÝKRESU 1.1-1