
VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
MONTOVANÁ HALA SÚS KLOBOUKY U BRNA

Dotaz č. 1:

Dobrý den, dle tel. rozhovoru zasílám dotaz týkající se počtu posuvných vrat na hale. Jedná se o průjezdnou halu (2ks vrat), nebo jen o klasickou garáž?

Vysvětlení dotazu č. 1:

Zadavatel na základě dotazu jednoho z účastníků upřesňuje přílohu č. 4 zadávací dokumentace v bodě KOMPONENTY A VÝBAVA HALY následovně:

- Posuvná vrata 2 kusy 4,0 x 4,0 m, každý ks samostatně v posuvné kolejnici nepřekrývající se přes sebe, uzamykatelná na visací zámek s okem. Průjezdná šířka při odsunutí jednotlivých vratových křídel 4 m, stavební otvor o šířce 4 m. Větrací plechové střešní turbíny o průměru 200 mm s kap. cca 200-240 m³/hod. Ostatní materiál.

Zadavatel současně opravuje text v příloze č. 3 - Položkový rozpočet v oddíle 64 pol. 1, aby pro zpracování nabídkové ceny odpovídal upřesněnému textu v příloze č. 4 zadávací dokumentace.

Zároveň zadavatel tímto upravuje čl. IX. Podání nabídky v zadávací dokumentaci k výše uvedené veřejné zakázce, který nově zní:

Lhůta **12. května 2017 v 11:00 hod.**

V Brně, dne 04.05.2017

*Správa a údržba sítě
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO...
IČO: 709 32 581 (2)ř*



Mgr. Martina Křivánková
Vedoucí právního oddělení

Příloha: Položkový rozpočet