



NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV

ÚZEMNÍ ODBORNÉ
PRACOVISTĚ
V BRNĚ

Váš dopis čj. / ze dne:

Naše čj.:

Vyřizuje:

Spisový znak:

Brno

Vyjádření podle ustanovení § 14 zákona č.20/87 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Jde o výměnu 10ks nepůvodních oken v přízemí budovy bývalého kláštera. Okna jsou pravděpodobně z 50-60 let minulého století (dle zaoblení profilace křídel a proporcí či kování). Dle historické fotografie se dělením jedná o volnou kopii původních oken - čtyřkřídlá okna jsou asymetricky dělená, spodní křídla jsou šestitabulková, horní dvoutabulková. Ačkoli jsou okna nepůvodní, vykazují jisté estetické kvality, především co se týče celkových proporcí, tzn. že ke svým rozměrům jsou jednotlivé prvky poměrně subtilní a tím pádem působí celé okno elegantním dojmem. Stejně tak jejich osazení - zalícování s omítkou obvodového zdiva je tradiční historické řešení umísťování špaletových oken. Mezi křídli se nacházejí mříže, které budou repasovány.

Závěr: Zamýšlené práce lze realizovat dle předložené dokumentace bez poškození zájmů státní památkové péče za splnění následujících podmínek:

- 1. Okna budou osazena dle stávajících - venkovní křídla zalícovaná s fasádou.**
- 2. Nebude použito lepeného dřevěného profilu, standardizovaného tzv. "europrofilu".**
- 3. Křídla nebudou osazena dvojsklem**
- 4. Křídla budou subtilní dle stávajících, veškeré rozměry je třeba zaměřit, finální výrobek (proporce jednotlivých částí) a profilace bude odsouhlasena pracovníky památkové péče.**

Zdůvodnění: Okna nejsou původní, je proto možné přistoupit k jejich výměně. Žadoucí je využít tuto příležitost ke zlepšení stávajícího stavu, to znamená, že není možné vyrobit nová okna s masivnější profilací (rámy, křídla, poutec, klapačky), to znamená, že je vyloučeno použít standardizovaný "europrofil", který rozměrově neodpovídá stávajícímu stavu ani historickým oknům; je příliš masivní. Dále je nutné prvky oken doplnit o profilaci, která okna pohledově "zjemní" a bude odpovídat historickému stavu a kulturní památce kláštera, ke které je dlouhodobě přístupováno syntetickou metodou - nové části se snaží odpovídat historickým/ původním prvkům a vzorům. **Další parametry oken uvádí zevrubně zpracovaná předložená dokumentace a zpracovatel je povinen se jí řídit. Návrh okna bude konzultován s pracovníky památkové péče, v případě potřeby může být rozhodnuto o představení vzorku či prvního vyrobeného okna za účasti investora a památkové péče k odsouhlasení.**

Toto vyjádření je podkladem pro vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče dle § 14 odst.7 zákona č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Zároveň Vás žádáme o zaslání závazného stanoviska ihned po vydání, a to z důvodu nezbytné znalosti jeho výroku pro další sledování akce v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů, konkrétně § 32. Závazné stanovisko bude zároveň na NPÚ úop v Brně archivováno, aby historie úprav území byla souhrnně podchycena.

S pozdravem

Mgr. et Bc. Tomáš Vícha
vedoucí OPPF