

# F 01

## STANOVISKA DOSS A SPRÁVCŮ IS

III/37728 LHOTA – VJEZDOVÁ BRÁNA

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

ZÁŘÍ 2016

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. MARTIN SMĚLÝ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

FAKULTA STAVEBNÍ

ÚSTAV POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ



## SEZNAM DOKLADŮ

1. MÚ Vyškov – odbor životního prostředí
2. KÚ JMK - OŽP
3. Policie ČR OR – DI Vyškov
4. Hasičský záchranný sbor JMK
5. Krajská hygienická služba JMK
6. Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s
7. RWE
8. CETIN, a.s.
9. E.ON Česká republika, a.s.
10. VYTEZA, s.r.o
11. Ústav archeologické památkové péče



# Městský úřad Vyškov

Odbor životního prostředí

Masarykovo náměstí 1  
682 01 Vyškov  
www.vyskov-mesto.cz

VÁŠ DOPIS ZN: 21606/2015/Vy/7.aJa

ZE DNE: 24.11.2015

NAŠE ZN:

ČÍSLO JEDNACÍ: MV 64509/2015

VYŘIZUJE: G. Dvořáková

TEL: 517301544

E-MAIL: [g.dvorakova@meuvyskov.cz](mailto:g.dvorakova@meuvyskov.cz)

DATUM: 14.12.2015

Obec Jmk - oblast Vyškov  
Č.j.: 23051/2015-Vy/7.aJa  
15-12-2015  
Počet příloh/lišť: 1  
K vyřízení: Správa a údržba silnic  
Jihomoravského kraje p.o.k.  
Žerotínovo náměstí 449/3  
602 00 Brno

## Souhrnné vyjádření MČÚ Vyškov, odboru životního prostředí

Podáním ze dne 25.11.2015 jste nás požádali o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení k níže uvedené akci:

„III/37728 Lhota – vjezdová brána“  
k.ú. Lhota

**Investor:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje,  
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

**Projektant:** Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemních komunikací  
Veveří 331/95, 602 00 Brno

**Žadatel:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje,  
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

### Popis stavby:

Jedná se o úpravu silnice III/37728 na začátku místní části Lhota (místní část města Vyškov) ve směru od Rychtářova, která zajistí zpomalení vozidel. Jedná se o vložení středového ostrova, tzv. „vjezdové brány“ do stávající komunikace a vyosení jízdního pásu ve směru z Rychtářova do Lhoty. Vyosení vozovky má takové parametry, aby zajistilo právě zpomalení vozidel při vjezdu do místní části.

### Vodní hospodářství:

Městský úřad ve Vyškově, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad ve smyslu ustanovení § 106 odst. 1 a ve vazbě na ustanovení § 18 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen "vodní zákon") a ve smyslu ustanovení § 27 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen "zákon o vodovodech a kanalizacích") v y j á d ř e n í :

Stavba/akce "III/37728 Lhota – vjezdová brána" k.ú. Lhota je z hlediska zájmů chráněných zákonem o vodách možná a zákona o vodovodech a kanalizacích, m o ž n á.

**Upozorňujeme investora,** že při realizaci stavby je nutné projednat vše se správcem a provozovatelem veřejné sítě: "veřejný vodovod" a "veřejná splašková kanalizace".

Stavební mechanismy musí být v dobrém technickém stavu s ohledem na možnost úkapů či úniků ropných látek.

Vodoprávní úřad dále upozorňuje, že umisťovat stavby, provádět zemní práce, provádět



terénní úpravy do ochranného pásma sítí "veřejný vodovod" a "veřejná splašková kanalizace" viz ustanovení § 23 zákona č. 274/2001 Sb.) lze pouze se souhlasem vlastníka (případně provozovatele).  
(Ing. Kl. Ilajková)

#### **Ochrana ZPF:**

Městský úřad Vyškov, odbor životního prostředí, orgán ochrany ZPF posoudil předloženou průvodní zprávu a koordinační situaci 1:250 čísl.výkresu DUR - C - 003 stavby „III/37728 Lhota – Vjezdová brána“ na pozemcích parc.č. 252/8- ost.pl.-silnice, 571/2- ost.pl.-silnice, 387/7- ost.pl.-ost.kom., 387/1- ost.pl.-ost.kom., 301/8- *trvalý travní porost*, 638/7- *trvalý travní porost* v k.ú. Lhota z hlediska zákona č. 334/92 Sb. o ochraně ZPF, v platném znění a vydává toto vyjádření:

Stavba vjezdové brány dočasně (zařízení staveniště, manipulační pás) zasáhne i do pozemků pod ochranou ZPF – parc.č. 301/8, 638/7 v k.ú. Lhota. Vzhledem k tomu, že zábor nepřesáhne dobu 1 roku, na umístění dočasného záboru v rámci stavby vjezdové brány na pozemcích parc.č. 301/8, 638/7 v k.ú. Lhota se vztahuje ustanovení § 9 odst.2) písm.d) zákona č. 334/92 Sb., kdy není třeba souhlasu orgánu ochrany ZPF, k nezemědělským účelům po dobu kratší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení zemědělské půdy do původního stavu, je-li termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy nejméně 15 dní předem písemně oznámen orgánu ochrany ZPF MěÚ Vyškov.


(Mgr. A. Kulisinová)

#### **Odpadové hospodářství:**

Městský úřad Vyškov, odbor životního prostředí, posoudil předloženou dokumentaci na stavbu „III/37728 Lhota – Vjezdová brána“. Souhlasíme za podmínek, že před užíváním stavby předloží investor doklady o likvidaci odpadů, které vznikly v rámci stavebních prací, odboru životního prostředí MěÚ ve Vyškově.

(Ing. L. Nováková)

**Toto vyjádření nenahrazuje povolení ke stavbě, ani souhlas a není rozhodnutím dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a proto se nelze proti němu odvolat.**

  
RNDr. Jiří Kutálek  
vedoucí odboru životního prostředí  
MěÚ Vyškov

Městský úřad  
odbor životního prostředí  
Vyškov



# KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Odbor životního prostředí

Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

SÚS Jmk - ředitelství  
Č.j.: 2541/2016  
17. 02. 2016  
Počet příloh/listů: 1  
K vyřízení: [podpis]

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Č. j.:

JMK 21 799/2016

Sp. zn.:

S-JMK 5 053/2016/OŽP

Vyřizuje:

Hana Vodičková

Telefon:

541 65 2331

Datum:

10.2.2016

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k.

Žerotínovo nám. 3

601 82 BRNO

SÚS Jmk - oblast Vyškov  
Č.j.: 18-02-2016  
Počet příloh/listů: 1  
K vyřízení: [podpis]

## „III/37728 Lhota – vjezdová brána“ k.ú. Lhota, okres Vyškov – vyjádření

Krajský úřad Jihomoravského kraje obdržel dne 13.1. 2016 Vaši žádost o vyjádření k dokumentaci „III/37728 Lhota – vjezdová brána“ k.ú. Lhota, okres Vyškov, projektová dokumentace: Ing. Martin Smělý, ČKAIT 1004435, červenec 2014.

Stručná charakteristika záměru: Jedná se o vložení středového ostrova do stávající komunikace a vyosení jízdního pásu ve směru z Rychtářova do místní části Lhota. Investorem záměru je Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje p.o.k., Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno.

Odbor životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje prověřil uvedenou dokumentaci v rámci přenesené působnosti a v rozsahu své věcné příslušnosti s tímto závěrem:

**Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu:**

Předložený záměr nespadá do působnosti vodoprávního úřadu Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

**Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon):**

V případě, že bude uvažovaným záměrem dotčen zemědělský půdní fond (ZPF), je třeba v souladu s ust. § 9 odst. 1 zákona souhlasu orgánu ochrany ZPF. Náležitosti žádosti jsou uvedeny v ust. § 9 odst. 6 zákona a příloze č. 5 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF. Žádost se podává vždy u orgánu ochrany ZPF příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Kompetentním orgánem ve věci udělení souhlasu s odnětím půdy ze ZPF o výměře do 1 ha je orgán ochrany ZPF obecního úřadu obce s rozšířenou působností, o výměře nad 1 ha orgán ochrany ZPF Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Dle ust. § 9 odst. 2 písm. e) souhlasu k odnětí půdy ze ZPF není třeba, má-li být ze ZPF odňata půda k nezemědělským účelům po dobu kratší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení zemědělské půdy do původního stavu, je-li termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy nejméně 15 dní předem písemně oznámen orgánu ochrany ZPF obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

(Ing. Krejzek, kl. 2638)



**Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu:**

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí není dotčeným orgánem státní správy, kterým by byl pouze v případě, pokud by byly dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa (dále jen „PUPFL“) v rozsahu větším než 1 ha. V případě menšího dotčení PUPFL a pozemků ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa je nutno požádat o vyjádření podle § 14 odst. 2 lesního zákona příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností.

**Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu:**

K možnosti existence vlivu výše uvedeného záměru na lokality soustavy Natura 2000 vydává KrÚ JMK, odbor životního prostředí, jako orgán ochrany přírody, příslušný na základě ustanovení § 77a odstavce 4 písmeno n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, stanovisko podle § 45i odstavce 1 téhož zákona v tom smyslu, že hodnocený záměr nemůže mít významný vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast.

Výše uvedený závěr orgánu ochrany přírody vychází z úvahy, že hodnocený záměr se svou lokalizací nachází zcela mimo území prvků soustavy Natura 2000 a svou věcnou povahou nemá potenciál způsobit přímé, nepřímé či sekundární vlivy na jejich celistvost a příznivý stav předmětů ochrany.

Současně orgán ochrany přírody konstatuje, že mu nejsou známy žádné další zájmy ochrany přírody a krajiny, které by mohly být dotčeny tímto záměrem a k jejichž uplatnění je příslušný zdejší krajský úřad.

(Mgr. Jan Černý, kl. 1556)

**Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu:**

Realizací záměru nevznikne nový stacionární zdroj znečišťování ovzduší ve smyslu zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. V průběhu realizace záměru je zapotřebí omezit zvýšenou prašnost vznikající v důsledku prováděných prací.

**Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu:**

K vyjádření v územním a stavebním řízení z hlediska nakládání s odpady je na základě § 79 odst. 4 zákona o odpadech, příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Upozorňujeme, že v případě produkce odpadů při realizaci akce (stavby) je nutno s nimi nakládat v souladu s principy stanovenými zákonem o odpadech, zejména v souladu s vyhláškou Jihomoravského kraje č. 1/2016, kterou se vyhláší závazná část Plánu odpadového hospodářství Jihomoravského kraje.

**Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu:**

Záměr nevyžaduje provedení zjišťovacího řízení ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

(Mgr. Richterová, kl. 2684)



Z hlediska zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu:

Záměr nepodléhá povolovacímu řízení dle přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci.

Z hlediska zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), a prováděcích předpisů k tomuto zákonu:

Předmětný záměr investora nespadá do režimu zákona.

Z hlediska zákonů č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve zněních pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k těmto zákonům:

Stavba nezasahuje do chráněného ložiskového území ani dobývacího prostoru.

Toto vyjádření není rozhodnutím ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a nelze se proti němu odvolat. Nenahrazuje rozhodnutí, souhlasy, závazná stanoviska a jiná správní opatření vydávaná ostatními správními úřady na úseku životního prostředí.

Krajský úřad Jihomoravského kraje  
odbor životního prostředí  
Žerotínovo nám. 3  
601 82 Brno  
-1-



Ing. František Havíř  
vedoucí odboru životního prostředí

Přílohy: Projektová dokumentace

IČ	DIČ	Telefon	Fax	E-mail	Internet
708 88 337	CZ70888337	541 65 1111	541 65 1579	vodickova.hana@kr-jihomoravsky.cz	<a href="http://www.kr-jihomoravsky.cz">www.kr-jihomoravsky.cz</a>





Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Územní odbor Vyškov  
Dopravní inspektorát



Č. j. KRPB-222557-3/ČJ-2016-061206-POK

Vyškov 17. října 2016

Počet stran: 2

Přílohy: 1/2

dig. příloha

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Ústav pozemních komunikací

Fakulta stavební

Michal Kosňovský

Veveří 331/95

602 00 Brno

### Stanovisko k projektové dokumentaci stavby „III/37728 Lhota – vjezdová brána “

K Vaší doručené žádosti

Název stavby: III/37728 Lhota – vjezdová brána  
Místo stavby: viz. dig. přílohy, k. ú. Lhota (okres Vyškov)  
Objekty: SO 001 Příprava staveniště, SO 101 Komunikační úprava silnice III/37728, SO 102 Dopravní značení, SO 401 Prodloužení veřejného osvětlení, SO 801 Konečné terénní úpravy  
Investor: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno  
Stanovisko pro: stavební povolení

Na základě Vámi předložené projektové dokumentace výše uvedené stavby, PČR KŘP Jmk, Územní odbor Vyškov, Dopravní inspektorát, podle ustanovení:

- § 115 z. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu,
- § 16 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění,
- § 10 odst. 4 písm. a) č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích,
- § 77 odst. 3 z. č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,
- § 1 z. č. 12/1997 Sb. o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,

vydává **souhlasné** stanovisko s následujícími podmínkami:

- budou provedeny změny vyznačené v dig. příloze,
- je nutné dodržet příslušné normy zejména ČSN 736110.



Upozornění:

Nově umístěné pevné překážky u pozemní komunikace musí být v souladu s ČSN 73 61 10, ČSN 73 61 01.

V případě potřeby stanoviska dotčení majetku Policie ČR (např. sítí) žádejte na této adrese: Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Odbor správy majetku, Oddělení správy nemovitého majetku, Kounicova 24, 611 32 Brno.

Doba platnosti vyjádření končí uplynutím dvou kalendářních roků od jeho vydání.









# Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

územní odbor Vyškov  
Hasičská 425/2, 682 01 Vyškov

Ev. č. : HSBM-8-144-6/6-POKŘ-2016

Vyškov: 10. 10. 2016  
Výtisk číslo: 1  
Počet listů: 1  
Přílohy: 1/PD

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje  
Žerotínovo náměstí 449/3  
602 00 Brno

## Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Vyřizuje za HZS: por. Bc. Tomáš Fiala, komisuf. ☎: 950641109, e-mail: tomas.fiala@jmk.izscr.cz

Název stavby: III/37728 Lhota - vjezdová brána  
Místo stavby: k.ú. Lhota  
Stavebník: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Brno,  
Žerotínovo náměstí 449/3  
Projektant PD, číslo ČKAIT: Vysoké učení technické v Brně, Ing. Martin Smělý ČKAIT 1004435  
PD ze dne: září 2016  
Předložený druh dokumentace: Stavební řízení

Předložená projektová dokumentace řeší úpravu silnice III/37728 při vjezdu do místní části Lhota. Jedná se o vložení středového ostrova do stávající komunikace a vyosení jízdního pásu ve směru z Rychtářova do Lhoty. HZS Jm kraje vydal závazné stanovisko k územnímu řízení výše uvedené stavby dne 16. 12. 2015 pod ev.č.: HSBM-8-144-6/6-POKŘ-2015.

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“) posoudil výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 16. 9. 2016. K této dokumentaci vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

**závazné souhlasné stanovisko.**

## **Odůvodnění**

Posuzovaná dokumentace specifikovaná v úvodu závazného stanoviska splňuje obsahové náležitosti v souladu s ustanovením §41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č.221/2014 Sb. Z obsahu posouzené dokumentace vyplývá, že jsou splněny požadavky požární bezpečnosti staveb kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.


## **Poučení**

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. Odvolání lze podat prostřednictvím správního orgánu, který vydal rozhodnutí ve věci, která je předmětem řízení, a to ve lhůtě stanovené v příslušném rozhodnutí.

plk. Ing. Václav Kovář

ředitel Územního odboru Vyškov  
rada





**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE  
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V BRNĚ  
JEŘÁBKOVA 4, 602 00 BRNO**

Tel. 545113091

e-mail: sekretariat@khsbrno.cz

SUS Jmk - oblast Vyškov  
Č.j.: 18508/2016 - VY/ZAJA  
13-10-2016  
Počet příloh/listů: \_\_\_\_\_  
ID: jaaai36

Číslo jednací: KHSJM 58054/2016/VY/HOK  
Spisová značka: S-KHSJM 52971/2016  
K podání: KHSJM 52971/2016/VY/HOK  
Vyřizuje: RNDr. Danuše Křížová  
Telefon: 516 777 521  
E-mail: danuse.krizova@khsbrno.cz  
Zn. odesílatele: 16618/2016/Vy/ZaJa

**Správa a údržba silnic  
Jihomoravského kraje  
oblast Vyškov  
Křečkovská 241/17  
682 01 V y š k o v**

Ve Vyškově dne 11. října 2016

**„III/37728 Lhota - vjezdová brána“**

- závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví pro stavební řízení

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále také „KHS Jmk“) jako věcně a místně příslušný správní úřad dle § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258 / 2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon č. 258/2000 Sb.“), vydává dle § 77 zákona č. 258/2000 Sb. a § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 183/2006 Sb.“), ve smyslu § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, pro stavební řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., toto:

**z á v a z n ě   s t a n o v i s k o :**

se stavbou „III/37728 Lhota - vjezdová brána“, žadatel Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, IČ 70932581

**s e   s o u h l a s í .**

**O d ů v o d n ě n í**

Dne 16. 9. 2016 byla Krajské hygienické stanici Jihomoravského kraje se sídlem v Brně doručena žádost společnosti Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, IČ 70932581, o vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební povolení na stavbu „III/37728 Lhota - vjezdová brána“.

Předmětem předložené projektové dokumentace, zpracované v září 2016 Ing. Martinem Smělým, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemních komunikací, Veveří 331/95, 602 00 Brno, je úprava silnice III/37728 na začátku místní části Lhota ve směru od Rychtářova, která zajistí zpomalení vozidel z důvodu bezpečnosti. Je navržena výstavba zklidňujícího prvku „vjezdová brána“, spočívající ve vložení středového ostrova do místní komunikace a vyosení jízdního pásu ve směru z Rychtářova do Lhoty. Komunikace bude rozšířena v celkové délce 51 metrů, středový ostrov je navržen v délce 24 metrů a maximální šířce 3,15 m. Stavba je členěna na tyto stavební objekty: SO 001 Příprava staveniště, SO 101 Komunikační úprava silnice III/37728, SO 102 Dopravní značení, SO 401 Prodloužení veřejného osvětlení, SO 801 Konečné terénní úpravy.

Stavební objekt SO 101 Komunikační úprava silnice III/37728 je umístěn na pozemcích p. č. 252/8, 571/2 v k. ú. Lhota. V okolí stavby se nachází 1 rodinný dům, nejkratší vzdálenost středového ostrova od zdi oplocení domu je cca 11 m, další obytné objekty jsou ve vzdálenosti cca 95 m.

Během realizace stavby nebude provoz na silnici III/37728 přerušen, řízení dopravy bude upraveno pomocí světelné signalizace. Při provádění všech prací je nutno dbát na dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Po výstavbě vjezdové brány bude díky novému krytu vozovky snížena prašnost a hlučnost.



Na základě uvedených skutečností a po zhodnocení zdravotních rizik lze konstatovat, že předložená projektová dokumentace je v souladu s požadavky zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a proto mohlo být vydáno souhlasné závazné stanovisko k předložené žádosti.

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

odborný rada

RNDr. Danuše Křížová, v. r.

vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální  
územního pracoviště Vyškov

**Rozdělovník:**

- 1x Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, oblast Vyškov, Křečkovská 241/17, 682 01 Vyškov,  
IČ 70932581 - DS
- 1x KHS Jmk – spis



Správa a údržba silnic JmK, p.o.k.

Žerotínovo náměstí 449/3  
60200 Brno

Váš dopis zn./ze dne:

Naše značka:  
2016-02800/20162756/TÚ/so

Vyřizuje:  
Karel Soldán  
k.soldan@vakvyskov.cz

Vyškov dne:  
23. 9. 2016

**Věc:** Vyjádření k PD (stupeň – stavební povolení) na akci „III/ 37728 Lhota - vjezdová brána“

Předložená projektová dokumentace pro stavební povolení na akci „III/ 37728 Lhota - vjezdová brána“ řeší předpokládanou realizaci úpravy stávající silnice III/37728 ve směru Lhota – Rychtářov a zřízení zpomalovacího prvku – vjezdové brány v k.ú. Lhota.

Stavba je členěna na stavební objekty:

- SO 001 – příprava staveniště
- SO 101 – komunikační úprava silnice III/37728
- SO 102 – dopravní značení
- SO 401 – prodloužení veřejného osvětlení
- SO 801 – konečné terénní úpravy

#### S realizací stavby souhlasíme.

Ke stavbě sdělujeme následující:


1. 26. Z hlediska dotčení vodních zdrojů a ochranného pásma vodního zdroje (dále jen OPVZ), které jsou ve správě či provozování společnosti VaK Vyškov a.s. je realizace předmětné stavby možná. Upozorňujeme, že lokalita stavby je situována v OPVZ zdroje Dědice - Pazderna.
2. Z hlediska dotčení stávajících zařízení v majetku či provozování společnosti VaK Vyškov, a.s. a ochranného pásma tohoto zařízení je realizace stavby možná. Sdělujeme, že:
  - a) vodovod a splašková kanalizace pro veřejnou potřebu v obci Lhota je k dnešnímu dni v majetku a provozování společnosti VaK Vyškov, a.s.
  - b) vodovodní a splaškové kanalizační přípojky jsou v majetku majitelů jednotlivých připojených pozemků či nemovitostí. Průběhy vodovodních a kanalizačních přípojek nemá společnost VaK Vyškov, a.s. v evidenci.
  - c) budou prováděny výkopové a stavební práce v blízkosti a nad splaškovou kanalizací pro veřejnou potřebu a objekty na splaškové kanalizaci pro veřejnou potřebu v majetku a provozování společnosti VaK Vyškov, a.s.
  - d) dojde k souběhu a křížení kabelu veřejného osvětlení se splaškovou kanalizací pro veřejnou potřebu v majetku a provozování společnosti VaK Vyškov, a.s.
3. Realizací stavebních objektů SO 001, SO 101, SO 102 a SO 801 v rozsahu dle předložené dokumentace nedojde k dotčení stávajícího vodovodu a splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu a ochranného pásma vodovodu a splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu v majetku a provozování společnosti VaK Vyškov, a.s.
4. S realizací stavebního objektu SO 401 souhlasíme s tím, že:
  - a) umístěním nových sloupů veřejného osvětlení v rozsahu dle předložené dokumentace nedojde k dotčení stávajícího vodovodu a splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu a ochranného pásma vodovodu a splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu v majetku a provozování společnosti VaK Vyškov, a.s.



- b) při souběhu a křížení kabelu veřejného osvětlení se splaškovou kanalizací pro veřejnou potřebu v majetku a provozování společnosti VaK Vyškov, a.s. dodržet ČSN 736005 Prostorové uspořádání vedení technického vybavení
  - c) investor, příp. dodavatel stavby **přizve** provozní středisko společnosti VaK Vyškov, a.s. (stř. 02 – ČOV Vyškov, p. Valouch, tel.: 517346021, email: [valouch@vakvyskov.cz](mailto:valouch@vakvyskov.cz)) **ke kontrole** souběhu a křížení kabelu VO se splaškovou kanalizací a to v otevřeném výkopu nejpozději před zásypem výkopu. O kontrole bude pracovníkem provozního střediska společnosti VaK Vyškov, a.s. (stř. 05) proveden **zápis** do stavebního deníku.
5. Při provádění výkopových a stavebních prací v blízkosti a nad splaškovou kanalizací pro veřejnou potřebu, objekty na splaškové kanalizaci pro veřejnou potřebu v majetku a provozování společnosti VaK Vyškov, a.s. dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození či narušení potrubí a objektů tohoto zařízení.
6. Zákres inž. sítí v majetku či provozování společnosti VaK Vyškov, a.s. je v projektové dokumentaci pouze informativní. Z tohoto důvodu **je nutno min. 7 dní před** zahájením výkopových a stavebních prací objednat u společnosti VaK Vyškov, a.s.:
- a) vytýčení splaškového kanalizačního řadu (stř. 02 - ČOV Vyškov, p. Valouch, tel.: 517346021) včetně povrchových znaků.
7. Toto vyjádření slouží pro účely stavebního povolení vydaného příslušným stavebním úřadem

**Platnost tohoto vyjádření je jeden rok od data vydání.**

S pozdravem

  
**VODOVODY A KANALIZACE**  
**VYŠKOV, a.s. ①**  
682 01 Vyškov, Brněnská 410/13  
Ing. Oldřich Novoměstský  
vedoucí technického úseku



Správa a údržba silnic  
Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace  
kraje  
Žerotínovo náměstí 449/3  
60200 Brno

naše značka  
5001378513

vyřizuje  
Petr Matyáščík

datum  
07.10.2016

Věc:

**III/37728 Lhota - vjezdová brána**

K.ú. - p.č.: Lhota

Stavebník: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, 6

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V zájmovém území se nachází STL plynárenské zařízení v naší správě.  
Požadujeme respektovat průběh a ochranné pásmo plynárenského zařízení.

Plynovod a přípojky s navrtávacími T-kusy (dále jen zařízení) nesmí být uloženy v konstrukci komunikace-zpevněných ploch.

Pokud by zařízení zasahovalo do konstrukce komunikace, požadujeme obsyp pískem (min. 20 cm) nebo jinou úpravu dohodnutou na místě samém.

Křížení a souběh inž. sítí s plynovodním zařízením musí být v souladu s ČSN 73 60 05, tab. 1 a 2.

Budované objekty (např. šachty, vpusti, dopravní značky, sloupy atd.) musí dodržet od stávajícího zařízení světlostlou vzdálenost dle ČSN EN 12 007, TPG 702 04, čl. 14.5 a 14.6 - minimálně 1m, tj. nesmí zasahovat do ochranného pásma zařízení - plynovodu!

Nad plynárenským zařízením nesmí být umístěny obrubníky nebo jiné zařízení s pevným základem.

Požadujeme dodržet krytí plynovodu v minimální hloubce 0,8 m.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvláště nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

GridServices, s.r.o.

Plynárenská 499/1

Zábřovice

602 00 Brno

T +420532221111

F +420545578571

E info@gridservices.cz

I www.gridservices.cz

IČ: 27935311

DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:

Krajský soud v Brně

oddíl Č, vložka 57165

26.07.2007

Bankovní spojení:  
Československá obchodní banka,  
a.s.

Číslo účtu: 17837923

Kód banky: 0300



1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhačí práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na [www.gridservices.cz](http://www.gridservices.cz) nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.

4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.

8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na [www.gridservices.cz](http://www.gridservices.cz) nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

14) Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).



15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku některé ze společností innogy v ČR kontaktujte prosím GasNet, s.r.o. Kontakt naleznete na adrese [www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/](http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/), činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.


V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001378513 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na [www.gridservices.cz](http://www.gridservices.cz) nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.
















GasNet, s.r.o.  
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311  
Petr Matyášník  
technik externích požadavků  
odbor zpracování externích požadavků  
+420532228414  
[petr.matyastik@innogy.com](mailto:petr.matyastik@innogy.com)

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele






**Legenda:**

<div> <div>linie</div> <div>plynovodu</div> <div>NTL</div> <div>STL</div> <div>VTL</div> <div>WTL</div> <div>nefunkční</div> <div>výstavba</div> </div>	<div>       </div>	<div>  </div>	<div> <div>ochranné zařízení</div> <div>kabel</div> <div>elektropřípojka</div> <div>kabel protikorozní ochrany</div> <div>anodové uzemnění</div> <div>stanice katodové ochrany</div> </div>	<div>       </div>
---	--	--	---	--






Legenda:

	linie		ochranné zařízení		kabel protikorozi ochrany
	NTL/ STL/ VTU/				
	VTU				
	plynovodu				
	nefunkční		kabel		anodové uzemnění
	výstavba		elektrická spojka		stanice katodové och
	regulační stanice				







**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ  
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ  
SPOLEČNOSTI Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

**Číslo jednací: 709775/16**

**Číslo žádosti: 0116 706 425**

Důvod vydání *Vyjádření*: **Stavební řízení**

**Platnost tohoto *Vyjádření* končí dne: 16. 9. 2018.**

<b>Žadatel</b>	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k.	
<b>Stavebník</b>	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k.	
<b>Název akce</b>	III/37728 Lhota - vjezdová brána	
<b>Zájmové území</b>	<b>Okres</b>	Vyškov
	<b>Obec</b>	Vyškov
	<b>Kat. území / č. parcely</b>	Lhota

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání *Vyjádření* o existenci sítě elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* (dále jen *Vyjádření*).

Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání *Vyjádření* vydává společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* následující *Vyjádření*:

Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací  
společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* (dále jen *SEK*)  
nebo její ochranné pásmo.

Existence a poloha *SEK* je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Ochranné pásmo *SEK* je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení *SEK* a není v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* vyznačeno (dále jen *Ochranné pásmo*).

(1) *Vyjádření* je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání *Vyjádření* stanovený žadatelem v žádosti.



Číslo jednací: 709775/16

Číslo žádosti: 0116 706 425

*Výjádření* pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto *Výjádření* uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání *Výjádření* uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (3) tohoto *Výjádření*, a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* o tom, zda toto *Výjádření* v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto *Výjádření* nastane nejdříve.

(2) Podmínky ochrany *SEK* jsou stanoveny v tomto *Výjádření* a ve Všeobecných podmínkách ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*, které jsou nedílnou součástí tohoto *Výjádření*. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*

(3) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen **pouze pro případ, že**

a) existence a poloha *SEK*, jež je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a nebo

b) toto *Výjádření*, včetně Všeobecných podmínek ochrany *SEK*

**nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se *SEK*, nebo zasahuje do Ochranného pásma *SEK*, vyzvat písemně společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* k upřesnění podmínek ochrany *SEK*, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* pověřeného ochranou sítě - Pavel Markus, e-mail: [pavel.markus@cetin.cz](mailto:pavel.markus@cetin.cz) (dále jen POS).**

(4) Přeložení *SEK* zajistí její vlastník, společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Stavebník, který vyvolal překládku *SEK* je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku *SEK*, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

(5) Pro účely přeložení *SEK* dle bodu (3) tohoto *Výjádření* je stavebník povinen uzavřít se společností *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Smlouvu o realizaci překládky *SEK*.

(6) Společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o *SEK*.

(7) Žadateli převzetím tohoto *Výjádření* vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

V případě dotazů k *Výjádření* lze kontaktovat společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* na asistenční lince 14 111.

**Přílohami *Výjádření* jsou:**

- Všeobecné podmínky ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
- Situační výkres (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem a výřezy účelové mapy *SEK*)
- Informace k vytyčení *SEK*



Číslo jednací: 709775/16

Číslo žádosti: 0116 706 425

*Výjádření vydala společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dne: 16. 9. 2016.*

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Han".

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  
Olšanská 2681/6  
130 00 Praha 3  
DIČ: CZ04084063

96
----



## **Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

### **I. Obecná ustanovení**

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* vzniknou porušením jeho povinností.
4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto *Výjádření*, nelze toto *Výjádření* použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového *Výjádření*.
5. Bude-li žadatel na společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto *Výjádření* vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto *Výjádření* vydáno, je povinen kontaktovat POS.

### **II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK**

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat číslo *Výjádření*, k němuž se vztahují tyto podmínky.
2. Před započetením zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit POS. V přerušovaných pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.
6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.



7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí *PVSEK*, stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím *PVSEK* vyzve *POS* ke kontrole. Zához je stavebník oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas *POS*.
8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu *PVSEK* mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než *PVSEK* řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s *POS* způsob mechanické ochrany trasy *PVSEK*. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou *NVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku *NVSEK* nad zemí.
10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase *PVSEK* (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřízovat v takové vzdálenosti od *NVSEK*, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od *NVSEK*.
12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky *SEK*.
13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky *SEK*, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením *SEK*.
14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež *SEK* neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit *POS* na telefonní číslo: 602 538 503 nebo v mimopracovní době na telefonní číslo 238 462 690.

### III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající *SEK*, prokazatelně kontaktovat *POS* a zajistit u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* bezpečné odpojení *SEK*.
2. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení *SEK* na omítce i pod ní.

### IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, dojde k ohrožení či omezení *SEK*, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS* a předložit zakreslení *SEK* do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).
2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy *SEK* i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánec), ze které bude zcela patrná míra dotčení *SEK*.



3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je POS.

4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50 m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.

5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.

6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

#### V. Křížení a souběh se SEK

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonných předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat POS.

4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním).

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítě technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:

- pokud plánované stavby nebo trasy sítě technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS zakreslení v příčných řezech,
- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
- předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
- projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtnů a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.



Příloha k Vyjádření 709775/16

Číslo žádosti: 0116 706 425

## Informace k vytyčení SEK

V případě požadavku na vytyčení PVSEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se, prosím, obraťte na společnosti uvedené níže.

**Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - středisko Morava jih**

se sídlem: Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 13000

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

kontakt: tel: 238462177 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

**Vegacom, a.s. - výhradní dodavatel společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4

IČ: 25788680

DIČ: CZ25788680

kontakt: Luboš Bodzik, mobil: 603855439, e-mail: bodzik@vegacom.cz

Jaromír Kovalčík (pro okres Hodonín), mobil: 725936197, e-mail: kovalcik@vegacom.cz

**CONTENT, s.r.o.**

se sídlem: Karlov 1246, 594 01 Velké Meziříčí, pobočka: Okružní 28/18, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ: 63492164

DIČ: CZ63492164

kontakt: Martin Kalina, tel/fax: 566521721, mobil: 777702117, e-mail: kalina@content-vm.cz,  
vytycenisiti@seznam.cz

**InfoTel**

se sídlem: Bmo, Novolišeňská 18, PSČ: 628 00

IČ: 46981071

DIČ: CZ46981071

kontakt: Petr Košťál, mobil: 723350887, e-mail: petr\_kostal@infotel.cz

**Jiří Novotný, Montáž, údržba a servis tel.sítí - okr. Třebíč, Znojmo**

se sídlem: Akad. Práta 524, 675 55 Hrotovice, okr. Třebíč

IČ: 72377259

DIČ:

kontakt: Jiří Novotný, tel.: 568860888, mobil: 777318588, e-mail: novotny.hrotovice@seznam.cz

**Josef Joura**

se sídlem: Okřešice 53, okres Třebíč, 674 01

IČ: 88282091

DIČ: CZ6312180820

kontakt: Josef Joura, mobil: 602578674, e-mail: josefjoura@seznam.cz

**Karel Horský**

se sídlem: Poličská 877/36, 568 02 Svitavy - Předměstí

IČ: 01377841

DIČ:

kontakt: Karel Horský, mobil: 602 483 023, e-mail: k.horsky.sy@gmail.com

**Radim Zabloudil**

se sídlem: Tábor 2356/28a, 602 00 Bmo - Žabovřesky

IČ: 74899589

DIČ: CZ6210151585

kontakt: Radim Zabloudil, mobil: 602760276, e-mail: radim.zabloudil@seznam.cz

**Sitel, spol. s r.o., oblast Brno**

se sídlem: Vinohradská 74, 618 00 Brno-Černovice

IČ: 44797320

DIČ: CZ 44797320

kontakt: Vladimír Holík, mobil: 602171192, e-mail: vholik@sitel.cz



Příloha k Vyjádření 709775/16

Číslo žádosti: 0116 706 425

**STRATEL Telekomunikace s.r.o.**

se sídlem: Rozdrojovice 112, 664 34 Brno-venkov

IČ: 26259427

DIČ: CZ26259427

kontakt: Daniel Stráský, tel/fax: 546221222, mobil: 602770022, e-mail: stratel@stratel.cz

**TEMO Brno s.r.o**

se sídlem: Hutařova 21, 612 00 Brno

IČ: 49436821

DIČ:

kontakt: Milan Král, tel.: 541216221, fax: 541213221, mobil: 602544583, e-mail: vytycenio2@centrum.cz

**UniCab, s.r.o.,**

se sídlem: Švehlova 44, 664 00 Šlapanice

IČ: 26961873

DIČ: CZ26961873

kontakt: Ing. Karel Kopecký, tel.: 548220344, fax: 548220343, mobil: 775590265, e-mail: kopecky@unicab.cz



Správa a údržba silnic  
Jihomoravského kraje, p.o.k.

Váš dopis:  
Vyřizuje: Pavel Markus/602538503

Naše značka: 709775/16 -POS  
Datum: 8.11.2016

### **Podmínky ochrany vedení sítě elektronických komunikací (VSEK)**

**stanovené k ochraně veřejné sítě elektronických komunikací ve správě společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**


Tyto podmínky jsou vydány v návaznosti na "Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací" vydaného střediskem Administrace a dokumentace sítě, pod č.j.: 709775/16 a jsou jeho nedílnou součástí.

Název akce: III/37728 Lhota - vjezdová brána  
Stavebník: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k.

Řešení střetu:

- a) V místě rozšíření komunikace požadujeme prodloužit stávající chráničky na VSEK min. 0,5 m za komunikaci. K prodloužení musí být použit stejný typ chrániček, jako jsou chráničky stávající (2x půlené chráničky SYSPRO DN 110) a chráničky na sebe musí plynule navazovat. Nové chráničky včetně místa napojení musí být řádně obetonovány. Pod pojízdnými plochami musí být dodrženo min. krytí chrániček 0,9 m. V případě nedostatečného krytí je nutné VSEK zahloubit.
- b) Po dokončení stavby je nutné předat společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., oddělení DLSS geodetické zaměření nových chrániček VSEK v rozsahu a formě dle směrnice B400.TD000002. (doporučujeme provést zpracování dokumentace firmou GK GEO2007, s.r.o., Ing. Jaroslav Grolik, tel. č. 775 560 781, která má v této oblasti bohaté zkušenosti)
- c) Veškeré části vedení VO (stožáry, vzpěry, zemniče, zemní síť apod.) musí být umístěny min. 0,8 m od VSEK. Při uložení PVSEK do betonových žlabů s přesahem min. 1 m na každou stranu musí být dodržena min. vzdálenost 0,3 m od VSEK.

Další podmínky viz. vyjádření o existenci PVSEK č.j. 709775/16.


  
Pavel Markus  
Specialista pro ochranu sítě

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  
Olšanská 2681/6  
130 00 Praha 3  
DIČ: CZ04084063  
157

IČO: 04084063, DIČ: CZ04084063  
Bankovní spojení: PPF banka, Evropská 2690/17, Praha 6, č. ú 2019160003/6000  
Česká telekomunikační infrastruktura a. s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00,  
reg. u Městského soudu v Praze spis. zn. B 20623  
www.cetin.cz



## SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ




### LEGENDA

— hranice zájmového území a vyjádření

*[Signature]*  
 Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  
 Olšanská 2681/6  
 130 00 Praha 3  
 DIČ: CZ04084063  
 96



## SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1




### LEGENDA

- |  |   |  |   |
|--|---|--|---|
|  | hranice zájmového území k vyjádření           |  | nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky |
|  | NV přípojka, území s NV přípojkou CETIN       |  | nebo souběh optického a metalického kabelu      |
|  | zaměřený průběh metalického kabelu            |  | radiové sítě, ochranné pásma radiové sítě       |
|  | zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky |  | nadzemní sítě                                   |
|  | nebo souběh optického a metalického kabelu    |  | napravované sítě                                |
|  | nezaměřený průběh metalického kabelu          |  | podzemní sítě cizí                              |
|  | nadzemní sítě cizí                            |  | sítě s NV                                       |
|  |   |  | olektor, kabelovod                              |



# SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-1




## LEGENDA

- |  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  | hranice zájmového území k vyjádření              |  | nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky |
|  | NV přípojka, území s NV přípojkou CETIN          |  | radlové síť, ochranné pásmo radlové síť         |
|  | zaměřený průběh metalického kabelu               |  | nadzemní síť                                    |
|  | zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky    |  | napravované síť                                 |
|  | nezaměřený průběh optického a metalického kabelu |  | podzemní síť cizí                               |
|  | nadzemní síť cizí                                |  | síť s NV  |
|  |  |  | kollektor, kokslovač                            |



# SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-2




## LEGENDA

- |  |   |  |   |
|--|---|--|---|
|  | hranice zájmového území k vyjádření           |  | nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky |
|  | NV přípojka, území s NV přípojkou CETIN       |  | nebo souběh optického a metalického kabelu      |
|  | zaměřený průběh metalického kabelu            |  | radiové sítě, ochranné pásma radiové sítě       |
|  | zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky |  | nadzemní sítě                                   |
|  | nebo souběh optického a metalického kabelu    |  | napravované sítě                                |
|  | nezaměřený průběh metalického kabelu          |  | podzemní sítě cizí                              |
|  | nadzemní sítě cizí                            |  | sítě s NV                                       |
|  |   |  | olektor, kolektor                               |



Správa a údržba silnic JMK  
Oblast Vyškov  
Křečkovská 241/17  
682 01 Vyškov



E.ON Česká republika, s.r.o.  
Regionální správa Prostějov  
Poděbradovo nám. 2  
797 27 Prostějov

www.eon.cz

František Sýkora  
T+420-54514-5043  
frantisek1.sykora@eon.cz

Naše značka  
F5300

Prostějov, 1.2.2016

## Vyjádření společnosti E.ON Distribuce, a.s. k žádosti o umístění pojistkové skříně SP100 a kabelu NN z vedení VO do SP100 na sloup vedení NN.

dne 19.1.2016 jsme obdrželi Vaši žádost o povolení umístění 1 ks pojistkové skříně SP100 a připojovacího kabelu z rozvodů VO do SP100 včetně odvodu HDV (dále jen zařízení) na sloup NN č. 4 v obci Lhota a zaujímám k ní následující stanovisko.

Zmiňované zařízení lze umístit na podpěrný bod NN ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD) provozovaného E.ON Česká republika, s.r.o. (dále jen ECZR) za následujících podmínek.

### 1. UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ

Do distribučního zařízení ECD nelze umístit zařízení, které by mohlo v budoucnu bránit přístupu nebo znesnadňovat opravy nebo rozšíření distribučního zařízení.

Upevnění ke sloupům bude provedeno přednostně nerezovou ocelovou upínací páskou.

Upevnění bude provedeno pod vedením NN. Montáž zařízení si zajišťuje žadatel.

V případě potřeby zajištění bezproudí bude zahájení prací oznámeno nejpozději 20 dnů předem.

V případě zrušení distribuční sítě v provozování ECZR bude žadatel vyzván k odstranění zařízení.

### 2. ODPOVĚDNOST

ECZR ani ECD neodpovídají za škody vzniklé bez jejich zavinění na zařízení umístěném na podpěrných bodech distribučního zařízení ECD.






Vlastník odpovídá za případné škody způsobené instalací, provozováním nebo demontáží na podpěrných bodech distribučního zařízení provozovaného ECZR.

S přátelským pozdravem

Regionální správa Prostějov  
E.ON Česká republika, s.r.o.

Za E.ON Distribuce, a.s.

  
E.ON Česká republika, s.r.o.  
Regionální správa  
Prostějov

010





**VYTEZA, s.r.o., Na Hraničkách 438/13, 682 01 Vyškov**

IČ: 26284499, DIČ: CZ26284499

Firma je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41761

Tel.: 517 326 940, 731 499 300, Fax: 517 326 959, Web: <http://www.vyteza.cz>, E-mail: [vyteza@vyteza.cz](mailto:vyteza@vyteza.cz)

---

## **Vyjádření o existenci sítí veřejného osvětlení, světelné signalizace a rozvodného tepelného zařízení**

Naše značka: 87/VYTEZA/9/2016

Vyškov: 29. 9. 2016

Vyřizuje: Josef Janečka – veřejné osvětlení a světelná signalizace,  
[j.janecka@vyteza.cz](mailto:j.janecka@vyteza.cz), 736 770 190

Aleš Pospíšil – rozvodné tepelné zařízení, [a.pospisil@vyteza.cz](mailto:a.pospisil@vyteza.cz), 731 499 310

Zadatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace  
kraje, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno  
Investor: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace  
kraje, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno  
Název stavby: **III. 37728 LHOTA – VJEZDOVÁ BRÁNA**  
Zájmové území: Vyškov – Lhota  
Účel stanoviska: **stavební řízení**

Vážení,

společnosti VYTEZA, s.r.o., byla doručena žádost o vyjádření k projektové dokumentaci, kterou vypracoval Ing. Michal Kosňovský.

Dle projektové dokumentace se jedná o výstavbu středového ostrůvku a nasvětlení ostrůvku veřejným osvětlením na silnici III/ 37728 v místní části Lhota (místní část města Vyškov).

Datum vypracování PD: září 2016

Předložené výkresy: koordinační situace stavby č. 02

### **Existence sítí veřejného osvětlení:**

---

V předložené projektové dokumentaci s vyznačeným zájmovým územím se nachází vedení veřejného osvětlení, které vlastní či provozuje společnost VYTEZA, s.r.o.

Dle předložené PD **dojde ke střetu** se sítí veřejného osvětlení.





**VYTEZA, s.r.o., Na Hraničkách 438/13, 682 01 Vyškov**

IČ: 26284499, DIČ: CZ26284499

Firma je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41761

Tel.: 517 326 940, 731 499 300, Fax: 517 326 959, Web: <http://www.vyteza.cz>, E-mail: [vyteza@vyteza.cz](mailto:vyteza@vyteza.cz)

---

#### **Budou provedena následující opatření**

- Investor stavby je povinen vyzvat provozovatele sítě k provedení kontroly hloubky výkopů, uložení kabelů, zemniců a základů stožárů před záhozem. Provozovatel sítě VO zkontroluje dodržení stanovených podmínek.
- Bez souhlasu pracovníka provozovatele sítě nesmí být kabelové vedení a ostatní zařízení VO zasypáno.
- Bude provedeno nové očíslování sloupu veřejného osvětlení dle standardu města Vyškova, podrobnosti Vám poskytne p. Janečka – tel.: 736 770 190.
- Připojení k síti VO bude provedeno provozovatelem sítě VO na základě písemné objednávky od investora akce.

#### **K provedení technické prohlídky předloží investor provozovateli následující dokumentaci:**

- 1.) dokumentaci skutečného provedení.

#### **Dále předá investor provozovateli následující dokumenty:**

- 1.) geodetické zaměření stavby ve formátu DGN,
- 2.) zprávu o výchozí revizi s náležitostmi dle ČSN 33 1500 (33 2000-6-61),
- 3.) protokol o měření osvětlení dle čl. 6.5.3 ČSN 360400,
- 4.) výrobní certifikát a prohlášení o shodě na všechny výrobky zabudované do stavby, u kterých to zákon č. 22/1997 Sb. požaduje,
- 5.) na základě kladného přeložení těchto dokumentů a po případné kontrole na místě stavby bude vystaven zápis s konstatováním, že zařízení je možno v budoucnu převzít do obstarání. Tento zápis postoupí investorovi. Bez tohoto zápisu po ukončení stavby nemůže být zahájeno kolaudační řízení.

#### **Existence sítě světelného signalizačního zařízení:**

---

Při realizaci výše popsaných prací **nedojde ke střetu se SSZ.**

#### **Existence rozvodného tepelného zařízení:**

---

Při realizaci výše popsaných prací **nedojde ke střetu s rozvodným tepelným zařízením.**





**VYTEZA, s.r.o., Na Hraničkách 438/13, 682 01 Vyškov**

IČ: 26284499, DIČ: CZ26284499

Firma je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41761

Tel.: 517 326 940, 731 499 300, Fax: 517 326 959, Web: <http://www.vyteza.cz>, E-mail: [vyteza@vyteza.cz](mailto:vyteza@vyteza.cz)


---

## **Společná ustanovení**

---

VYTEZA, s.r.o., jako vlastník a provozovatel veřejného osvětlení, SSZ a rozvodného tepelného zařízení ve městě Vyškov vydává souhlasné stanovisko pro stavební řízení. Vyjádření je platné pro území a rozsah prací dle dokumentace předložené žadatelem. Platnost tohoto vyjádření je jeden rok ode dne vydání.

S pozdravem

  
Ing. Michal Koutník, Ph.D.  
ředitel společnosti, prokurista







# ÚSTAV ARCHEOLOGICKÉ PAMÁTKOVÉ PÉČE BRNO

veřejná výzkumná instituce

Kaloudova 1321/30, 614 00 Brno; www.uapp.cz

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje**

Žerotínovo náměstí 449/3  
602 00

*Korespondenční adresa:*

Správa a údržba silnic JMK

Oblast Vyškov

Křečkovská 241/17

Vyškov-Předměstí, 682 01 Vyškov

V Brně dne 1.12.2015

Č.j. ÚAPP 355/2015

Vaše značka: 21606/2015/Vy/ZaJa


**Věc: Vyjádření pro stavbu „III/37728 Lhota – vjezdová brána“, k.ú. Lhota**

Obec Lhota se v písemných záznamech objevuje relativně pozdě – až roku 1517, ale i z toponomického hlediska je třeba její vznik hledat hlouběji v historii, pravděpodobně až ve 14. století, kdy byly osady tohoto jména zakládány při středověké kolonizaci vyšších nadmořských výšek. V blízkosti zamýšlené stavby se nachází několik archeologických lokalit: Neolitický areál na „Ostré Hůrce“, který byl lokalizován J. Skutilem; v trati „Zádílí“ prokázal I. Červinka antropogenní pozůstatky germánských aktivit z doby římské; na jihu katastru se nachází zaniklá středověká ves Lipina, a v trati „Na Dílech“ byly nalezeny artefakty štípané industrie prokazující zde přítomnost člověka v paleolitu. Z dosavadních průzkumů oblasti je evidentní, že katastr Lhoty má vysokou koncentraci potenciálních archeologických objektů a movitých předmětů archeologické povahy, a ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů je celé území České republiky považováno za území s archeologickými nálezy III. stupně (ÚAN III.), tedy s 50% pravděpodobností jejich přítomnosti.

Z hlediska archeologické památkové péče je realizace stavby přípustná. Vzhledem však k tomu, že při zemních pracích by mohlo dojít k narušení území s archeologickými nálezy, je nutné dodržet podmínky zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a respektovat zákonné požadavky:

**Stavebník je povinen již od doby přípravy stavby:**

- oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu AV ČR, Čechyňská 363/19, 602 00 Brno, a
- umožnit Archeologickému ústavu či jiné oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu, sjednaného v podmínkách zákona o státní památkové péči.

  
Mgr. Andrea Matějčková  
ředitelka

ÚSTAV ARCHEOLOGICKÉ  
PAMÁTKOVÉ PÉČE BRNO  
veřejná výzkumná instituce  
614 00 Brno, Kaloudova 1321/30  
- 2 -