
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
II/361 JEVIŠOVICE, OPĚRNÁ ZEĎ

Dotaz k zadávací dokumentaci č. 1 :

Prosíme o upřesnění typu mikropiloty , ve stavebním objektu SO 201.1 A a SO 201.1 B je uvedeno v TZ že se jedná o trubku pr. 89 mm , prosíme o upřesnění tloušťky stěny.

Vysvětlení zadávací dokumentace:

Jedná se o ocelovou trubku průměru 89/10.

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)ř*

V Brně, dne 12.6.2017



Mgr. Martina Křivánková
vedoucí právního oddělení