

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5
„II/379 DEBLÍN - TIŠNOV“

Vážená paní / Vážený pane,

na základě zmocnění zadavatele – **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3 602 00 Brno, IČO: 70932581 a Městys Deblín, Deblín 43, 664 75 Deblín, IČO: 00281697**, Vám poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem: „**II/379 DEBLÍN - TIŠNOV**“.

Dotaz uchazeče č. 1:

V projektové dokumentaci stavby II/379 Deblín – Tišnov km 12,850 – 17,450 vč. mostu 379-003, SO 101, část týkající se propustků, je u propustku P2 a P3 uvedeno: Příkop bude nahrazen curbkingem (P2). resp.: Do této jímky bude zaústěn silniční curbking (P3).

Ve výkazu výměr však není nikde zřízení curbkingu zmíněný.

Žádáme o vysvětlení, případně o doplnění položky na zřízení curbkingu do výkazu výměr.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Jedná se o zavádějící označení v PD, curbkingem jsou myšleny klasické betonové žlaby v SP řešeny položkami č. 935222 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 900MM DO BETONU TL 100MM a č. 935842 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO BETONU TL 100MM. Oceňte dle soupisu prací.

V případě jakýchkoli dotazů či nejasností mne, prosím, kontaktujte na kontaktech uvedených níže.

S pozdravem a přáním pěkného dne,



Mgr. Petr Lysek
Právník - veřejné zakázky
Mobil: +420 733 745 145
E-mail: lysek@viaconsult.cz



VIA Consult a.s.
Sídlo: Náměstí Svobody 527, 739 61 Třinec
Kancelář: Kopečná 12, 602 00 Brno