


LEGENDA

Přípravné práce:
-provede se otlučení soklové i nadsoklové části omítek v celém rozsahu
-provede se vyškrábání spar ve zdivu do hl. 20mm
-provede se vyčištění spar tlakovou vodou
Injektáž zdiva
-beztlačá injektáž obvodového zdiva vodoodpudivým krémem na bázi silanu do předem navrtaných otvorů průměru 12mm ve vzdálenostech 120mm od sebe. Otvory se vyvrtají ve vodorovné spáře obvodového zdiva co nejbliže úrovně podlahy resp. schodu. Otvory se vyčistí stlačeným vzduchem a aplikuje se vodoodpudivá emulze pomocí jednoduché pistole. Hl. otvorů je tl. zdiva -20 až 40mm.

Omítky
Soklová část
- provede se vyplnění vyškrábaných spar sanační soklovou omítkou
- provede se kontaktní můstek sanačním podhozem (špricem) pojeným síranovzdušným cementem.
- provede se vysoce mechanicky odolná sanační soklová omítko pro vlhkostí zatížené zdivo.tl. 30mm
- provede se soklová vodoodpudivá stěrka (zrnitost do 2mm)
Nadsoklová část
- provede se vyplnění vyškrábaných spar sanační soklovou omítkou
- provede se kontaktní můstek sanačním podhozem (špricem) pojeným síranovzdušným cementem.
- provede se lehká sanační omítko i určená na sanaci mírně vlhkých a částečně zasolených stavebních konstrukcí v nadsoklových partiích tl. 30mm
- provede se sanační štuk silně hydrofobizovanou přírodně bílou vápenocementovou štukovou omítkou
- provede se nátěr silikátovou minerální paropropustnou fasádní barvou s pojivem na bázi křemičitanu draselného.
-součástí stavebních úprav je též vyspravení a nový nátěr betonového madla schodišťových zdí



projektant	Stavoprojekt 2000, s.r.o, Znojmo,Nám. Armády 1215/10, 669 02 Znojmo, Ing. Václav Starý, tel. 737882047	<div>STAVOPROJEKT 2000</div> <div>projektová a inženýrská organizace Nám. Armády 1215/10, 669 02 Znojmo tel.: 515 224829 e-mail: stavoprojekt2000-st@cbox.cz</div>		
investor	Gymnázium Židlochovice, příspěvková organizace, Tyršova 400, 667 01 Židlochovice			
akce	STAVEBNÍ ÚPRAVY VENKOVNÍCH PROSTOR GYMNÁZIA ŽIDLOCHOVICE (parc.č.892, k.ú. Židlochovice)	zak.č.	1062/17	
		stupeň	ZDS	
		datum	02/17	
		formát x A4	2	
obsah	SANACE SCHODIŠŤOVÝCH ZDÍ	měřítko	1:50	
		výkr.č.	15	