



TCJPP004IZC3

**Městský úřad Znojmo, odbor výstavby,  
Obroková 1/12, P.O.BOX 3, Znojmo**

SPIS. ZN.: SMUZN Výst.4403/2017-PK  
Č.J.: MUZN 21193/2017  
OPRÁVNĚNÁ  
ÚŘEDNÍ  
OSOBA: Karel Pařízek  
TEL.: 515 216 274, 607 519 584  
E-MAIL: karel.parizek@muznojmo.cz

DATUM: 14.3.2017

Jihomoravské muzeum ve Znojmě

Dostlo: 14.3.2017

Číslo: JMM/G3/2017

Přílohy:

Referent: JIHOMORAVSKÝ CO: MČ ZNOJMO

**SOUHLAS****S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU**

Stavební úřad Městského úřadu ve Znojmě, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil ohlášení stavebního záměru podle § 105 a § 106 odst. 1 stavebního zákona, které dne 6.3.2017 podal

**Jihomoravský kraj, IČO 70888337, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno,  
kterého zastupuje Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace, IČO 00092738,  
Přemyslovců 129/8, 669 02 Znojmo**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle § 106 stavebního zákona

**v y d á v á s o u h l a s**

s provedením ohlášeného stavebního záměru stavebních úprav a udržovacích prací :

**vytápění křížové chodby minoritského kláštera, který je kulturní památkou evidovanou v ÚS  
kulturních památek pod r.č. 20015/7-6944,  
Znojmo č.p. 130, Přemyslovců 6**

(dále jen "stavební záměr") na pozemku parc. č. 162 v katastrálním území Znojmo-město.

**Popis druhu a účelu stavebního záměru:**

Nový otopný systém teplovodního vytápění v křížové chodbě objektu, dle PD zpracované Ing.Lukášem Navrkalem ČKAIT – 0009774, za podmínek závazného stanoviska č. 398/2016 z 18.10.2016, vydaného MěÚ ve Znojmě, odborem školství, kultury a památkové péče pod č.j.MUZN 64377/2016, spis.zn.SMUZN 11536/2016/Kr.

- otopný systém bude jako dvoutrubkový s rozvody napojenými v kotelně nad rozdělovačem na stávající topnou větev Expozice. Volně vedený rozvod u kotelny bude z Cu trubek, bude tepelně izolován a veden ve spádu. Rozvody v křížové chodbě budou vedeny v konstrukci podlahy v izolačních návlecích. Jako otopné plochy budou podlahové konvektory s černou lakovanou pozinkovanou vanou a černě lakovaným výměníkem. Pochozí mřížka bude z hliníku se stříbrnou povrchovou úpravou. V tělesech budou osazeny termostatické ventily s hlavicemi a šroubení. Napojení na rozvod bude provedeno nerezovými ohebnými hadicemi. Pře osazením bude provedeno odborné rozebrání dlažby v nezbytně nutném rozsahu. V místě osazení konvektorů bude provedeno odstranění podkladního betonu a zeminy, pod konvektory bude proveden podkladní beton, na který budou konvektory osazeny a k němu přichyceny. Bude provedena obetonávka konvektorů a rozvodů, na obetonávku bude doplněna původní dlažba ve shodě se stávajícím stavem. Osazení se předpokládá do suchého maltového lože, toto bude při rozebírání ověřeno. V zimním období bude dočasně instalováno vnitřní křídlo do oken a závěsu na schodiště pro snížení emise tepla mimo vytápěnou zónu.


**Poučení:**

Souhlas se doručuje stavebníkovi spolu s ověřenou dokumentací nebo projektovou dokumentací a štítkem obsahujícím identifikační údaje o ohlášeném stavebním záměru. Současně se souhlas doručí osobám uvedeným v § 105 odst. 1 písm. f) stavebního zákona a vlastníkovu stavby, pokud není stavebníkem. Místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, se souhlas doručí spolu s ověřenou dokumentací nebo projektovou dokumentací.

Souhlas nabývá právních účinků dnem doručení stavebníkovi. Platí po dobu 2 let ode dne vydání. Nepozbývá však platnosti, pokud v této době bylo s ohlášeným stavebním záměrem započato. Platnost souhlasu nelze prodloužit.

Před zahájením užívání stavby stavebník požádá o vydání kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona.

Městský úřad ve Znojmě  
odbor výstavby  
12



Karel Pařízek  
referent odboru výstavby

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 4 ve výši 500 Kč byl zaplacen dne 6.3.2017.

**Obdrží:**

účastníci (dodejky)

Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace, IDDS: p8mqpf2

dotčené správní úřady

Městský úřad Znojmo, odbor školství, kultury a památkové péče, nám. Armády č.p. 1213/8, 669 02 Znojmo 2