

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

Název veřejné zakázky :	Rekonstrukce hřiště – II.etapa
Zadavatel :	Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, příspěvková organizace
IČ zadavatele :	66596769
Druh veřejné zakázky :	stavební práce
Druh zadávacího řízení :	zakázka malého rozsahu

Zadavateli předmětné veřejné zakázky byla dne 24.7.2017 doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění :

„V projektové dokumentaci výkres č. D.1.1.7 „Typy ukončení atletické dráhy“ vzorový příčný řez „U1 Ukončení u vnitřní strany oválu – typ 1“ „U3 Ukončení u vnitřní strany oválu – typ 2“ je uveden „Odvodňovací povrchový žlab š=250 určený pro atletické dráhy bez zvýšené hrany 40 mm pro dotažení zatravněné plochy ke žlabu, provedený monoliticky na místě třída zatížení A15, materiál: beton, typ: rovný a obloukový r=15,65 m. Při zjištění ve výrobě je tento proces „provedení monoliticky na místě“ technicky náročný a tím ekonomicky nevýhodný pro investora.

Dotaz: Je možné dodat typově shodný výrobek, ale v prefabrikovaném provedení např. ACO (viz. příložený TL – ACO SPORT system 5000).“

ODPOVĚĎ ZADAVATELE NA DOTAZ (VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) :

Zadavatel připouští použití typově shodných prefabrikovaných odvodňovacích žlabů v případě, že budou dodrženy ostatní technické podmínky, vyplývající z projektové dokumentace a rovněž požadavky výrobce na způsob zabudování výrobku ve stavbě, a dále za předpokladu, že tento způsob provedení bude ekonomicky výhodnější pro zadavatele (objednatele).

Ve Znojmě dne 27.7.2017

Ing. Ladislav Křemeček
v zastoupení zadavatele na základě plné moci