

Soubor vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

pro zadání veřejné zakázky na stavební práce
zadávané jako zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen „zákon“)

s názvem

**Oprava střechy Domova mládeže a školy, OU
a PrŠ, Brno, Lomená 44**

Zadavatel:

**Odborné učiliště a Praktická škola Brno, příspěvková organizace
Lomená 530/44, 61700 Brno
IČ: 0056721**

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Položka č. 1 - co je přesně myšleno záchytným hrazením na kov. konzolách?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

K položce č. 1 - záchytným hrazením na kov. konzolách je myšleno ochranné hrazení na okrajích střech pol. RTS z tr a sítí, dle uvážení dodavatele a jeho postupu prací.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Položka č. 6 a 7 - neodpovídá skutečnosti z důvodu oprav dvou objektů. V rozpočtu je uvažováno pouze s jedním výtahem.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Položka č. 6 a 7 je myšlena tak, že 1 výtah bude po skončení prací přesunut. Výše nájmu a montáže tomu odpovídají.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Položka č. 51 - tuto položku nelze ocenit z důvodu chybějící projektové dokumentace (není znám rozsah poškození stávajícího hromosvodového vedení). Bude součástí ceny i revizní zpráva hromosvodové soustavy na střeše nebo kompletní včetně svodů a zemnicí soustavy?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Položka č. 51 je skutečně odhadem, který vychází z předpokladu použít ve větší míře původní materiál a zemnění. Součástí ceny bude i revizní zpráva hromosvodové soustavy na střeše.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Položka č. 53 - Výměra neodpovídá skutečnosti. Po přepočítání položky je výměra 21,84 tun.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Položka č. 53 dle váhy určené rozpočtovou sestavou je váhová výměra $4,03+7,18+1,853'=13,063$ bez váhové změny způsobené vysušením a změnami ve střešní části. Mimo předpoklad použití části řeziva pro další montáž.

Zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 2. 8. 2017 do 10:00. Všechny ostatní skutečnosti se vážou na provedenou změnu.

Veřejné otevírání nabídek proběhne dne 2. 8. 2017 v 10:01 hod na adrese Lomená 530/44, 617 00 Brno

V Brně, dne 28. 7. 2017

RPA Tender, s.r.o.
Zástupce zadavatele