



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 02

V souladu s ustanovením § 98 Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), vydává veřejný zadavatel:

Název zadavatele:	Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
IČ a DIČ:	00839205, není plátce DPH
Sídlo zadavatele:	682 01 Vyškov, Purkyňova 36 CZ
Zastoupený:	Ing. Věrou Seidlovou ředitelkou nemocnice
Tel:	+420 517 315 100 Fax: +420 517 315 118
e-mail:	seidlova@nemvy.cz
Kód NUTS:	CZ 064
Kód obce zadavatele (ZÚJ):	592889

Vysvětlení zadávací dokumentace zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem:

„Snížení spotřeby energií: Nemocnice Vyškov, SO.01 - C Budova Oddělení dlouhodobě nemocných“ (dále také zakázka).

označené

VZD/02/17

Jedná se o tyto informace:

Otázka č. 02/1:

Prosíme o doplnění vyjádření dotčených orgánů a stavební povolení či případně jiný dokument.

Odpověď: č. 02/1

Dle stanoviska příslušného stavebního úřadu stavba nevyžaduje pro realizaci žádné opatření stavebního úřadu, viz. příloha

Otázka č. 02/2

Zadávací dokumentace uvádí (část 5.4): „U všech zadavatelem označených položek si zadavatel vyhrazuje právo podle § 46 zákona požádat účastníka o vysvětlení nabídky ve formě dalších dokladů - certifikáty, prohlášení o shodě/vlastnostech či dodatečné výpočty k účastníkem uvedeným výrobkům či vzorkům v nabídce tak, aby v případě jakýchkoliv pochybností mohla být nabídka účastníka řádně posouzena na soulad se zadávacími podmínkami resp. PD.“ V žádném položkovém rozpočtu jsme nenašli žádné označené položky. Prosíme o vyjasnění požadavku.

Odpověď: č. 02/2

Zadavatel tímto ruší ustanovení čl. 5.4 zadávací dokumentace bez náhrady.

Otázka č. 02/3

V zadávací dokumentaci zadavatel uvádí požadavek na doložení technické specifikace do cenové nabídky pro vnější výplně otvorů a kontaktní zateplovací systém. Prosíme o vyjasnění, jaké druhy certifikátů event., které technické parametry mají být doloženy jako součást cenové nabídky.

Vzhledem ke skutečnosti, že v projektové dokumentaci je předepsáno velké množství těchto parametrů a případné vynechání některého z nich by mohlo vést k našemu vyloučení ze soutěže pro nesplnění technických podmínek, žádáme o zveřejnění přehledného seznamu posuzovaných parametrů například knihou specifikací nebo přehlednou tabulkou. Zadavatel má právo podle § 45 zákona 134/2016 Sb. požadovat předložení dokladů, musí však být přesně specifikováno jaké doklady, jakým způsobem. Neurčení minimálně výše uvedených minimálních technických parametrů, předepsaných k doložení, může vést k zmatečnému výběrovému řízení s následnými odvoláními nebo dokonce až k odebrání dotace z titulu nedodržení kvalitativních požadavků díla z hlediska Českých zákonů a norem platných v době provádění díla. Podle výše uvedených dotazů a jejich uveřejnění podle zákona. Tímto bude zajištěna větší transparentnost této veřejné soutěže s vyloučením diskriminace uchazečů. Rovněž žádáme o stanovení skutečnosti, zda mají být podklady doloženy v rámci nabídky účastníka nebo až před podpisem smlouvy.

Odpověď: č. 02/3

Zadavatel zpracoval specifikaci požadovaných certifikátů, které musí účastník předložit v nabídce viz příloha.

Parametry, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci a zadavatel je nezařadil do požadovaných certifikátů předloží účastník v nabídce takto:



Plastové výrobky.

Plastový systém s minimálním počtem 5 komor v rámu, 5komor v křídle, Stavební výška rámu otvorových výplní, bez použití rozšiřovacích profilů, Stavební hloubka rámu otvorových výplní, Stavební hloubka křídla otvorových výplní, Výztuž rámu otvorových výplní, Výztuž křídel otvorových výplní – okótovaným řezem navržené otvorové výplně s vyznačením požadovaných parametrů.

Dveře, jimiž prochází úniková cesta, budou vybaveny kováním v souladu s ČSN EN 179, které umožňuje otevření uzamčených dveří zevnitř prostým stisknutím kliky (bez použití klíče a odemčení) nebo budou vybaveny kováním, splňující ČSN EN 1125 (horizontální madlo na obou křídlech přes celou šířku křídel, uvolnění dveří zevnitř musí nastat v době kratší než 1 s tlakem shora dolů nebo horizontálně ve směru úniku kdekoli na madlo, bez použití klíče nebo jiného podobného předmětu) a opatřeny štítkem CE dle ČSN EN 14351, prokazujícím identifikaci daného výrobku jako celku, včetně specifikace technické třídy dle vhodnosti použití dle ČSN EN 14351 (TZA.1, T-E.2) – CE štítkem a POV.

Provedení kování – celoobvodové kování, Provedení otvorových výplní – křídla otevíravá, sklopná s mikroventilací nebo šterbinovým větráním Výměna vzduchu podle vyhlášky 268/2009 Sb. v platném znění,

Použití dorazového nebo středového těsnění u všech otvorových výplní, Nepřerušené těsnění funkční spáry okna – technickým listem, technickou zprávou s popisem navrženého řešení.

Provedení kování – celoobvodové kování, Provedení otvorových výplní – křídla otevíravá, sklopná s mikroventilací nebo šterbinovým větráním Výměna vzduchu podle vyhlášky 268/2009 Sb. v platném znění,

Použití dorazového nebo středového těsnění u všech otvorových výplní, Nepřerušené těsnění funkční spáry okna – technickým listem, technickou zprávou s popisem navrženého řešení.

Otázka č. 02/4

V soupisu prací a dodávek obsahující výkaz výměr je uvedena položka „Demontáž výtahu **vč. dveří**“. Vzhledem k demontáži a možnému riziku, že některé součásti výtahu mohou být považovány za nebezpečný odpad. Prosím o bližší přiblížení daného výtahu, a dále také prosím o popis hloubky založení základových konstrukcí výtahu, který bude muset být dále odstraněn či případně informaci zdali již nějaká část výtahu nebyla demontována (tedy současný stav).

69	965_17_01	Demontáž výtahu vč. dveří (O) - odvoz a likvidace	sada	1,00000		0,00
----	-----------	---	------	---------	--	------

Odpověď č. 02/4

Jedná se o nákladní výtah, hloubka dojezdu výtahu je 1000mm, předpokládá se vybourání výtahové šachty po úroveň podlahy šachty. Doporučuji prohlídku místa plnění.

Otázka č. 02/5

Soupis prací a dodávek obsahuje položku č. 53 (viz níže), která odkazuje na položku „X“ ve výkresu SO.01_08 avšak v přiloženém pohledu není zřejmé o kolik metrů se jedná, či jaký druh chráničky má být použit apod. Prosím o bližší specifikování dané položky.

53	95_Ar_017_X	Prodloužení vedení NN a sdělovacích kabelů, odstranění nefunkčních, kompletně dle PD - č.v. SO.01_08 - poznámka X	sada	1,00000		0,00
----	-------------	---	------	---------	--	------

Odpověď č. 02/5

Jedná se o převěs NN a nefunkčního(dle informací zástupce zadavatele) sdělovacího kabelu. Délka chráničky min průměru 40 mm je 3 m. Viz přiložené foto. Doporučuji prohlídku místa plnění.



Otázka č. 02/6

V soupisu prací a dodávek jsou u položek č. 25 a 26 vyžadovány minerální vaty s kolmým vláknem = lamela. Avšak v projektu o lamele není žádná zmínka, prosím tedy o vyjasnění, zdali je nutností použít minerální vatu s kolmým vláknem či se mají uvažovat běžné desky s podélným vláknem (vhodnější na nerovnější povrch).

	622 31-3 Zateplení fasády					
	nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Kontaktní nátěr a povrchová úprava omítkou podle popisu položky.					
	K ochraně hran na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2.					
25	622311735RV1	... , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 160 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,	m2	73,52651		0,00
26	622311736RT3	... , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 180 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, 3,2 kg/m2	m2	2 599,87733		0,00

Odpověď č. 02/6

Je nutné použít vatu s vlákny podélně orientovanými za dodržení předepsaných technických parametrů.

Otázka č. 02/7

V dokumentu SO.01_D_Technická zpráva_6xA4 je uvedeno následovně: „Stávající střešní prostor pod valbovou střechou se sbíjenými vazníky bude zafoukán foukanou izolací z minerálních vláken s požární odolností A2 minimální tloušťce 250 mm, lambda maximálně 0,045“, avšak v soupisu prací a dodávek se uvažuje s tloušťkou 220 mm. Prosím o vyjasnění daného rozporu vzhledem k značnému vlivu na cenu (rozdíl necelých 30 m3).

	713 18 Izolace foukaná					
84	713181113R00	...do střešních konstrukcí, minerální	m3	207,90772		0,00
	Vyříznutí otvoru v podkladu pro osazení stroje na foukání izolace, foukání a dodávka izolace. Zapravení vyřezaného otvoru.					
	SO.01_17 :					
	S7 :					
	Mezisoučet					
	(12,0*(41,95+34,95)+5,7*0,65)*0,22*1,02			207,90772		

Odpověď č. 02/7

Je nutno dodržet tloušťku izolace dle PD: foukanou izolací z minerálních vláken s požární odolností A2 minimální tloušťce 250 mm, lambda maximálně 0,045.



Otázka č. 02/8

V soupisu prací a dodávek položka č. 123 uvádí v popisu velikost 550/1100, avšak ve výpisu plastových oken a dveří je uvedený rozměr 550/1150. Prosím o vyjasnění daného rozporu.

123	P/05	D + M plastové okno 550/1100mm, kompletně dle výkresu SO.01_25	ks	38,00000		0,00
-----	------	--	----	----------	--	------

Odpověď č. 02/8

Správná velikost oken je 550/1150mm

Přílohy:

- Stanovisko stavebního úřadu
- Specifikace požadovaných certifikátů
- fotodokumentace

Ve Vyškově 31.7.2017

.....
Ing. Věra Seidlová
ředitelka Nemocnice Vyškov, p. o.

Specifikace požadovaných certifikátů

Snížení spotřeby energií: Nemocnice Vyškov, SO.01 - C Budova Oddělení dlouhodobě nemocných

Popis		Způsob prokázání	Výrobce/výrobek/předložený certifikát (doplň dodavatel)
Kontaktní zateplovací systém	Kompletní zateplovací systém	Evropské technické schválení ETAG 004 - ETA, POV	
	Kompletní zateplovací systém	Technologický předpis na údržbu a sanaci ETICS	
	Kompletní zateplovací systém	Cerifikace podle ETAG 004 - index šíření plamene po povrchu is = 0,00 mm/min	
	Kompletní zateplovací systém	Osvědčení dodavatele pro provádění vnějšího KZS ETICS	
	Zateplovací systém bude vykazovat zvýšenou mechanickou odolnost 20J, odolnost proti krupobití HW 4	Mechanická odolnost proti nárazu - certifikát z nezávislé zkušebny	
	Tmel na lepení izolantu	Např. certifikát výrobce, technický list výrobku	
	Minerální armovací tmel s výztužnými vlákny na stěrkování izolantu plochy, prodyšnost pro vodní páry $\mu \leq 35$	Např. certifikát výrobce, technický list výrobku	
	Hydrofobní nátěr na soklovou část - silikonový difúzní - hydrofobní transparentní nátěr, odolný proti alkáliím, mrazu a solím	Např. certifikát výrobce, technický list výrobku	
	Izolant - XPS/ Perimetr	Např. certifikát výrobce, technický list výrobku	
	Výztužná síťovina	Např. certifikát výrobce, technický list výrobku	

Kontaktní zateplovací systém	Kotevní technika	Evropské technické schválení (ETAG 014 s kategorií A,B,C,D,E), technický list výrobku	
	Omítka - S výztužnými vlákny s ochranou proti řasám a plísním formou fotokatalýzy, nasákavost W3- 0,04kg/m2, difuze vodních par V1.	Např. certifikát výrobce, technický list výrobku	
Výplně otvorů - plastové výrobky	Zdravotní nezávadnost	Certifikát notifikované osoby	
	Součinitel prostupu tepla rámu plastových otvorových výpní Uf - doložit certifikátem - $U_f \leq 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$	Certifikát notifikované osoby	
	Provedení podkladového profilu – min 5 komor, spoj s rámem okna vytěsněn izolantem např. komprimační páskou. Z důvodu ošetření tepelného mostu v rizikové parapetní rovině zvýšen požadavek na součinitel prostupu tepla Upp - doložit certifikátem. - $U_{pp} \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$	Certifikát notifikované osoby	
	Zasklení otvorových výplní skly složenými ze tří (dvou) tabulí a s dvěma (jednou) komorami vyplněnými inertními plyny, zasklení dveří bude provedeno jako bezpečnostní, třída odolnosti P1A - Ug - doložit certifikátem. - $U_g \leq 0,54 \text{ W/m}^2\text{K}$ nebo takové aby vyhovělo požadavku na $U_w \leq 0,94$	Certifikát notifikované osoby	

Účastník vyplní tabulku a do v nabídce předloží výše požadované certifikáty.

SPISOVÁ ZN.: **MV21699/2017/SÚ/Km**
Č.J.: **MV 25638/2017**
VYŘIZUJE: **Ing. Miloslav Kramář**
TEL.: **517 301 260**
E-MAIL: **m.kramar@meuvyskov.cz**
DATUM: **10.4.2017**



S002X00J25LO

Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace, IČO 00839205, Purkyňova 235/36, Nosálovice, 682 01 Vyškov 1

Věc: Stanovisko stavebního úřadu

Stavební úřad MěÚ Vyškov na základě Vaší žádosti ze dne 22.3.2017 sděluje, že dle našeho názoru stavba (její změna):

„Snížení spotřeby energií: Nemocnice Vyškov, SO.01 - C Budova Oddělení dlouhodobě nemocných“

Vyškov, Nosálovice č.p. 235, Purkyňova 36

parc. č. 3365/4, 3365/24 v katastrálním území Vyškov

- Zateplení obálky budovy
- Výměna výplní otvorů

nevyžaduje

v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) pro realizaci žádné opatření stavebního úřadu.

Upozorňujeme však na skutečnost, že stavebník je plně zodpovědný za správnost provedení uvedených stavebních úprav, splnění podmínek dotčeného pozemku, (u zateplení stavby projednání přesahu zateplení nad cizí pozemek s jeho vlastníkem – doporučujeme písemnou smlouvu), splnění požadavků dotčených orgánů a správců sítí, včetně zajištění zařízení staveniště, zabezpečení všech inženýrských sítí v okolí stavby proti jejich narušení či poškození, zabezpečení staveniště, záborů veřejného prostranství atd. Po dokončení stavby je povinností stavebníka provést všechny předepsané zkoušky a revize.

Ing. Miloslav Kramář v. r.
vedoucí stavebního úřadu

Za správnost vyhotovení: Denisa Benová

Obdrží:

navrhovatelé (dodejky)

1. Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace, IDDS: 8myk6pn
sídlo: Purkyňova č.p. 235/36, Nosálovice, 682 01 Vyškov 1

Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem **96809121-199958-170518104446**, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **1** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy Informačního systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 458699920 byla systémem přenesena dne 10.04.2017 v 14:33:04. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 18.05.2017 v 10:44:55. Datová zpráva byla opatřena zaručenou elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Údaje o zaručené elektronické značce: číslo kvalifikovaného systémového certifikátu **1F 15 AB**, certifikát byl vydán **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro **Informační systém datových schránek - produkční prostředí Ministerstva vnitra České republiky [IČ 00007064]**. Elektronická značka byla označena časovým razítkem. Datum a čas **21.04.2017 10:08:34**, číslo kvalifikovaného časového razítka **2D CA 55**, časové razítko bylo vydáno **PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]**.

Odesílající datová schránka:

Název: Město Vyškov

Adresa: Masarykovo náměstí 108/1, 68201 Vyškov, CZ

ID datové schránky: wc6bqdy

Typ uživatele: Pověřená osoba

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 18.05.2017 v 10:45:06. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 18.05.2017 09:29:04. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu **1F 7D 73**, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu (označující osobu) **Denisa Benová, Referent, CzechPoint, 0243, Město Vyškov [IČ 00292427]**. Elektronický podpis byl označen platným časovým razítkem, založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Platnost časového razítka byla ověřena dne 18.05.2017 v 10:45:06. Údaje o časovém razítku: datum a čas **10.04.2017 14:22:41**, číslo kvalifikovaného časového razítka **2D CA 51**, kvalifikované časové razítko bylo vydáno akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]**.

Vystavil: Město Vyškov

Pracoviště: Město Vyškov

Ve Vyškově dne 18.05.2017

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Michaela Štěrbová

Otisk úředního razítka:



96809121-199958-170518104446

Poznámka:

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.

