



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 02

V souladu s ustanovením § 98 Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), vydává veřejný zadavatel:

Název zadavatele: Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
IČ a DIČ: 00839205, není plátce DPH
Sídlo zadavatele: 682 01 Vyškov, Purkyňova 36 CZ
Zastoupený: Ing. Věrou Seidlovou ředitelkou nemocnice
Tel: +420 517 315 100 Fax: +420 517 315 118
e-mail: seidlova@nemvy.cz
Kód NUTS: CZ 064
Kód obce zadavatele (ZÚJ): 592889

Vysvětlení zadávací dokumentace zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem:

**„Snížení spotřeby energií: Nemocnice Vyškov, SO.02 - D2+D3 Budova Lékárny
a Radiodiagnostické oddělení“ (dále také zakázka).**

označené

VZD/02/17

Otázka č. 02/1:

Prosíme o zvážení návrhu světlíků, jelikož většina dodavatelů není schopná provést světlíky dle návrhu projektanta a doložit potřebné informace dle zadávací dokumentace. Prosíme o přehodnocení, nebo úpravu návrhu a požadavků. Posílám do objasnění. Ve výpise prvků je pro dveře $U_{max}=1,2W/m^2K$, ale v dodatečné informaci je uvedeno v příloze v tabulce pro doložení certifikace výplní otvorů z AL jiný součinitel, který se nedá doložit od výrobce

OZK	SCHEMA	POPIS	POČET
43		PROJEKČNÍ STĚNA V HEMISFÉŘOVÉM RÁMU - OKNA - DOLADĚNÍ TROUSKLO $U_{max}=0,3W/m^2K$ - OZK OKNO 1 $U_{max}=0,3W/m^2K$ - SKLO PROJEKČNÍ STĚNA VNĚJŠÍ (VNĚJŠÍ RÁM) - BEZPEČNOSTNÍ (DLE NORMY EN13353,44.1) - VÝC. ROK (KÓME. EN1080) VSTUPNÍ DVEŘE ODKLOUPNĚNÉ, ZAKRYTÍ/STĚNA, OPATŘENÉ NEREZOVÝM MOULDEM PRO OTEVÍRÁNÍ - DOLADĚNÍ TROUSKLO $U_{max}=0,3W/m^2K$ - OZK DVEŘE 1 $U_{max}=1,2W/m^2K$ - DOKRYV RAL 9001	1
44		PROJEKČNÍ STĚNA V HEMISFÉŘOVÉM RÁMU - OKNA - DOLADĚNÍ TROUSKLO $U_{max}=0,3W/m^2K$ - OZK OKNO 1 $U_{max}=0,3W/m^2K$ - SKLO PROJEKČNÍ STĚNA VNĚJŠÍ (VNĚJŠÍ RÁM) - BEZPEČNOSTNÍ (DLE NORMY EN13353,44.1) - VÝC. ROK (KÓME. EN1080) VSTUPNÍ DVEŘE ODKLOUPNĚNÉ, ZAKRYTÍ/STĚNA, OPATŘENÉ NEREZOVÝM MOULDEM PRO OTEVÍRÁNÍ - DOLADĚNÍ TROUSKLO $U_{max}=0,3W/m^2K$ - OZK DVEŘE 1 $U_{max}=1,2W/m^2K$ - DOKRYV RAL 9001	1

Prosíme o objasnění, jestli je tabulka na certifikace pouze pro okna a dveře a nebo platí i pro prosklené stěny a pro světlíky, které nejsme schopni splnit a tudíž ani doložit požadované požadavky a certifikacemi.

Odpověď: č. 02/1

Zadavatel provedl REVIZI Specifikace požadovaných certifikátů, která tvoří přílohu tohoto dokumentu. Zadavatel požaduje Certifikáty pouze pro okna a dveře přičemž výměna vstupních



dveří spočívá ve výměně stávajících vstupních dveří za dveře s doporučeným součinitelem prostupu tepla min. UD = 1,2 W/m²K dle ČSN 730540-2.

Otázka č. 02/2

Máme dotaz na splnění požadavků a doložení certifikátů. Je nutné i u světlíků a AL prosklené stěny, nebo se jedná jen o dveře a okna? Protože u AL prosklených stěn ve výpisu prvků jsou jiné požadavky než jsou uvedeny v tabulce v dodatečné informaci č.1. Požadavky z dodatečné informace nelze splnit a tudíž ani doložit.

Odpověď: č. 02/2

Zadavatel provedl REVIZI Specifikace požadovaných certifikátů, která tvoří přílohu tohoto dokumentu. Zadavatel požaduje Certifikáty pouze pro okna a dveře přičemž výměna vstupních dveří spočívá ve výměně stávajících vstupních dveří za dveře s doporučeným součinitelem prostupu tepla min. UD = 1,2 W/m²K dle ČSN 730540-2.

Otázka č. 02/3

Na základě vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 otázka č. 01/1 bylo zadavatel sděleno následovné: „systém ETICS musí vykazovat mechanickou odolnost **min 30J** a odolnost proti krupobití kategorie HW4“, ale dále v rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 byly dodány i požadavky na specifikace požadovaných certifikátů zadavatele, které uvádějí: „zateplovací systém bude vykazovat **zvýšenou mechanickou odolnost 20J**, odolnost proti krupobití HW 4“. Prosím o provedení úpravy a upřesnění zadavatele v jaké výši požaduje zvýšenou mechanickou odolnost – **tedy 20J či minimálně 30J**.

Odpověď: č. 02/3

Zadavatel provedl REVIZI Specifikace požadovaných certifikátů, která tvoří přílohu tohoto dokumentu. Zadavatel požaduje:

Mechanická odolnost (celá plocha včetně soklu):

- systém ETICS musí vykazovat mechanickou odolnost min 30J a odolnost proti krupobití kategorie HW4,

Příloha:

- Specifikace požadovaných certifikátů - REVIZE

Ve Vyškově 3.8.2017

.....
Ing. Věra Seidlová
ředitelka Nemocnice Vyškov, p. o.

Specifikace požadovaných certifikátů

REVIZE č. 1

Snížení spotřeby energií: Nemocnice Vyškov, SO.02 - D2+D3 Budova Lékárny a Radiodiagnostické oddělení

	Popis	Způsob prokázání	Výrobce/výrobek/předložený certifikát (doplň dodavatel)
Kontaktní zateplovací systém	Kompletní zateplovací systém	Evropské technické schválení ETAG 004 - ETA, POV	
	Kompletní zateplovací systém	Technologický předpis na údržbu a sanaci ETICS	
	Kompletní zateplovací systém	Cerifikace podle ETAG 004 - index šíření plamene po povrchu is = 0,00 mm/min	
	Kompletní zateplovací systém	Osvědčení dodavatele pro provádění vnějšího KZS ETICS	
	Zateplovací systém bude vykazovat zvýšenou mechanickou odolnost 30J, odolnost proti krupobití HW 4	Mechanická odolnost proti nárazu - certifikát z nezávislé zkušebny	
	Tmel na lepení izolantu	Např. certifikát výrobce, technický list výrobku	
	Minerální armovací tmel s výztužnými vlákny na stěrkování izolantu plochy, prodyšnost pro vodní páry $\mu \leq 35$	Např. certifikát výrobce, technický list výrobku	
	Hydrofobní nátěr na soklovou část - silikonový difúzní - hydrofobní transparentní nátěr, odolný proti alkáliím, mrazu a solím	Např. certifikát výrobce, technický list výrobku	
	Izolant - XPS/ Perimetr	Např. certifikát výrobce, technický list výrobku	
	Výztužná síťovina	Např. certifikát výrobce, technický list výrobku	

Kontaktní zateplovací systém	Kotevní technika	Evropské technické schválení (ETAG 014 s kategorií A,B,C,D,E), technický list výrobku	
	Omítka - S výztužnými vlákny s ochranou proti řasám a plísním formou fotokatalýzy, nasákavost W3- 0,04kg/m2, difuze vodních par V1.	Např. certifikát výrobce, technický list výrobku	
Výplně otvorů - plastové výrobky	Zdravotní nezávadnost	Certifikát notifikované osoby	
	Součinitel prostupu tepla rámu plastových otvorových výplní U_f - doložit certifikátem - $U_f \leq 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$	Certifikát notifikované osoby	
	Provedení podkladového profilu – min 5 komor, spoj s rámem okna vytěsněn izolantem např. komprimační páskou. Z důvodu ošetření tepelného mostu v rizikové parapetní rovině zvýšen požadavek na součinitel prostupu tepla U_{pp} - doložit certifikátem. - $U_{pp} \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$	Certifikát notifikované osoby	
	Zasklení otvorových výplní skly složenými ze tří (dvou) tabulí a s dvěma (jednou) komorami vyplněnými inertními plyny, zasklení dveří bude provedeno jako bezpečnostní, třída odolnosti P1A - U_g - doložit certifikátem. - $U_g \leq 0,54 \text{ W/m}^2\text{K}$ nebo takové aby vyhovělo požadavku na $U_w \leq 0,94$	Certifikát notifikované osoby	
Výplně otvorů z Al profilů (mimo světlíky a prosklené stěny)	Zdravotní nezávadnost	Certifikát notifikované osoby	
	Součinitel prostupu tepla rámu U_f - doložit certifikátem. - $U_f \leq 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$	Certifikát notifikované osoby	
	Součinitel prostupu tepla rámu v oblasti prahu dveří - doložit certifikátem. - $U_{pp} \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$	Certifikát notifikované osoby	
	Zasklení otvorových výplní bezpečnostními skly složenými ze tří (dvou) tabulí a s dvěma (jednou) komorami vyplněnými inertními plyny – U_g . $U_g \leq 0,54 \text{ W/m}^2\text{K}$ nebo takové aby vyhovělo požadavku na $U_w \leq 0,94$	Certifikát notifikované osoby	

Účastník vyplní tabulku a do v nabídce předloží výše požadované certifikáty.