



LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI
201	HERNA
202	CHODBA + VYŠETROVNA
203	SCHODIŠTĚ
204	CHODBA
205	SKLAD
206	VÝTAH
207	POKOJ
208	STANIČNÍ SESTRA
209	VRCHNÍ SESTRA
210	LEKARNA
211	CHODBA
212	UMÝVÁRNA
213	WC
214	SPROCHA
215	JIDELNA
216	ČAJOVÁ KUCHYŇ
217	POKOJ
218	HERNA
219	POKOJ
220	SKLAD
221	POKOJ
222	KOUPELNA
223	SCHODIŠTĚ
224	ŠATNA
225	CHODBA + JIDELNA
226	SKLAD
227	POKOJ
228	POKOJ
229	HERNA
230	ČAJOVÁ KUCHYŇ
231	WC
232	POKOJ
233	CHODBA
234	POKOJ
235	POKOJ
236	POKOJ + HERNA
237	UMÝVÁRNA
238	WC



POZNÁMKA :

- Všechna otopná tělesa i potrubí jsou stávající. Předněm projektové dokumentace je vyřněna termostatických ventilů na přívodním a regulačních šroubení na vratném potrubí i otopných těles.
- Vypočtené hodnoty přednastavení amatur na přívodním i vratném potrubí u otopných těles je provedeno na základě dostupné projektové dokumentace a provedeného místního šetření. Rozvod hlavního horizontálního potrubí i stoupaček v podlažích je veden v nepřístupných místech / stavebních konstrukcích, nebýlo tedy možno přesně určit jeho dimenze. V případě jakýchkoli provozních nedostatků nově zaregulova- ného systému bude nutno provést doregulování v návaznosti na skutečné naměřené hodnoty jednotlivých topných větví.



0,000 = 283,74 m. n. m. B. p. v.

VED. PROJEKTU:	KONTROLOVAL:	KRESLIL:	MIX MAX-ENERGETIKA, s.r.o.
Ing. Štěpán Brous	Ing. Michal Věšek	Ing. Ondřej Pavlík	Štefánikova 38a
INVESTOR:	Dětské centrum Znojmo, p. o.		612 00 Brno
STAVBA:			
PROJEKT REKONSTRUKCE soustavy ÚT, TV včetně zdroje tepla			
OBJEKT:	SO 101.4 STROJNÍ ČÁST		
NÁZEV VÝKRESU:	PŮDORYS 2.N.P.		
FORMÁT:			6 x A4
DATUM:			05/2013
STUPEŇ:			DVZ
ČÍSLO ZAKÁZKY:			
MĚŘÍTKO:	1:100		ČÍSLO VÝKRESU: 5