

č.p.	SO 101.2	
	VÝKAZ VÝMĚR - specifikace	
	označení	ks/kpl
	ZDROJ TEPLA + příslušenství	
1	Základní připojovací sada kotlů s výkonem 75/100 kW; DN160/110 z polypropylénu, k připojení 2 kotlů závislých na přívodu vzduchu z místa instalace kotle, obsahuje: 2 mřížky DN 150 na přívod vzduchu, 2 trubky na odvod spalin DN 100 x 250 mm, 2 redukce DN 100 na hrdlo 110, 2 revizní kolena 87° DN 110, 2 sběrače DN 160/110, koncový díl DN 160 s revizním otvorem a odvodem kondenzátu, sifon na koncový díl, vazelínu na potřnní rozebíratelných spojů - tuba 50 ml	1
2	Koleno DN 160 z polypropylénu, 87°	1
3	Trubka DN 160 z polypropylénu, délka 500 mm	1
4	Souprava do šachty DN 160/160 pro 50/75/100 kW k připojení kotlů nezávislých na přívodu vzduchu z místa instalace kotle, C33x, obsahuje: kryt šachty DN160 (ušlechtilá ocel) s trubicou vyústění (polypropylén, černý), distanční držák DN 160 (ušlechtilá ocel), opěrné koleno 87° DN 160 (polypropylén), přechod přes stěnu DN 225/160 (ušlechtilá ocel), nástěnný kryt DN 225 (ušlechtilá ocel), vazelínu k potření rezebíratelných spojů - tuba 50 ml. Svislé trubky je třeba objednat v potřebné délce zvlášť.	1
5	Revizní trubka DN 160 z polypropylénu, délka 290 mm	1
6	Trubka DN 160 z polypropylénu, délka 2000 mm z polypropylénu, délka 2000 mm	8
7	Trubka DN 160 z polypropylénu, délka 1000 mm z polypropylénu, délka 1000 mm	1