


UBYTOVACÍ ČÁST "A"

PŮDORYS 5.NP



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]
O1	CHODBA	68,2
O2	SCHODIŠTĚ	17,0
O3	VÝTAH	3,6
O4	POKOJ (3 LŮŽKA)	21,8
O5	PŘEDSÍN S PŘÍSLUŠENSTVÍM	8,1
O6	POKOJ (2 LŮŽKA)	15,6
O7	PŘEDSÍN S PŘÍSLUŠENSTVÍM	12,7
O8	PŘEDSÍN S PŘÍSLUŠENSTVÍM	12,7
O9	POKOJ (2 LŮŽKA)	15,6
O10	POKOJ (2 LŮŽKA)	15,6
O11	LODŽIE	3,6

LEGENDA EPS

- HLÁŠIČ OPTICKOKOUŘOVÝ
- M HLÁŠIČ MULTISENZOROVÝ (OPTICKOKOUŘOVÝ + TEPELNÝ)
- P HLÁŠIČ TLAČÍTKOVÝ
- ▣ ELEKTRICKÝ ZÁMEK OVLÁDANÝ EPS
- 🔊 POŽÁRNÍ SIRÉNA VNITŘNÍ
- ⦿ TLAČÍTKO S ROZPÍNACÍM KONTAKTEM

- Kabel požární červený 1x2x0,8
Uložen v PVC vkládacích lištách na povrchu
- - - Kabel třídy reakce na oheň B2ca, s1, d1 1x2x0,8
Veden v trubkách Supermonoflex 16 pod omítkou. Založit protahovací drát.
Při uložení na povrchu musí nosné části zajišťovat funkčnost trasy při požáru min. P15-R.
- . - Kabel třídy reakce na oheň B2ca, s1, d1 2x2x0,8
Veden v trubkách Supermonoflex 16 pod omítkou. Založit protahovací drát.
Při uložení na povrchu musí nosné části zajišťovat funkčnost trasy při požáru min. P15-R.

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Jiskra PROJEKTOVÉ STAVBY projektové středisko	ČKAIT 1005543	
ING. JAN JISKRA	Mojdalenky 5, 638 00 Brno mobil: 602 536379 e-mail: jiskra@raz-dva.cz			
INVESTOR	DOMOV PRO SENIORY ZASTÁVKA	DATUM	05/2017	
MÍSTO STAVBY	ZASTÁVKA, SPORTOVNÍ 432	FORMAT	4A4	
STAVBA	DOMOV PRO SENIORY ZASTÁVKA ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE (EPS)	STUPEŇ P.D.	DZS	
		ZAKÁZKOVÉ Č.		
VÝKRES	UBYTOVACÍ ČÁST "A" PŮDORYS 5.NP	MĚŘÍTKO	1:100	ČÍSLO VÝKRESU 05