

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

Název veřejné zakázky :	Přemístění prádelny do hlavní budovy
Zadavatel :	Domov Božice, příspěvková organizace
IČ zadavatele :	45671877
Druh veřejné zakázky :	stavební práce
Druh zadávacího řízení :	zakázka malého rozsahu

Zadavateli předmětné veřejné zakázky byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění :

„Ve výkazu výměr u VZT jsme nikde nenašli položky na ventilátory. Je to tak správně?“

ODPOVĚĎ ZADAVATELE NA DOTAZ (VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) :

Ventilátory pro větrání místností jsou zahrnuty ve výkazu výměr v oddíle elektro. Plánované budoucí mandly a sušičky pak mají zabudovány vlastní ventilátory.

V Božicích dne 8.9.2017

DOMOV BOŽICE
příspěvková organizace
BOŽICE 188, 671 64 BOŽICE
IČO: 456 71 877 [1]

Bc. Roman Koprivňanský
ředitel

