

a)				
OZN.	ZMĚNA	DATUM	PROVEDL	KONTROLA
ZADAVATEL:	STAVOPROJEKT 2000, s.r.o.	Ing. Přemysl Veselý Dlouhá 17, 669 02 Suchohrdly tel. 604260761		
HIP:	Ing. VÁCLAV STARÝ			
VYPRACOVAL:	Ing. Veselý			
KONTROLOVAL	Ing. Veselý			DATUM 05/2016
INVESTOR	SZŠ RAJHRAD, přísp. org.	STUPEŇ: DPS		
MÍSTO STAVBY	parc.č. 8/1 a 8/2 k.ú. Rajhrad			
STAVBA	VÝSTAVBA OBJEKTU A VÝUKOVÉHO VODNÍHO PRVKU ODBORNÉHO VÝCVIKU ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY	Č. ZAK.		
		PARÉ Č.		
LEGENDA MÍSTNOSTÍ		LISTŮ	POČET A4 2	
		MĚŘÍTKO —	POŘADOVÉ Č. 002	

002

Legenda místností

požadavky na umělé osvětlení, vnější vlivy z protokolu o určení vnějších vlivů

Vysvětlivky:

- | | |
|-----------|---|
| 1) | celkové osvětlení - požadavky dle ČSN EN 12464-1 |
| 2) | typ místností se speciálními požadavky na technické řešení instalací |
| 3) | vnější vlivy jsou stanovené protokolem (GP)
v tabulce jsou uvedeny pouze vlivy jiné kromě "normálních" dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Z1, ČSN 332000-5-51 ed.3
vnější vlivy vytvářející prostory nebezpečné jsou označeny "tučně" např. BC3
vnější vlivy vytvářející prostory zvlášť nebezpečné jsou označeny "tučně kurzívou" např. AD2 |
| UP | umývací prostor dle ČSN 33 2130 ed.2 |
| S | prostory s vanou nebo sprchou dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2 |
| 4) | požadavky na nouzové osvětlení |
| NO | Nouzové osvětlení |
| NU | Nouzové osvětlení - únik |
| 5) | doplňující informace |
| REG | v místnosti plynulá regulace celkového osvětlení ("stmívání") |

Č.m.	Název	Plocha [m2]	Strop	ref. číslo	1) Em[lx]	Ra	2)	3)	4)	5)
1.NP										
100	Závěťří	5,2		xxx	50	60				
101	Chodba	42,0		5.36.17	100	60				
102	Připravna	12,1		5.36.15	500	80				
103	Připravna	21,4		5.36.15	500	80		UP		
104	Pracovna	42,9		5.36.2	500	80		UP		
105	Tech. Místnost	3,8		5.3.1	200	60				
106	WC-Ped	1,7		5.2.4	200	80				
107	Předsíň WC-Ped	1,7		5.2.4	200	80		UP		
108	Šatna chlapci	29,2		5.2.4	200	80				
109	Sprchy chlapci	3,6		5.2.4	200	80		UP,S		
110	Předsíň WC-chlapci	2,3		5.2.4	200	80		UP		
111	WC-chlapci	3,1		5.2.4	200	80				
112	Šatna dívky	75,5		5.2.4	200	80				
113	Sprchy dívky	8,8		5.2.4	200	80		UP,S		
114	WC-dívky	3,1		5.2.4	200	80				
115	Předsíň WC-dívky	6,1		5.2.4	200	80		UP		
116	Hygienická kabina	2,6		5.2.4	200	80		UP		
117	Úklidová komora	2,0		5.2.4	200	80				
118	Sklad pomůcek	13,0		5.36.23	500**	80				
119	Kabinet	12,8		5.36.20	300	80				

Venkovní prostor

AB8*,AD4

* omezení dolní hranice teploty na -30st.C

** práce s displeji dle čl. 4.9 normy