



## Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

Subjekt je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

Ing. Karel Uličný  
autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

Čajkovského 7  
616 00 BRNO

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

722/023697/2017/BSk

VYŘIZUJE / LINKA

Ing. Skálová / 543 433 215

BRNO

04.09.2017

170904B1

VĚC

**Brno, k. ú. Zábrdovice, parc.č. 302 a 302, rekonstrukce školního hřiště a obnova oplocení v areálu střední školy na Francouzská 427/101**

**Vyjádření k dokumentaci pro územní souhlas - souhlasné stanovisko**

**K Vaší žádosti o vyjádření k dokumentaci pro územní souhlas výše uvedené akci Vám sdělujeme:**

Předložená dokumentace s žádostí o vyjádření, která je u nás vedena pod ev.č.23501/2017 z 30.8.2017, řeší v areálu střední školy na Francouzská 427/101 v Brně rekonstrukci školního hřiště a obnovu oplocení. Výše uvedenou stavbou dojde k dotčení pozemků parc. č. 302 a 303 v k. ú. Zábrdovice.

V rámci stavby bude provedena:

- rekonstrukce oplocení do ul. Přadlácká „A“
- rekonstrukce oplocení hřiště „B, C a D“
- rekonstrukce povrchu hřiště

Oplocení „A“ - stávající oplocení (zděná stěna, na které je osazeno kovové oplocení) bude odstraněna na stávající základ a bude nově vyzděna. Kovové oplocení bude umístěno na nově vybudovanou stěnu. Základová konstrukce oplocení zůstane stávající. Oplocení „A“ se nachází na jedné části hranice pozemku parc. č. 303 v k. ú. Zábrdovice a odděluje pozemek od ul. Přadlácká.

Rekonstrukcí oplocení „A“ nedojde k dotčení ochranného pásma jednotné kanalizace DN 500/750 a vodovodního řadu DN 150 v provozování naší akciové společnosti, tyto sítě jsou vedeny v ul. Přadlácká.

Oplocení hřiště „B, C a D“ – řeší rekonstrukci oplocení na hranici pozemků parc. č. 302 a 303 v k. ú. Zábrdovice. U oplocení „C“ bude provedena gravitační opěrná stěna, na které bude vybudováno nové oplocení, Stěna „B“ bude odstraněna na základ a bude vybudováno nové oplocení, u oplocení „D“ bude provedena nová koruna oplocení ze střešních tašek.

Rekonstrukcí oplocení „B, C a D“ nedojde k dotčení inženýrských sítí v provozování naší akciové společnosti, které se v místě rekonstrukce oplocení nenachází.

Rekonstrukce povrchu hřiště – na stávající ploše jsou navržena 2 hřiště s umělým povrchem. Nově navržená hřiště budou odvodněna drenážemi DN 100 a DN 150 do dvou vsakovacích zdrží o objemu 0,8 m<sup>3</sup> a zde budou likvidovány vsakem.

Rekonstrukcí hřiště nedojde k dotčení inženýrských sítí v provozování naší akciové společnosti, které se zde nenachází.

**Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. souhlasí s vybudováním výše uvedené stavby, v rozsahu dle předložené dokumentace, protože jejím vybudováním nedojde k dotčení ochranného pásma vodovodní a kanalizační sítě v provozování naší akciové společnosti – viz. výše. Z výše uvedené stavby budou dešťové vody likvidovány vsakem na pozemku stavebníka – viz. výše.**

Sdělujeme Vám, že v dané lokalitě probíhá stavba města Brna a to „Brno - Jugoslávská, rekonstrukce kanalizace a vodovodu“, ukončení této stavby je v 11/2017.

Požadujeme výše uvedenou stavbu „Brno, k. ú. Zábrdovice, parc.č. 302 a 302, rekonstrukce školního hřiště a obnova oplocení v areálu střední školy na Francouzská 427/101“ časově koordinovat s právě probíhající stavbou na ul. Jugoslávská „Brno - Jugoslávská, rekonstrukce kanalizace a vodovodu“. Koordinace staveb

projednejte s Ing. Michaelou Běloševičovou z útvaru inženýrských služeb Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., tel. 543 433 295, mob. 726 663 793.

**Toto vyjádření platí pouze pro vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu v provozování Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.**

Vyjádření platí po dobu jednoho roku od data jeho odeslání.

Poznámka: předloženou PD si ponecháme pro vlastní potřebu


S pozdravem

Na vědomí:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Ing. Michaela Běloševičová - ÚIS

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.  
Pisárcká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno  
Útvar VHR a GIS

  
Ing. Milan Přinosil  
vedoucí útvaru VHR