



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Vysvětlení zadávací dokumentace

na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce

„Stavební úpravy a obnova stálé expozice ve Vlastivědném muzeu Kyjov“

1. Údaje o zadavateli:

Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace

Zastoupený: Mgr. Irenou Chovančíkovou, ředitelkou
Sídlo: Zámecké nám. 27/9, 69501 Hodonín, IČ: 00090352
tel.: +420 518 351 834, email: masarykovomuzeum@masaryk.info

(dále jen „zadavatel“)

Poradce zadavatele

Osoba pověřená odborným a organizačním zajištěním průběhu zadávacího řízení (dále jen „poradce zadavatele“) ve smyslu § 43 ZZVZ je

Mgr. Pavel Jurečka, advokát

Sídlo: Sadová 1688/1, 695 01, Hodonín, IČ: 71468307,
tel.: +420 518 324 830, E-mail: ak.jurecka@gmail.com, www.akjurecka.cz

Zadavatel veřejné zakázky obdržel dne 13.9.2017 tuto žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

Žadatel: RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o.
se sídlem Polní 4057/27, 695 01 Hodonín
IČ: 46992707

Dobrý den,

dovoluji si Vás požádat o dodatečné informace na akci: "Stavební úpravy a obnova stálé expozice ve Vlastivědném muzeu Kyjov".

1) Dle položkového rozpočtu máme dodávat svítidla a k dispozici je velké množství typů a výrobců (odvíjí se cena svítidel), zajímá nás také požadavek investora, aby svítidla zapadala vzhledem do dispozice objektu. Pro adekvátní ocenění bychom potřebovali knihu svítidel. Je kniha svítidel k dispozici?

2) Ve stavebním položkovém rozpočtu, pol. č. 217 - Systémová deska podlahového topení tl. 40 mm, součást výkazu ÚT. Tato systémová deska je rovněž součástí ve výkazu vytápění. Máme ji oceňovat i ve stavebním rozpočtu nebo pouze u vytápění? Protože po shlédnutí výkresů a výpočtu výměr by potom těchto 51,85 m² bylo navíc a nesouhlasilo by také ve výkazu vytápění množství potrubí.

Znění žádosti uvedeno v příloze tohoto vysvětlení. K jednotlivým dotazům zadavatel sděluje toto:

- 1) Kniha svítidel není k dispozici, Uchazeči nabídnou dle vlastní volby takový typ svítidel, který splňuje podmínky specifikace uvedené v zadávací dokumentaci
- 2) Položku *Systémová deska podlahového topení tl. 40 mm* uchazeči nacení pouze v soupisu prací (výkazu) vytápění, nikoli ve stavebním pod položkou 217.

Zadavatel upozorňuje, že v rámci vysvětlení zadávací dokumentace nedošlo ke změnám zadávací dokumentace, které by vyžadovaly, aby v souladu s § 99 ZZVZ zadavatel přiměřeně prodloužil lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek se tedy nemění.

V Hodoníně dne 19.9.2017

Masarykovo muzeum v Hodoníně,
příspěvková
organizace
Zámecké nám. 9, 695 01 Hodonín
IČO: 00090352, DIČ: CZ-00090352
tel.: 518 351 834



Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace

Mgr. Irena Chovančíková, ředitelka

Mgr. Pavel Jurečka

Od: Jana Rosáková <renova.rosakova@seznam.cz>
Odesláno: 13. září 2017 10:45
Komu: ak.jurecka@gmail.com
Předmět: Žádost o dodatečné informace

Dobrý den,

dovoluji si Vás požádat o dodatečné informace na akci: "Stavební úpravy a obnova stálé expozice ve Vlastivědném muzeu Kyjov".

1) Dle položkového rozpočtu máme dodávat svítidla a k dispozici je velké množství typů a výrobců (odvíjí se cena svítidel), zajímá nás také požadavek investora, aby svítidla zapadala vzhledem do dispozice objektu. Pro adekvátní ocenění bychom potřebovali knihu svítidel. Je kniha svítidel k dispozici?

2) Ve stavebním položkovém rozpočtu, pol. č. 217 - Systémová deska podlahového topení tl. 40 mm, součást výkazu ÚT. Tato systémová deska je rovněž součástí ve výkazu vytápění. Máme ji oceňovat i ve stavebním rozpočtu nebo pouze u vytápění? Protože po shlédnutí výkresů a výpočtu výměr by potom těchto 51,85 m2 bylo navíc a nesouhlasilo by také ve výkazu vytápění množství potrubí.

Děkuji za brzké vyjádření

--

S pozdravem

Jana Rosáková
příprava zakázek
telefon: 731 155 564
e-mail: rosakova@renovahodonin.cz

RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o.
Polní 4057/27
695 01 Hodonín
Tel/fax: 518 332 190
www.renovahodonin.cz