
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

III/37930 HABROVANY PRŮTAH

Dotaz k zadávací dokumentaci č. 2:

Prosíme o doplnění podkladů zadávací dokumentace o vyjádření dotčených orgánů a správců sítí, na které odkazuje přiložené stavební povolení. Ve vyjádřeních mohou být uvedeny požadavky, podstatné pro provádění stavby.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Zadavatel doplnil přílohu 6 zadávací dokumentace o doklady viz. příloha.

Dotaz k zadávací dokumentaci č. 3:

Při pracích na rekonstrukci podkladních vrstev v tl. 450 mm + sanacích na vybraných úsecích silnice III/37930 je počítáno na mnoha místech (viz charakteristické řezy B.1.1 – Pr. 3,8,10,11,12,13-17) s ponecháním stávajícího obrubníku. Odkopávky konstrukčních vrstev jsou přitom prováděny až k obrubníkům.

Při těchto pracích dojde dle našich zkušeností k vypadnutí a možnému poškození stávajících obrubníků, z tohoto důvodu by měly být ve výkaze výměr přidány položky pro nové osazení obrubníků vč.bet.lože a dále započítáno alespoň částečně nějaké množství nových obrubníků na výměnu za poškozené.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Odkop komunikace v okolí betonových obrub bude proveden tak, aby nedošlo k odpadnutí či poškození stávajících obrub určených k ponechání. Ke změně SP nedojde, oceňte dle stávajícího SP.

Dotaz k zadávací dokumentaci č. 4:

Prosíme dále o upřesnění použitých chrániček z plastových trub. Ve výkaze výměr jsou uvedeny chráničky z plast. trub DN do 150mm a 300mm. V TZ je uvedeno, že dle potřeby budou prodlouženy nebo doplněny chráničky inženýrských sítí. Dle našeho názoru by ale v tomto případě měly být použity chráničky půlené, které jsou podstatně dražší.

Vysvětlení k zadávací dokumentaci č. 4:

Ke změně SP nedojde, oceňte dle stávajícího SP.

Dotaz k zadávací dokumentaci č. 5:

V obj. SO 101 chybí u položek č.9, 14 , 23 – Odstranění podkladů – odvoz na meziskládku se složením.

Vysvětlení k zadávací dokumentaci č. 5:

Položky č. 9, 14 a 23 zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí v rámci prostor staveniště. Jiné přemísťování materiálu není potřeba. Ke změně SP nedojde, oceňte dle stávajícího SP.

Dotaz k zadávací dokumentaci č. 6:

V obj. SO 101 chybí k položce č. 46 – Vrstvy pro obnovu a opravy recyklace za studena – naložení a dovoz materiálu z meziskládky a uložení materiálu do násypu se zhutněním.

Vysvětlení k zadávací dokumentaci č. 6:

Viz. dotaz č.4., veškerá manipulace je obsažena v položkách odkopu, materiál bude po odkopu ihned uložen do konstrukce vozovky ke zrecyklování. Ke změně SP nedojde, oceňte dle stávajícího SP.

Na základě výše uvedených změn mění zadavatel lhůtu pro podání nabídek a termín otevírání obálek s nabídkami:

XI. **PODÁNÍ NABÍDKY**

Lhůta **4.10.2017** do 9:00 hod.

XII. **OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI**

Termín **4.10.2017** v 9:05 hod.

V Brně, dne 26. 9. 2017

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)ř*



Mgr. Martina Křivánková
Vedoucí právního oddělení

Příloha: doklady