



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace

na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce

„Stavební úpravy a obnova stálé expozice ve Vlastivědném muzeu Kyjov“

1. Údaje o zadavateli:

Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace

Zastoupený: Mgr. Irenou Chovančíkovou, ředitelkou

Sídlo: Zámecké nám. 27/9, 69501 Hodonín, IČ: 00090352

tel.: +420 518 351 834, email: masarykovomuzeum@masaryk.info

(dále jen „zadavatel“)

Poradce zadavatele

Osoba pověřená odborným a organizačním zajištěním průběhu zadávacího řízení (dále jen „poradce zadavatele“) ve smyslu § 43 ZZVZ je

Mgr. Pavel Jurečka, advokát

Sídlo: Sadová 1688/1, 695 01, Hodonín, IČ: 71468307,

tel.: +420 518 324 830, E-mail: ak.jurecka@gmail.com, www.akjurecka.cz

Zadavatel veřejné zakázky obdržel dne 19.9.2017 tuto žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

Žadatel: RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o.
se sídlem Polní 4057/27, 695 01 Hodonín
IČ: 46992707

Dobrý den,

dovoluji si Vás požádat o dodatečné informace na akci: "Stavební úpravy a obnova stálé expozice ve Vlastivědném muzeu Kyjov".

Dotaz se týká vzduchotechniky, kde je rozpor mezi Technickou zprávou, která koresponduje s výkresy a Výkazem výměr, který je v rozporu.

V technické zprávě a na výkresech jsou 2+2 ventilátory, ve Výkazu výměr je 6 ventilátorů (3+3).

Výkony jsou popsány pouze u 2 ventilátorů na odsávání podlah. Jaké výkony mají mít ventilátory v sociálních zařízeních, jaké průměry mají mít a jak a kam mají být zabudované? Budou přichycené do otvoru ve stěně nebo v nějakém potrubí? Jak bude elektricky zapojeno?

Znění žádosti uvedeno v příloze tohoto vysvětlení. K jednotlivým dotazům zadavatel sděluje toto:

Správný počet ventilátorů je dle PD, 2 + 2 ks. Jde tedy o překlep v rozpočtu. Přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace je opravený soupis prací a dodávek, který uchazeči použijí ke zpracování nabídkové ceny!

V místnosti 103 jsou umístěny 2 ks radiálních ventilátorů pro odvětrání podlah.

V místnosti 103 a 106 jsou umístěny 2 ks standardních koupelnových ventilátorů o příkonu 15-20W. Oba průměry 100 mm osazené na vyústění novodurové trubky d-110mm vedoucí do průduchu komína. Oba osazené ve stěně. Ventilátory budou napojeny na vypínač osvětlení, tzn. rozvíceno-zapnuto, zhasnuto-vypnuto.

Zadavatel veřejné zakázky rovněž obdržel dne 20.9.2017 tuto žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

Žadatel: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.
Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín
IČ: 26285363

Dobrý den

jako účastník uvedené VZ máme dotaz k položce stavebního rozpočtu č. 316 (33_1 D + M výtahu, viz TZ AS 1 ks), zda bude doplněna specifikace výtahové plošiny, která není uvedena v TZ ani ve výkresové dokumentaci?

Děkuji za odpověď.

Znění žádosti uvedeno v příloze tohoto vysvětlení. K jednotlivým dotazům zadavatel sděluje toto:

Na jihovýchodní fasádě bude nově vyžděna šachta pro vertikální zvedací plošinu vhodnou pro přepravu osob se sníženou schopností pohybu a orientace. Výtahová šachta bude vyžděna z keramických bloků na základových pasech do nezámrazné hloubky. Viz PD.

Nosnost plošiny je 250 kg, rychlost zdvihu 0,06 – 0,1 m/s, příkon 800 w, maximální rozměry přepravní desky 1400 x 1100 mm, výška zdvihu 3,35 m. Plošina bude vyrobena z oceli, pouze pojezdové trubky z nerezové oceli; horní část přepravní desky plošiny bude vyrobena z hliníkového

slzičkového plechu. Veškeré ocelové a plechové části plošiny budou nastříkány práškovou barvou – komaxit (RAL dle výběru). Pohon zařízení bude elektromechanický (dva řetězy + zachycovač). Šachetní dveře (2 ks) budou ocelové s podélným okénkem a dveřní uzávěrou, povrchová úprava šachetních dveří – také komaxit. Dveře jsou jako součást dodávky výtahu popsány v PD i výkazu výměr, umístění rozvaděče je patrná z PD - elektro. Barevnost nátěru kovových konstrukcí bude odkonzultována při realizaci i s ohledem na řešení expozice.

Zadavatel upozorňuje, že v rámci vysvětlení zadávací dokumentace došlo ke změnám zadávací dokumentace, které vyžadují, aby v souladu s § 99 ZZVZ zadavatel přiměřeně prodloužil lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek se tedy prodlužuje do 10.10.2017 do 12:00 hodin

Nabídka musí být zadavateli doručena do konce lhůty pro podání nabídek.

Otevírání obálek s nabídkami se bude konat dne 10.10.2017 ve 12:30 hod. v budově sídla zadavatele na adrese:

Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace

Zámecké nám. 27/9, 69501 Hodonín, IČ: 00090352

V Hodoníně dne 27.9.2017

Masarykovo muzeum v Hodoníně,
příspěvková
organizace
Zámecké nám. 9, 695 01 Hodonín
IČO: 00090352, DIČ: CZ-00090352
tel.: 518 361 834



Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace

Mgr. Irena Chovančíková, ředitelka

Mgr. Pavel Jurečka

Od: Jana Rosáková <renova.rosakova@seznam.cz>
Odesláno: 19. září 2017 9:59
Komu: ak.jurecka@gmail.com
Předmět: Žádost o dodatečné informace

Dobrý den,

dovoluji si Vás požádat o dodatečné informace na akci: "Stavební úpravy a obnova stálé expozice ve Vlastivědném muzeu Kyjov".

Dotaz se týká vzduchotechniky, kde je rozpor mezi Technickou zprávou, která koresponduje s výkresy a Výkazem výměr, který je v rozporu.

V technické zprávě a na výkresech jsou 2+2 ventilátory, ve Výkazu výměr je 6 ventilátorů (3+3).

Výkony jsou popsány pouze u 2 ventilátorů na odsávání podlah. Jaké výkony mají mít ventilátory v sociálních zařízeních, jaké průměry mají mít a jak a kam mají být zabudované ? Budou přichycené do otvoru ve stěně nebo v nějakém potrubí? Jak bude elektricky zapojeno?

Děkuji za brzkou odpověď

S pozdravem

Jana Rosáková
příprava zakázek
telefon: 731 155 564
e-mail: rosakova@renovahodonin.cz

RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o.
Polní 4057/27
695 01 Hodonín
Tel/fax: 518 332 190
www.renovahodonin.cz

Mgr. Pavel Jurečka

Od: Ing. Marek Hason <hason@firmaplus.cz>
Odesláno: 20. září 2017 13:21
Komu: ak.jurecka@gmail.com
Předmět: Stav.úpravy a obnova stálé exp. ve Vlastivědném muzeu v Kyjově - dotaz

Dobrý den
jako účastník uvedené VZ máme dotaz k položce stavebního rozpočtu č. 316 (33_1 D + M výtahu, viz TZ AS
1 ks), zda bude doplněna specifikace výtahové plošiny, která není uvedena v TZ ani ve výkresové dokumentaci?

Děkuji za odpověď.

S pozdravem



Ing. Marek HASON
Rozpočtář

STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.
Městanská 3992/109
695 01 Hodonín
Tel.: +420 603 117 295
hason@firmaplus.cz
www.firmaplus.cz