

I. VYŠKOVSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST, s.r.o.

U Vlečky 1054
664 42 Modřice

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE/LINKA

Ing. Seidlová/100

seidlova@nemvy.cz

VYŠKOV DNE

4.10.2017

Oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení

V zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem:

„Snížení spotřeby energií: Nemocnice Vyškov, SO.01 - C Budova Oddělení dlouhodobě nemocných (dále jen zakázka)“

Název zadavatele:	Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
IČ a DIČ:	00839205, není plátce DPH
Sídlo zadavatele:	682 01 Vyškov, Purkyňova 36 CZ
Zastoupený:	Ing. Věrou Seidlovou ředitelkou nemocnice
Tel:	+420 517 315 100 Fax: +420 517 315 118
e-mail:	seidlova@nemvy.cz
Kód NUTS:	CZ 064
Kód obce zadavatele (ZÚJ):	592889
(dále jen zadavatel)	

Zadavatel předmětného zadávacího řízení vylučuje ke dni 25.9.2017 účastníka tohoto zadávacího řízení společnost I. VYŠKOVSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST, s.r.o., U Vlečky 1054, 664 42 Modřice, IČO: 25588176.

Odůvodnění:

Zadavatelem pověřená komise po provedeném posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení zjistila v předložené nabídce účastníka společnosti I. VYŠKOVSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST, s.r.o., že v nabídce nebylo doloženo splnění těchto požadavků zadavatele:

- Požadavku uvedeného v čl. 6 kvalifikační dokumentace:**

„Dodavatel prokáže splnění podmínky dosažení celkového ročního obrátu dodavatele v minimální výši 30 mil. Kč za 3 bezprostředně předcházející účetní období; jestliže dodavatel vznikl později, postačí, předloží-li údaje o svém obrátu v požadované výši za všechna účetní období od svého vzniku. Dodavatel prokáže obrát výkazem zisku a ztrát dodavatele nebo obdobným dokladem podle právního řádu země sídla dodavatele“.

V předložené nabídce nebyly doloženy žádné informace o dosažení celkového ročního obrátu dodavatele za rok 2016.

- Požadavku uvedeného v čl. 5.2 a Zadávací dokumentace:**

Zadavatel požaduje v nabídce předložit zkušební protokoly, osvědčení a další doklady (certifikáty, prohlášení o vlastnostech případně další dokumenty) dokládající splnění technických parametrů pro všechny výrobky dodávky otvorových výplní stanovených PD.

IČ: 00839205
DIČ: CZ00839205

tel.: 517 315 111
fax: 517 315 118
www.nemvy.cz

Bankovní spojení:
KB, a.s., pobočka Vyškov
číslo účtu: 7939731 / 0100

Organizace zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddílu Pr, vložka č. 1258

V předložené nabídce nebyly doloženy žádné informace o splnění požadavku:

Zateplovací systém bude vykazovat zvýšenou mechanickou odolnost 30J, odolnost proti krupobití HW 4	Mechanická odolnost proti nárazu - certifikát z nezávislé zkušebny	Účastník v nabídce nepředložil certifikát prokazující odolnost proti krupobití HW 4
Izolant - XPS/ Perimetr	Např. certifikát výrobce, technický list výrobku	Účastník v nabídce nepředložil žádný certifikát nebo jiný doklad prokazující splnění uvedeného požadavku.
Omítka - S výztužnými vlákny s ochranou proti řasám a plísním formou fotokatalýzy, nasákavost W3-0,04kg/m2, difuze vodních par V1.	Např. certifikát výrobce, technický list výrobku	Účastník v nabídce nepředložil žádný certifikát nebo jiný doklad prokazující splnění uvedeného požadavku.

Účastník byl dne 23.8.2017 zadavatelem písemně vyzván k předložení dalších písemných informací či dokladů prokazujících splnění zadavatelem stanovených zadávacích podmínek a byl mu stanoven termín k předložení těchto dokladů na nejpozději v 10:00 h dne 30.8.2017. V uvedené lhůtě předložil účastník další doklady k předložené nabídce, které komise od zadavatele obdržela na svém druhém jednání dne 4.9.2017. Komise na tomto jednání rozhodla o vyžádání odborného stanoviska zpracovatele projektové dokumentace předmětné zakázky ve věci relevantnosti všech účastníkem předložených dokladů. Po opětovném posouzení předmětné nabídky a posouzení výsledků výše uvedeného odborného stanoviska komise svým hlasováním rozhodla, že účastník zadávacího řízení v nabídce nepředložil tyto doklady:

Zateplovací systém bude vykazovat odolnost proti krupobití HW 4	Mechanická odolnost proti nárazu - certifikát z nezávislé zkušebny	Pro zateplovací systém zadavatel požadoval v zadávacích podmínkách certifikát z nezávislé zkušebny o splnění zadavatelem stanovených požadavků na zateplovací systém. Prohlášení výrobce předložené účastníkem, že systém Baumit Faser Spachtel je totožný s výrobkem Baumit PowerFlex, který hodlá uchazeč použít v souvrství nabízeného kontaktního zateplovacího systému nelze považovat za certifikát nezávislé zkušebny.
Omítka - S výztužnými vlákny s ochranou proti řasám a plísním formou fotokatalýzy, nasákavost W3- 0,04kg/m2, difuze vodních par V1.	Např. certifikát výrobce, technický list výrobku	Z účastníkem doloženého certifikátu není patrné, jaký stupeň nasákavosti W nabízená omítka splňuje

Z uvedeného důvodu rozhodl zadavatel v souladu s ustanovením § 48 odst. 2 písm.a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, tak jak je výše uvedeno.

Poučení:

Proti rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení lze podat námitky podle ustanovení § 241 zákona. Námitky musí být zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení o vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení stěžovateli. Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení uzavřít smlouvu s dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána podle § 122 zákona.

.....
Ing. Věra Seidlová
Ředitelka Nemocnice Vyškov, p. o.