



ŘEZ A-A`
Odlučovač tuků 6l/s



3cm PÍSKOVÉ LŮŽKO
15cm PODKLADNÍ BETON
12cm ŠTĚRKOVÝ NÁSYP
TERÉN

PŮDORYS



1 ŽELEZOBETONOVÁ NÁDRŽ	ZATÍŽENÍ POKLOPU
2 KALOJEM	400kN
3 NORNÍ STĚNA	A=100 B=120
4 ODLUČOVACÍ PROSTOR	NEUTEŽŠÍ KUS 4t
5 BETONOVÝ POKLOP	HLOUBKA OSAZENÍ
6 BETONOVÁ SKRUŽ	H= 2,25 m
7 LITINOVÝ POKLOP Ø600	
8 ODVĚTRÁNÍ (na prání)	

NEMOCNICE BŘECLAV		DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	
Investor: NEMOCNICE BŘECLAV příspěvková organizace U nemocnice 1, 690 74 Břeclav	Autorizační razítko:		Schema:
Generální projektant: HOSPIMED medicinská a gastronomická technika spol.s ro.			
Hlavní inženýr projektu: Ing. LUDĚK VACULA Ing. VLADIMÍR KUNDERA			
Akce: Nemocnice Břeclav - rekonstrukce stravovacího provozu			
Zpracovatel částí: Stránského 39 616 00 Brno	Zodpovědný projektant Ing. Miliše Hrazdilková	Vypracoval Ing. Miliše Hrazdilková	PRŮBĚH: DATUM: ZAKÁZK. ČÍSLO: FORMÁT: STUPEŇ: MĚŘITVO: KÓTOVANOVÝ MĚR
Objekt (IO): IO 01 Odlučovač tuků			LISTOPAD 2010 JP-07-2010 2A4 DSP/ZDS/DPS F1.5-102
Profese: Zařízení zdravotně technických instalací			
Název přílohy: Odlučovač tuků 6l/s			