

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	M²	Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	M²
201	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	23,1	240	UMÝVÁRNA BÍLÉHO NÁDOBÍ	18,3
202	CHODBA	31,9	241	VÁRNA	120,0
203	PŘEDSÍŇ WC MUŽI	6,4	242	TABLETOVÁNÍ	79,5
204	WC MUŽI	1,4	243	PARKOVIŠTĚ VOZÍKŮ	33,9
205	WC MUŽI	1,2	244	PARKOVIŠTĚ VOZÍKŮ	32,6
206	PŘEDSÍŇ WC ŽENY	3,3	245	UMÝVÁRNA	99,6
207	WC ŽENY	1,3	246	VÝTAHOVÁ ŠACHTA (ODPADKY)	3,1
208	WC ŽENY	1,3	247	UMÝVÁRNA VOZÍKŮ	9,8
209	JÍDELNA	162,0	248	CHODBA	23,5
210	VÝDEJ	32,2	249	OPRAVNA VODY, SKLAD CHEMIE	6,7
211	CHODBA	93,3	250	SKLAD PRO JÍDELNU	11,5
212	STUDENÁ KUCHYNĚ	29,3	251	VÝTAHOVÁ ŠACHTA (PŘÍJEM)	6,6
213	CHLADÍCÍ BOX STUDENÉ KUCHYNĚ	1,6	252	VÝTAHOVÁ ŠACHTA (EXPEDICE)	6,6
214	KANCELÁŘ	15,4	253	PRODEJNÍ KOUTEK	16,0
215	KANCELÁŘ	22,0			
216	SKLAD PEČIVA	15,5			
217	EL. ROZVODNA	14,5			
218	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	32,3			
219	PŘEDSÍŇ WC MUŽI	3,1			
220	WC MUŽI	1,7			
221	PŘEDSÍŇ WC ŽENY	3,2			
222	WC ŽENY	2,6			
223	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	3,3			
224	SKLADOVÁ KOMORA	3,4			
225	SKLAD SPRAVÍDLA PRÁDLA	4,2			
226	KANCELÁŘ	24,8			
227	SKLAD	11,5			
228	SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA	4,0			
229	KANCELÁŘ	15,2			
230	DENNÍ MÍSTNOST ZAMĚSTNANCŮ	17,8			
231	SKLAD	4,2			
232	PŘÍPRAVNA MASA	13,9			
233	PŘÍPRAVNA ZELENINY	15,3			
234	PŘÍPRAVNA TĚSTA	16,5			
235	CHLADÍCÍ BOX ŠOK. STRAVY	9,2			
236	DENNÍ SKLAD	16,3			
237	NEOBSAZENO	-			
238	NEOBSAZENO	-			
239	UMÝVÁRNA ČISTÉHO NÁDOBÍ	2,8			

LEGENDA IZOLACÍ:
- TEPELNÁ (40mm)
- PROTIHLUKOVÁ (60mm)
- PROTIPOŽÁRNÍ (45min)

POZN.:
PŘÍPOJENÍ KONCOVÝCH ELEMENTŮ BUDE PROVEDENO DLE POPISU V TZ PD
VÝSTUŽKY BUDOU PŘÍPOJENY NA POTRUBÍ PŘES NÁSTAVEC DÉLKY MIN. 100mm, VČETNĚ NÁŘEČOVÉHO PLECHU V POTRUBÍ
U VŠECH VÝVIFKOVÝCH VÝSTUŽEK BUDE UMÍSTĚNA REGULAČNÍ KLAPKA DANÉHO PRŮMĚRU NA NÁSTAVCI POTRUBÍ PŘED ZVUKOVĚ IZOLOVANOU HADICÍ
S.H. STĚNOVÝCH MŘÍŽEK 2300mm OD ČISTÉ PODLAHY
VŠECHNY ODBOČKY, ROZBOČKY A NÁSTAVCE VYBAVIT NÁBĚHOVÝMI PLECHY
KŘÍŽENÍ POTRUBNÍCH TRAS, OSAZENÍ KONCOVÝCH ELEMENTŮ DO PODHLEDOVÝCH RASTRŮ A KOORDINACE KONCOVÝCH ELEMENTŮ SE SVÍTIDLY VIZ KOORDINAČNÍ VÝKRESY STAVBY
VZHLEDEM K PROSTOROVÝM NÁROKŮM VZT A CHARAKTERU OBJEKTU BUDOU VEŠKERÉ VZDUCHOVODY A KONCOVÉ ELEMENTY VZT MONTOVÁNY JAKO PRVNÍ PŘED OSTATNÍMI PROFESEMI
H. H. VZDUCHOVODU 40MM POD STROPEM POKUD NA VÝKRESE NENÍ UVEDENO JINAK.
NENÍ-LI NA VÝKRESE UVEDENO JINAK, BUDOU VŠECHNY MASTÍNĚNÉ KLM JEDNOTKY ZAVĚŠENY HORNÍ HRANOU 100mm POD STROPEM V DANNÉ MÍSTNOSTI, NEBO POD PODHLEDEM
TECHNICKÝ POPIS VZT JE UVEDEN V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ

NEMOCNICE BŘECLAV

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVEBY
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Investor:
NEMOCNICE BŘECLAV
příspěvková organizace
U nemocnice 1, 690 74 Břeclav

Generální projektant:
HOSPIMED spol.s r.o.
medicínská a gastronomická technika

Hlavní inženýr projektu:
MEDICOPROJECT, s.r.o.
Ing. Ludék Vávrda
Ing. Vladimír Kundera

Autorizační razítko:

Schema:

Akce:
Nemocnice Břeclav -
rekonstrukce stravovacího provozu

Zpracovatel části: Technika budov, s.r.o., Klimkovice 42, 602 00 BRNO, Tel./Fax: 541 230 084, www.technikabudov.cz	Zodpovědný projektant: Ing.Aleš Rušina, Ph.D.	Vypracoval: Ing.Zdeněk Tesař Ing.Petr Andrys	Kreslil:
Soubor (PS): PS 02 Vzduchotechnika, klimatizace a chlazení		DATUM:	LISTOPAD 2010
		ZAKÁZK. ČÍSLO:	JP-07-2010
Profese: Vzduchotechnika, klimatizace a chlazení		FORMÁT:	12A4
		STUPEŇ:	DSP/ZDS/DPS
Název přílohy: PŮDORYS 2.NP		MĚŘÍTKO:	1:50
		ČÍSLO:	F4-05