
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

III/37429 SKALICE PRŮTAH 3. STAVBA

Dotaz č. 1:

Chtěl bych požádat o doplnění dokumentace SO 451 Veřejné osvětlení o světelnotechnický výpočet, na která je odkazováno v technické zprávě SO 451.

Vysvětlení č. 1:

V příloze Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 Vám poskytujeme světelně technický výpočet pro SO 451 Veřejné osvětlení.

Zadavatel v souvislosti s uvedeným dokumentem pro úplnost upozorňuje na ustanovení zadávací dokumentace v čl. XIV., z něhož vyplývá, je-li v zadávacích podmínkách uveden přímý či nepřímý odkaz na určitého dodavatele, výrobky, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, má se v souladu s § 89 odst. 6 zákona za to, že se jedná o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu. V tomto případě je dodavatel oprávněn nabídnout jiné rovnocenné řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům.

Dotaz č. 2:

V objektu SO 451.3 je v situaci zakresleno 16ks nových stožárů. Ve výkaze výměr jich je pouze 12ks. S tím souvisí i počet výložníků a svítidel. Prosím o vysvětlení.

Vysvětlení č. 2:

Část SO 451.3. (cca po km 0,200) byla již dříve zrealizována v rámci rekonstrukce navazující části silnice. Platí soupis prací, oceňte dle soupisu prací.

Dotaz č. 3:

V objektu SO 451.3 jsou v situaci zakresleny 3ks 150W svítidel. Ve výkaze výměr je pouze 1 ks 150W svítidla. Prosím o vysvětlení.

Vysvětlení č. 3:

Došlo k upřesnění v soupisu prací. 1ks svítidla 150W byl realizován v rámci rekonstrukce navazující části silnice (viz dotaz č.1). V SP byl 1ks svítidla 70W nahrazen svítidlem 150W.

U položky SO 451.3 č 17.kód 743431a snížen počet na 10ks.

U položky SO 451.3 č 18 kód.743431b zvýšen počet na 2ks.

Oceňte dle upraveného soupisu prací.

Dotaz č. 4:

V objektu SO 451.3 je v situaci zakreslena rozpínací skříň RF 4:3. Ve výkaze výměr chybí dodávka a montáž skříňe. Prosím o vysvětlení.

Vysvětlení č. 4:

Viz odpověď k dotazu č.2. Oceňte dle SP.

Dotaz č. 5:

V objektu SO 451.3 je v situaci zakreslena pojistková skříň SP100. Ve výkaze výměr chybí dodávka a montáž skříňe. Prosím o vysvětlení.

Vysvětlení č. 5:

Viz odpověď k dotazu č.2. Oceňte dle SP.

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením a doplněním mění zadavatel lhůtu pro podání nabídek a termín otevírání obálek s nabídkami:

XI. **PODÁNÍ NABÍDKY**

Lhůta **20.10.2017** do 9:00 hod.

XII. **OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI**

Termín **20.10.2017** v 9:05 hod.

V Brně, dne 10.10.2017



Mgr. Martina Křivánková

Vedoucí právního oddělení

Příloha: Světelně technický výpočet
Upravená příloha č. 4 ZD – soupis prací