

---

# VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

## K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

### III/37429 SKALICE PRŮTAH 3. STAVBA

---

Zadavatel obdržel dne 13.10.2017 a 16.10.2017 žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek od tří dodavatelů. I když byly žádosti podány po lhůtě, tj. později než 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty stanovené pro podání nabídek, rozhodl se zadavatel vysvětlení poskytnout. V souladu s §98 odst.3 zákona č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů není nutno dodržet lhůtu pro uveřejnění vysvětlení, nejméně 4 pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek.

Dotaz č.1:

objektu SO 301 Kanalizace – stoka C je u položek 9, 10, 15 a 16 chybná výměra.

Pol. 9 – Potrubí z trub plastových odpadních DN do 300mm – 17,5 M – v TZ, situaci a podélném profilu je délka potrubí 75,9 M

Pol. 10 – Potrubí z trub plastových odpadních DN do 400mm – 52,07 M – v TZ, situaci a podélném profilu je délka potrubí 92,86 M.

Vysvětlení č.1:

Část SO 301 byla již realizována v rámci rekonstrukce navazující části silnice. Platí SP, oceňte dle SP.

Dotaz č.2:

V SO 301 E Kanalizace – stoka E je položka č.3 Protlačování beton.potrubí DN do 300mm. Zjišťovali jsme u výrobců dodání protlačovací roury tohoto průměru, ale bylo nám sděleno, že se nevyrábí.

Může zadavatel určit jiný materiál roury?

Vysvětlení č.2:

Rozpočtový program ASPE v tomto rozměru položku neuvádí. Jedná se protlak potrubí z plastu DN 300 (PP SN 8 a vyšší) v souladu s PD. Oceňte dle tohoto zadání.

Dotaz č.3:

U gabionových zdí (SO 101.4.4, SO 151.4.1) žádáme prověřit upevnění zábradlí do gabionů a uložení obručníků přímo na síť gabionů (tzv.měkká konstrukce-gabion pracuje x pevné obručníky)

Může zadavatel upřesnit řešení?

Vysvětlení č.3:

Podrobný detail uchycení není k ocenění nabídky třeba, bude součástí RDS, oceňte dle SP.

Dotaz č.4:

Jako zhotovitel upozorňujeme na velmi krátký termín na zhotovení návrhu RDS – „do 20 dnů od uzavření smlouvy“ – viz Návrh smlouvy.

Může zadavatel tuto lhůtu prodloužit?

Vysvětlení č.4:

Zadavatel trvá na termínech uvedených v zadávacích podmínkách.

Dotaz č.5:

V Technické zprávě je SO 301 je uvedeno:

**Materiál a uložení potrubí** - Přeložka je navržena z potrubí z plastového potrubí SN minimálně 8. Doporučujeme použít potrubí s žebrovanou stěnou, případně korugované potrubí. **Prosím o přesnou specifikaci typu potrubí** jaké má být použito (hladké, korugované, žebrované) a pevnostní třídu SN.

Vysvětlení č.5:

Oceňte v souladu s PD a SP.

---

Na základě výše uvedeného vysvětlení mění zadavatel lhůtu pro podání nabídek a termín otevírání obálek s nabídkami:

**XI. PODÁNÍ NABÍDKY**

Lhůta **23.10.2017** do 9:00 hod.

**XII. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI**

Termín **23.10.2017** v 09:05 hod.

V Brně, dne 17.10.2017

*Správa a údržba silnic  
Jihomoravského kraje,  
 příspěvková organizace kraje  
Želivského náměstí 449/3, 602 00 BRNO  
 IČO: 709 32 581 (2)ř*

**Mgr. Martina Křivánková**  
Vedoucí právního oddělení