

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

Název veřejné zakázky :	Výměna oken v budově, Pontassievská 350/3, Znojmo – havarijní stav
Zadavatel :	Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Znojmo, příspěvková organizace
IČ zadavatele :	49438816
Druh veřejné zakázky :	stavební práce
Druh zadávacího řízení :	zakázka malého rozsahu

Zadavateli předmětné veřejné zakázky byl doručen dotaz v následujícím znění:

„U zakázky - Výměna oken v budově, Pontassievská 350/3, Znojmo, jsou v technické specifikaci uvedeny meziskelní příčky - typu duplex. Požaduje zadavatel meziskelní příčky, nebo mohou být použity nalepovací příčky Duplex pro zlepšení Uw výplní?“

ODPOVĚĎ ZADAVATELE NA DOTAZ (VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) :

Pro co nejvěrnější zachování historického vzhledu oken budou použity oboustranné nalepovací dřevěné lišty s falešným vnitřním dělením typu duplex.

Ve Znojmě dne 20.10.2017

RNDr. Leoš Gretz
ředitel