

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3

Název veřejné zakázky :	Výměna oken v budově, Pontassievská 350/3, Znojmo – havarijní stav
Zadavatel :	Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Znojmo, příspěvková organizace
IČ zadavatele :	49438816
Druh veřejné zakázky :	stavební práce
Druh zadávacího řízení :	zakázka malého rozsahu

Zadavateli předmětné veřejné zakázky byl doručen dotaz v následujícím znění:

*„1. Dle „**Výpisu prvků**“ zadavatel požaduje:*

Rám čtyřvrstvý lepený hranol tloušťky 78mm, materiál borovice. Lakování RAL 1013 perlově bílá.

***Dotaz 1:** je možné použít třívrstvý lepený hranol 78mm, při zachování všech tepelně-technických parametrů zadání a dodržení ČSN? Vámi definovaný požadavek na čtyřvrstvý hranol nepodléhá certifikaci ČSN, proto není parametr určující kvalitativní vlastnosti otvorových výplní.“*

ODPOVĚĎ ZADAVATELE NA DOTAZ (VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) :

Při zachování všech požadovaných vlastností tepelně-technických, konstrukčních, estetických a dalších, je možné jako konstrukční prvek použít 3 nebo 4 vrstvý lepený hranol.

Ve Znojmě dne 20.10.2017

RNDr. Leoš Gretz
ředitel