

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

Název veřejné zakázky : **Oprava havarijního stavu venkovní kanalizace**
Zadavatel : **Mateřská škola, základní škola a dětský domov, příspěvková organizace**
IČ zadavatele : **70840661**
Druh veřejné zakázky : **stavební práce**
Druh zadávacího řízení : **zakázka malého rozsahu**

Zadavateli předmětné veřejné zakázky byl doručen dotaz v následujícím znění:

*„Žádám o bližší specifikaci k zakázce viz **Oprava havarijního stavu venkovní kanalizace** bod 27 položkového rozpočtu :*

27	271	290000001R	D+M čerpací jímka	kus	1,000		0,00	0,00000	0,000
----	-----	------------	-------------------	-----	-------	--	------	---------	-------

K čerpací jímce jsem nenašel žádnou specifikace v PD.

Žádám tímto o bližší specifikaci, abychom mohli řádně nacenit.“

ODPOVĚĎ ZADAVATELE NA DOTAZ (VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) :

Položka je specifikovaná v technické zprávě: „Výskyt podzemní vody ve stavební rýze předpokládáme pouze pro účely rozpočtu v nižších hloubkách kanalizace – cca na délce 50m. Voda prosáklá do stavební rýhy se bude jímat do podélné drenáže, která bude zaústěna do sběrné jímky a odtud přečerpávána – např. do navazující jednotné kanalizace. Po dokončení stavby by byla funkce drenáže zrušena.“

Jímkou je myšlena plastová, nebo betonová trouba cca DN 500, výšky cca 0,5m, osazená do nejnižšího místa výkopu tak, aby vytvořila prostor pro jímání spodní vody. V ní bude po dobu provádění stavebních prací osazeno kalové čerpadlo s plovákovým spínačem.

V Ivančicích dne 24.10.2017

Ing. Marta Špalková
ředitelka