



V Boskovicích dne 10. července 2013

Věc: Zadávací řízení „Snížení energetické náročnosti budovy Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, Merhautova 15“ – dodatečné informace

Dne 04.07.2013 obdržel zadavatel dotazy v rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané formou otevřeného řízení pod názvem „**Snížení energetické náročnosti budovy Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, Merhautova 15**“, zadavatel na tyto dotazy odpovídá:

Dotaz:

Žádáme o upřesnění:

- 1, Technická zpráva, oddíl 2.3 Svislé nosné konstrukce zmiňuje provedení ztužujícího věnce na nadezdění atik. Položky rozpočtu neobsahují tyto práce. Má uchazeč započítat provedení věnce do ceny položky rozpočtu č. 1 Zdivo z tvárníc pórobetonových?
- 2, Otvorové výplně: položka K/17 – Výpis prvků uvádí $1+2+2=6$ ks. Rozpočet uvádí 5 ks. Předpokládáme, že se jedná o 5 ks.
- 3, Otvorové výplně: položky K/36, K/37, K/38 – Výpis prvků uvádí „Hliníkové okno“. Rozpočet uvádí „Okno plast“. O jaký se jedná materiál?
- 4, Otvorové výplně: položka K/38: Výpis prvků uvádí požadavek $u_w \leq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$. Vzhledem k pozici výplně (výplň neodděluje vnitřní prostor od vnějšího prostředí - neplní izolační funkci) je tento požadavek zbytečný. Trvá zadavatel na tomto požadavku?
- 5, Hromosvod: žádáme o doplnění množství (m) u položky rozpočtu číslo 166: Hromosvod.

Odpověď:

dotaz č.1

Provedení ztužujícího věnce na nadezdění atik je nutné započítat do ceny položky rozpočtu č. 1.

dotaz č.2

Upřesnění položky: Výpis truhlářských výrobků, označení položky K/17 - jedná se o 5 ks otvorových výplní.

dotaz č.3

Materiál pro otvorové výplně s označením položky K/36, K/37, K/38 je uveden ve Výpisu truhlářských výrobků.

dotaz č.4

Hodnota součinitele prostupu celého okna u položky K/38 je stanovena ve Výpisu truhlářských výrobků.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

dotaz č.5

Upřesnění položky rozpočtu: Díl: 166 - Hromosvod 205 m

WebSport & Consulting service s.r.o.
Dr. Svěráka 13, 68001 Boskovice
IČO: 29277825, DIČ: CZ29277825

Mgr. Martin Budiš

za osobu pověřenou výkonem zadavatelských činností