

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3

Název veřejné zakázky : **Oprava havarijního stavu venkovní kanalizace**
Zadavatel : **Mateřská škola, základní škola a dětský domov, příspěvková organizace**
IČ zadavatele : **70840661**
Druh veřejné zakázky : **stavební práce**
Druh zadávacího řízení : **zjednodušené podlimitní řízení**

Zadavateli předmětné veřejné zakázky byl doručen dotaz v následujícím znění:

1) V zadávací dokumentaci zadavatel uvádí ve výkazu výměr pol.

42	271	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	4,000	
43	286	286171020	trubka kanalizační PP SN 10, dl. 1m, DN 150	kus	4,060	

,které obsahují potrubí DN 150 v množství 4 m přitom je dle položek:

46	271	877370320	Montáž odboček na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 300	kus	25,000	
48	286	286172140	odbočka PP 45° DN 300/DN150	kus	24,360	
47	286	286172130	odbočka PP 45° DN 300/DN100	kus	1,015	

24 odboček DN 150 a 1 odbočka DN 100. Ve výkazu výměr chybí materiál na propojení odboček a stávajících přípojek nebo nové potrubí nových přípojek, které budou vycházet z odboček k objektu. Bude se provádět propojení stávajících přípojek s odbočkami nové kanalizace?

2) Předaná dokumentace neobsahuje stavební povolení. Prosíme o doplnění těchto dokumentů.

ODPOVĚĎ ZADAVATELE NA DOTAZ (VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) :

Ad1) položky č.42 a č.43 se vztahují k přípojkám nově zřizovaných uličních vpustí UV1 až UV4. V rámci předmětné veřejné zakázky bude provedeno propojení se stávajícími přípojkami dešťových nebo odpadních vod (celkem 9 ks). Pro dopojení stávajících kanalizačních přípojek je sestaven dodatek č.1 k soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který zahrnuje:

- výřez stávajícího kameninového potrubí u stávajících přípojek DN 150 (8ks)
- výřez stávajícího potrubí KT DN 200 v napojení na Š2 (1ks)
- dodávku a montáž potrubí a tvarovek (přechodky a přesuvky) pro propoj stávajících přípojek DN 150 a DN 200 s novou vnitroareálovou kanalizací
- dodávku a montáž zátek potrubí k nově navrhovaným přípojkám (jiný projekt), které budou realizovány v pozdějším období.

Dodatek č.1 k základnímu soupisu stavebních prací je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace. Celková nabídková cena bude tvořena součtem ceny vyplývající ze základního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a ceny z jeho dodatku č.1.

Ad2) v daném případě se jedná o výměnu vedení technické infrastruktury, která podle ustanovení § 79 odst.(2) písm. s) zák.č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, nevyžaduje rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas a na základě ustanovení § 103 odst.(1) písm.a) téhož zákona tedy ani stavební povolení a ohlášení.

V Ivančicích dne 1.11.2017

Ing. Ladislav Křemeček
v zastoupení zadavatele