



VÝVOD Č.	
ZAŘÍZENÍ	
Pi [kW]	
KABEL	CY 1ZŽx16
Č.KABELU	



	1	2
CYKY J-3X2,5	CYKY J-3X2,5	CYKY J-3X2,5
WA1	WL 1	WL 2
NAPOJENÍ NA ROZVOD VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ	OSVĚTLOVACÍ BOD 1	OSVĚTLOVACÍ BOD 2



VNĚJŠÍ VLIVY ▽ AD3 / VODNÍ TŘÍŠŤ		
ROZVODNÁ SÍŤ		3 NPE, AC 50 Hz, 400/230V, TN-C-S
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM	ZÁKLADNÍ	AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM, ČSN 33 2000-4-41
	ZVÝŠENÁ	
BAREVNÉ ZNAČENÍ VODIČŮ DLE ČSN 34 01 65		

OCELOPLECHOVÁ ROZVODNICE		PLASTOVÁ SKŘÍŇ ESTA PRÁZDNÁ, SP2-82/NS-P1
KRYTÍ IP		43/00
VÝSTRAŽNÉ TABULKY DLE ČSN 34 35 10		č. 0101, 4301, 8601
V Ý V O D Y	VRCHEM	NE
	SPODEM	ANO, PŘÍVOD
SBĚRNICE		
PROVEDENÍ		SKŘÍŇ NA BETONOVÝ SLOUP
JEDNOTLIVÉ OBVODY OZNAČIT ŠTÍTKY		

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : JTSK  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : B.p.v.

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	ING. LEOŠ KUČEŘÍK, 671 64 Božice 441 IČO: 74523503 Tel.:606 225 031	
ING. VLASTIMIL JIŘÍK, PROJEKTOVÁNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ, NA HRÁZI 3321/42, 671 81 ZNOJMO, IČ: 101 11 603, TEL.: 603 886 940					
OKRES:	ZNOJMO	K.Ú.:	VALTROVICE		
STAVEBNÍ ÚŘAD:	ZNOJMO	KRAJ:	JIHOMORAVSKÝ		
INVESTOR:	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje. Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno			ČÍSLO ZAK.: 00	
				DATUM: 10/2008	
				MĚŘÍTKO: 1:200	
STAVBA:	II/408 VALTROVICE - PRŮTAH			STUPEŇ: PDPS, DSP	KOPIE:
OBJEKT:	C 451 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ			ČÍSLO VÝK.:	
OBSAH:	ROZVODNÁ SKŘÍŇ r1			451.02	