

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. II

Identifikační údaje o veřejné zakázce a zadavateli

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří II.

evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: **Z2017-035189**

spisová značka zadavatele: **GRMUL0717**

(dále jen „**veřejná zakázka**“)

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Gymnázium Brno - Řečkovice, příspěvková organizace

IČO: 48513512

se sídlem: Brno, Terezy Novákové 2, PSČ 621 00

(dále jen „**zadavatel**“)

ZÁSTUPCE ZADAVATELE:

Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.

IČO: 28360125

se sídlem: Brno, Helfertova 2040/13, Černá Pole, PSČ 613 00

tel.: +420 541 211 528

e-mail: zakazky@akfiala.cz

ID datové schránky: vb7kdaz

(dále jen „**zástupce zadavatele**“)

Zástupcem zadavatele při provádění úkonů podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“), souvisejících se zadávacím řízením veřejné zakázky je obchodní společnost **Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.**

V souladu s § 98 zákona zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci na žádost dodavatele takto:

Dotaz č. 1

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

Ve výpise výplní dveřních otvorů je uvedeno – zárubeň obložková zapuštěná, co je pod tímto typem zárubně myšleno? Dále bylo by možné specifikovat, zda se jedná o dveře falcové či bezfalcové, z popisu dveří nelze jasně určit typ.

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Požadavek „zárubeň obložková zapaštěná“ představuje požadavek na obložkovou zárubeň zapaštěnou do zdiva, a to tak, aby čelo zárubně tvořilo rovinu jak s dveřním křídlem, tak s povrchem zdiva/omítky, do které jsou zárubně/dveře vsazovány. Blíže viz grafická příloha (Příloha č. 1 Vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace č. II).

Zadavatel nestanovil bližší požadavky na provedení dveří z hlediska typu, tj. zda požaduje dveře „falcové“ či „bezfalcové“. Provedení dveří však musí být takové, aby dveře splňovaly ostatní požadavky zadavatele, a to zejména požadavek na laboratorní vzduchovou neprůzvučnost dveří.

Zadavatel upozorňuje, že všechny dveře (kromě dveří v sociálních místnostech) musí mít požadovanou laboratorní vzduchovou neprůzvučnost $R_w = 32$ dB, přičemž splnění tohoto požadavku lze docílit např. provedením dveří se dvěma „falci“ s těsněním. Blíže viz grafická příloha (Příloha č. 1 Vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace č. II).

Dotaz č. 2

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

Výpis výplní okenních otvorů – prvek P31 okno střešní s el. dálkovým otevíráním, kde v projektové dokumentaci je uvedeno princip tohoto otevírání?

Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Informace o umístění výplní okenních otvorů – prvku P31 – okno střešní s el. dálkovým otevíráním, jeho bližší specifikace a princip otevírání jsou obsaženy v projektové dokumentaci, v části SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A BLESKOSVOD č. D 1.4.5, ve výkrese č. D 1.4.5 – 3, 4.NP – zásuvkové obvody, místnost č. 4.1 CHODBA.

V Brně dne 17.01.2018

Gymnázium Brno - Řečkovice,
příspěvková organizace
v. z. Fiala, Tejkal a partneři,
advokátní kancelář, s.r.o.
Mgr. Jan Tejkal, advokát
společník a jednatel

Příloha č. 1 Vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace č. II

