

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. III

Identifikační údaje o veřejné zakázce a zadavateli

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří II.

evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: **Z2017-035189**

spisová značka zadavatele: **GRMUL0717**

(dále jen „*veřejná zakázka*“)

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Gymnázium Brno - Řečkovice, příspěvková organizace

IČO: 48513512

se sídlem: Brno, Terezy Novákové 2, PSČ 621 00

(dále jen „*zadavatel*“)

ZÁSTUPCE ZADAVATELE:

Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.

IČO: 28360125

se sídlem: Brno, Helfertova 2040/13, Černá Pole, PSČ 613 00

tel.: +420 541 211 528

e-mail: zakazky@akfiala.cz

ID datové schránky: vb7kdaz

(dále jen „*zástupce zadavatele*“)

Zástupcem zadavatele při provádění úkonů podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon*“), souvisejících se zadávacím řízením veřejné zakázky je obchodní společnost **Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.**

V souladu s § 98 a § 99 zákona zadavatel vysvětluje, příp. mění nebo doplňuje zadávací dokumentaci na žádost dodavatele takto:

Dotaz č. 1

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

v části VV vzduchotechnika a chlazení je uvedena položka č. 43 - Rekuperační nástěnná jednotka 25/25 m3/hod (přívod/odvod); dpext = max. 85 Pa; P = 0,040/0,025 kW;; 230 V.....dle výrobce se tento typ nástěnné jednotky již nevyrábí a nebude možné v rámci realizace ji dodat. Jak tedy nacenit tuto položku?

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

*Technické parametry rekuperační nástěnné jednotky uvedené v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „**soupis prací**“) pro stavbu „Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří“, stavební objekt „Hlavní budova“, část „Vzduchotechnika a chlazení“, v položce č. 43 představují minimální zadavatelem požadovanou úroveň technických parametrů rekuperační nástěnné jednotky.*

Dodavatelé mohou pro plnění veřejné zakázky nabídnout a dodat rekuperační nástěnnou jednotku s minimální zadavatelem požadovanou úrovní technických parametrů, nebo s vyšší úrovní technických parametrů, přičemž podle zadavateli dostupných informací by bylo nabídnutí a dodání rekuperační nástěnné jednotky, a to přinejmenším rekuperační nástěnné jednotky s vyšší úrovní technických parametrů, z hlediska dostupnosti takového technického řešení na trhu, možné.

S ohledem na obsah žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace a změny v příslušných předpisech týkajících se požadavků na vzduchotechniku v obdobných objektech však zadavatel zvažil požadavky na vzduchotechniku a chlazení a mění zadávací dokumentaci v části soupis prací, jenž tvoří spolu s projektovou dokumentací přílohu č. 4 dokumentace zadávacího řízení.

*Zadavatel nově požaduje v soupisu prací pro stavbu „Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří“, stavební objekt „Hlavní budova“, část „Vzduchotechnika a chlazení“, v položce č. 43 namísto rekuperační nástěnné jednotky **úsporný axiální ventilátor** s těmito minimálními technickými parametry: **40m³/hod, dp = 40 Pa, P = 5 W, U = 230V.***

Zadavatel v tomto smyslu upravil soupis prací. Aktualizované znění soupis prací je uveřejněno spolu s tímto Vysvětlením, změnou nebo doplněním zadávací dokumentace č. III (viz samostatný soubor UPRAVENY VV - Modernizace GYMNAZIUM BRNO Reck. -zadani-24.1.2018.xls).

Dotaz č. 2

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

Prosím o bližší specifikaci materiálu vnitřních parapetů, dle technické zprávy je uvedeno lamino.

Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Položka vnitřní parapet představuje dřevotřískové parapety s horní vrstvou z laminátu CPL a HPL. Zadavatel požaduje tyto vlastnosti parapetů: stálobarevnost, vysoká pevnost a tuhost nosného materiálu, mechanická odolnost vrchního laminátu, vlhkuodolnost, malá tepelná roztažnost. Zadavatel požaduje toto provedení parapetů: barva parapetu podle barevnosti učebny.

Dotaz č. 3

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

v předloženém soupisu „UPRAVENY VV - Modernizace GYMNAZIUM BRNO Reck. -zadani-10.1.2018“- jsme zjistili nesoulad v rozpočtu objektu 02- Dostavba vnitrobloku , rozpočet 02.02- vytápění staveb v

položce č. 18 montáž radiátoru -42 ks a položkou č. 19- radiátor hliníkový, připojení pravé rohové, čl. 18, 500/80/1457. -9 ks. Co z toho platí??

Kde v PD se dá počet otopných těles překontrolovat – v zadávací PD - D.1.4.2 ÚT-přístavba jsou v díle vytápění pouze stavební půdorysy.

Odpověď na dotaz č. 3

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Rozhodná hodnota v soupisu prací pro stavbu „Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří“, stavební objekt „Dostavba vnitrobloku“, část „Vytápění staveb“, v položce č. 18 je 9 ks.

Zadavatel v tomto smyslu upravil soupis prací. Aktualizované znění soupisu prací je uveřejněno spolu s tímto Vysvětlením, změnou nebo doplněním zadávací dokumentace č. III (viz samostatný soubor UPRAVENY VV - Modernizace GYMNAZIUM BRNO Reck. -zadani-24.1.2018.xls).

Vzhledem k malému rozsahu prací týkajících se problematiky ÚT dostavby byla tato řešena pouze v technické zprávě a v soupisu prací.

Zadavatel požaduje zpracovat nabídku podle zadávací dokumentace v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném k 24.01.2018; v opačném případě nabídka nesplňuje zadávací podmínky.

Zadavatel upozorňuje, že součástí nabídky musí být oceněný soupis prací v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném k 24.01.2018; v opačném případě nabídka nesplňuje zadávací podmínky.

ZMĚNA LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK A TERMÍNU OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK

S ohledem na shora uvedené zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek takto:

Lhůta pro podání nabídek: do 14.02.2018, do 13:00 hod.

Termín otevírání nabídek: bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel upozorňuje, že místo pro podání nabídek ani místo otevírání nabídek se nemění.

V Brně dne 25.01.2018

Gymnázium Brno - Řečkovice,
příspěvková organizace
v. z. Fiala, Tejkal a partneři,
advokátní kancelář, s.r.o.
Mgr. Jan Tejkal, advokát
společník a jednatel