



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 3

k veřejné zakázce s názvem

„ISŠ Slavkov u Brna, příspěvková organizace - Výměna oken a zateplení budov šaten, bytu školníka, učebnového pavilonu a tělocvičny“

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“)

Veřejná zakázka	
Druh veřejné zakázky:	podlimitní veřejná zakázka na stavební práce
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení dle ustanovení § 53 zákona
Zadavatel	
Název:	Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, příspěvková organizace
Sídlo:	Tyršova 479, Slavkov u Brna, 684 01
IČ:	49408381
Zastoupený:	Mgr. Vladislava Kulhánková
Profil zadavatele:	https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_82.html
Osoba zastupující zadavatele dle ustanovení § 43 zákona	
Název:	PIONS s. r. o.
Sídlo:	Drobného 306/34, 602 00 Brno
IČ:	292 50 331
Zastoupený:	Mgr. Marek Sklenář, jednatel
Kontaktní osoba:	JUDr. Michal Skoumal
Telefon:	+420 775 967 530
E-mail:	skoumal@pions.cz

Zadavatel tímto podává v souladu s ust. § 98 zákona vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz účastníka ze dne 30. 1. 2018

1. Po konzultaci s výrobcí plastových oken a dveří jsme zjistili, že není možné vyrobit plastové okna a dveře označené P13, P16a, P16b, P20 a P22 - je možné uvedené výrobky nahradit hliníkovými prvky při dodržení požadovaných tepelně-technických vlastností?
2. V rámci dřevěných střešních oken označ. P26 je požadavek venkovní rolety s el. pohonem a zároveň venkovní markýzy s el. pohonem - skutečně jsou požadované venkovní rolety a zároveň venkovní žaluzie na každé střešní okno?
3. V půdorysech VZT D1.4.3c stavební část jsou ve všech patrech a podkroví zakresleny nové stropní podhledy na chodbách a soc. zázemí. Dle našeho propočtu výměřám neodpovídá výměra podhledu uvedená ve výkazu výměr (položka č. 30 a 31). Prosíme o prověření
4. Po konzultaci s dodavatelem MaR navržené komponenty není možné sehnat na trhu - již se nevyrábí. Bude zadavatel projekt aktualizovat?

Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatelem:

Ad 1. V projektové přípravě byly výplně zadány k prověření a nacenění v plastovém provedení. Po konzultaci s výrobcí nebyla zpochybněna výroba a dodávka těchto prvků i za uvedených tepelně a technických podmínek. V dokumentaci pro zadávací řízení nebude provedena změna.

Ad 2. Na základě projednání zabezpečení ochrany proti slunci ve střešních oknech, bylo konstatováno, že i když budou okna vyměněna za nová, jejich umístění nebude měněno a tím pádem není mezi okny v sestavách (nad sebou) dostatek prostoru pro uchycení rolet. Proto je navrženo řešení v horních oknech sestav umístit venkovní rolety a ve spodních oknech sestav P26 venkovní markýzy. Požadavek na venkovní elektrické zastínění oken P26 trvá. V dokumentaci pro zadávací řízení nebude provedena změna.

Ad 3. V půdorysech stavební části D 1.4.3c VZT byly naměřeny konkrétní výměry kazetových podhledů:

1.NP = 85,57 m²

2.NP= 92,62 m²

3.NP= 95,85 m²

4.NP= 79,24 m²

Celková výměra kazetových podhledů je 353,28 m². Ve výkaze výměr je v položkách uvedena výměra 353,29 m² (po zaokrouhlení). V dokumentaci pro zadávací řízení nebude provedena změna.

Ad 4. Na základě konzultace s dodavatelem komponentů pro provozní soubor MaR, lze zajistit na trhu náhradu za komponenty, které se již nevyrábí, a to komponenty se stejnými nebo lepšími technickými vlastnostmi. V dokumentaci pro zadávací řízení nebude provedena změna.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace nebyla sice doručena včas, a zadavatel tedy neměl povinnost uveřejnit vysvětlení do 3 pracovních dnů. Přesto s ohledem na opožděné podání vysvětlení, zadavatel prodlouží lhůtu pro podání nabídek nejméně o tolik pracovních dnů, o kolik přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace do uveřejnění požadovaného vysvětlení.

Zadavatel tímto prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a to na 28. 2. 2018 do 9:00 hodin.

Změna nebo doplnění zadávací dokumentace podmínek bude uveřejněna a oznámena dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla změněna nebo doplněna, tedy uveřejněna na profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_82.html

V Brně dne 8. 2. 2018

**Integrovaná střední škola Slavkov u
Brna, příspěvková organizace**
v zastoupení
PIONS s.r.o.