

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 1

k veřejné zakázce s názvem

„Rekonstrukce objektu školy (hygienické zázemí a únikové cesty)“

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s ustanovením § 3 písmeno a) a ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“)

Veřejná zakázka	
Druh veřejné zakázky:	podlimitní veřejná zakázka na stavební práce
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení dle §53 zákona
Zadavatel	
Název:	Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno, Botanická 70, příspěvková organizace
Sídlo:	Botanická 70, 602 00 Brno
IČ:	00567582
Zastoupený:	ředitelem Mgr. Radkem Klimešem
Profil zadavatele:	https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_142.html
Osoba zastupující zadavatele dle ustanovení § 43 zákona	
Název:	PIONS s. r. o.
Sídlo:	Brno, Drobného 306/34, PSČ 602 00
IČ:	292 50 331
Zastoupený:	Mgr. Marek Sklenář, jednatel
Kontaktní osoba:	JUDr. Michal Skoumal
Telefon:	+420 775 967 530
E-mail:	skoumal@pions.cz

Zadavatel tímto podává v souladu s ust. § 98 a § 99 zákona vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace.

Dotaz účastníka ze dne 21. 2. 2018

- 1/ Prosíme o upřesnění v projektové dokumentaci z objektu D.2 ve výpisu prvků - materiálu dřevěných dveří (není uveden).
- 2/ Prosíme o upřesnění v projektové dokumentaci z objektu D.2 ve výpisu prvků - u požárních dveří ozn. 208 a 209 - jestli budou v provedení bezprahovém, nebo s dubovým prahem? (je uvedeno obojí).
- 3/ Prosíme o upřesnění ve výkazu výměr ASŘ objektu D.1 - u položky č. 104 Obklad pórovinový je popis, že je včetně izolace, ale u položky č. 99 Dlažba z dlaždic tento popis, že je včetně izolace, není. Znamená to, že požadujete provést izolaci pod obklad a pod dlažbu nikoli?
- 4/ Prosíme o upřesnění ve výkazu výměr ASŘ objektu D.1 - u položky č. 110 Úprava povrchu sádkokartonu - tato položka není v programu RTS (i když má číslo položek RTS) a prosíme tedy o vysvětlení co je touto položkou zamýšleno za práce? (malba, nátěr...)
- 5/ Prosíme o upřesnění v projektové dokumentaci - doplnění požárně bezpečnostního řešení, které v zadávací dokumentaci chybí.
- 6/ Prosíme o upřesnění v projektové dokumentaci a také ve výkazech výměr ASŘ z objektů D. 1 a D. 2 - požadavky na PVC (jestli jde o PVC v pásech nebo dílcích, požární odolnost, třída zátěže, protiskluznou).
- 7/ Prosíme o upřesnění ve výkazu výměr ZTI objektu D.1 - mají být umyvadla a sedátka s antibakteriální úpravou , jak je popsáno v projektové dokumentaci?

Vysvětlení informací zadavatelem:

- Ad 1/ DTD.
- Ad 2/ Dle projektu - 208 s prahem, 209 bez prahu (viz příloha PBŘS).
- Ad 3/ Pod obkladem izolace nebude.
- Ad 4/ Jde o malbu SDK podhledů.
- Ad 5/ Viz příloha PBŘS.
- Ad 6/ Výkaz výměr - viz položka 102.
- Ad 7/ Ano, antibakteriální dle dokumentace ZTI.

Změna nebo doplnění zadávací dokumentace podmínek bude uveřejněna a oznámena dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla změněna nebo doplněna, tedy uveřejněna na profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_142.html

Příloha: Požárně bezpečnostní řešení stavby

V Brně dne 23. 2. 2018

**Sportovní gymnázium Ludvíka
Daňka, Brno, Botanická 70,
příspěvková organizace
v zastoupení
PIONS s.r.o.**