


poznámka

- V rekonstruovaných místnostech jsou nyní různé výšky podlah -3,460 na na chodbě v laboratoři a -3,520 v kotelně a v místnostech přípravy. Obě tyto výšky budou sjednoceny na úrovni -3,550. Po vybourání stáv. podlah bude ještě odtěžena zemina pod podlahou.
- v laboratoři č. 160 bude vybourána stáv. beton. podlaha tl. 100 mm vč. podklad. betonu tl. 90 mm na úroveň -3,650. Od této úrovně bude odtěžena zemina tl. 150 mm na úroveň -3,800. Na tuto úroveň bude provedena betonáž podkladního betonu v tl. 100 mm z B C16/20.
- v ostatních místnostech bude po vybourání beton. podlah tl. 70 mm + + podklad. betonu tl. 80 mm na úroveň -3,670. OD této úrovně bude odtěžena zemina tl. 130 mm na úroveň -3,800. Na této úrovni bude provedena rovněž betonáž podkladního betonu v tl. 100 mm z B C16/20.
- stávající ang. dvorek v místě nového vstupu bude vybourán a provedeny budou nové základy pro vstup se schodištěm.
- stávající kanaliz. šachta Š1 bude ubourána na výšku 100 mm a nově bude osazen rám nového plynatěs. poklopu, ten bude vydlážděn dlažbou.
- stávající kanalizační šachta Š2 bude ubourána na výšku 100 mm, beton. poklop odstraněn, šachta zasypána štěrkem a přebetonována podkl. beton.
- V místě vybouraných schodů bude provedeno podřezání zdiva a vložení nové PVC folie s vyklínováním a vyplněním maltou.
- Pro ležatou kanalizaci budou provedeny výkopy od úrovně -3,800 do hl. 400 mm a šíře 500 mm. celkem 46,4 m.
- pro kolena u stupaček budou provedeny drážky v základech, šíře 200, hl. 200 a délky 350 mm. Celkem 10 ks.
- prostupy přes nové základy 200/250 pollohově umístit dle projektu ležaté kanalizace - 2 ks.

legenda

- stávající konstrukce
- bourané konstrukce
- nové konstrukce
- beton C16/20 -základy
- C25/30 XC4, XA1-kanálek ÚT vodostavební beton B30 HV 8
- podřezávaná část zdiva

schema



±0 = 207,160 = 1.NP

| | | |
|--|---|--|
| PROJEKTANT | Ing. Surj | projektový atelier Ing. Petr Surj |
| VYPRACOVAL | Ing. Surj | |
| INVESTOR | SPS chemická Brno, příspěvková organizace | Mvalivce 58, 620 00 Brno, IČO 40447049 |
| název: | | DRUH DOKUM. DPS |
| Inkubátor mladých vědců - příprava žáků pro budoucí vědeckou dráhu, aneb v mladé generaci je budoucnost naší společnosti | | ČÍSLO ZAK. 02/2016 |
| | | DATUM květen 2016 |
| | | FORMÁT 8 A4 |
| | | MÉRITKO 1:50 |
| arch. - stavební řešení | | Č. KOPIE DL Č. VYKR. |
| PŮDORYS ZÁKLADŮ | | D1.1 4 |