

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. II

Identifikační údaje o veřejné zakázce a zadavateli

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří III.

evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: **Z2018-006555**

spisová značka zadavatele: **GRMPUL0218**

(dále jen „**veřejná zakázka**“)

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Gymnázium Brno - Řečkovice, příspěvková organizace

IČO: 48513512

se sídlem: Brno, Terezy Novákové 2, PSČ 621 00

(dále jen „**zadavatel**“)

ZÁSTUPCE ZADAVATELE:

Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.

IČO: 28360125

se sídlem: Brno, Helfertova 2040/13, Černá Pole, PSČ 613 00

tel.: +420 541 211 528

e-mail: zakazky@akfiala.cz

ID datové schránky: vb7kdaz

(dále jen „**zástupce zadavatele**“)

Zástupcem zadavatele při provádění úkonů podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“), souvisejících se zadávacím řízením veřejné zakázky je obchodní společnost **Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.**

V souladu s § 98 zákona zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci na žádost dodavatele takto:

Dotaz č. 1

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

V Technické zprávě D.1.2.01 bod. 5.5. a v PD výkres č. D 1.2.08 Základy a konstrukce výtahové šachty je uvedeno, že výtahová šachta bude založena na základové desce, která je uložena na 4 ks mikropilot. Domníváme se, že ve výkazu výměr však na požadované mikropiloty není položka. Prosíme o doplnění, příp. určení, do které položky cenu za mikropiloty zahrnout.

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Dodavatel ocení mikropiloty pro uložení monolitické železobetonové desky pro založení výtahové šachty v soupise stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro stavební objekt 01 Hlavní budova, v díle 2 Základy a zvláštní zakládání, v položce č. 17 Železobeton základových zdí C 25/30.

Dotaz č. 2

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

V návaznosti na obdržené Vysvětlení ze dne 2.3. se na vás ještě jednou obracíme o doplnění ZD. V poskytnutých podkladech, na které je odkázáno je detailně popsán systém provětrávané fasády, kotvení apod. nicméně zde není určena materiálová charakteristika obkladové desky. Tímto vás žádáme o přesné stanovení materiálu obkladové desky.

Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Jedná se o cementovláknitou fasádní exteriérovou desku. Systém zavěšené fasády musí být certifikován jako komplet, nikoli jako jednotlivé prvky.

V Brně dne 06.03.2018

Gymnázium Brno - Řečkovice,
příspěvková organizace
v.z. Fiala, Tejkal a partneři,
advokátní kancelář, s.r.o.
Mgr. Jan Tejkal, advokát
společník a jednatel