

RA5

1x oceloplechová skříň + sokl 100mm

1x600/2000/400

IP30/20

B1lá

PŘÍVOD KABELEM SHORA

VÝVODY KABELY NAHORU

OCHRANA DLE ČSN 332000–4–41 ed.2

SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

CHARAKTERISTIKA SOUSTAVY


3 NPE AC 400/8230 V / TN-C-S

Ik = do 10 kA

ip = do 10 kA

100A/3/C

HOP tvořena v rozvaděči RH připojením na PE.



Řešeno ve II.etapě

ELEKTROINSTALACE	PROJEKTANT PROFESIE	Ing. Vojtěch Lipovský	
	Ing. Lipovský		
MÍSTO STAVBY : Ivančice, Široká 16, 664 95	FORMAT	A4	
INVESTOR: Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace	DATUM	09/2017	
STAVBA Hlavní podlažní rozvaděče elektro v budově "L"	STUPEŇ	PPS	
VÝKRES: Rozvaděč RA5	OBJEKT	"L"	
	MĚŘITKO	Č. VÝKRESU	
	- -	RA5	