

RA3

1x oceloplechová skříň + sokl 100mm

1x600/2000/400

IP30/20

B1lá

PŘÍVOD KABELEM SHORA

VÝVODY KABELY NAHORU

OCHRANA DLE ČSN 332000–4–41 ed.2

SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

CHARAKTERISTIKA SOUSTAVY


3 NPE AC 400/8230 V / TN-C-S

Ik = do 10 kA

ip = do 10 kA

100A/3/C

HOP tvořena v rozvaděči RH připojením na PE.



Řešeno ve II.etapě

ELEKTROINSTALACE	PROJEKTANT PROFESIE	Ing. Vojtěch Lipovský Podešvova 13, 612 00 Brno IČ: 633 855 11 +420 777 872646 lipov@volny.cz	
	DATUM	09/2017	
	STUPEŇ	PPS	
INVESTOR:	Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace	OBJEKT	"L"
STAVBA	Hlavní podlažní rozvaděče elektro v budově "L"	MĚŘITKO	Č. VÝKRESU
VÝKRES:	Rozvaděč RA3	— —	RA3