

Ing. Miloslav Müller
 Projekce el. zařízení
 IČO: 644 75 956, Brněnská 297 679 71 Lysice
 Ateliér: Dvorská 28, 678 01 Blansko
 tel. mobil: 604 828 006

Konstrukce budovy - CA1, CB1

Na půdě jsou vnější vlivy následující :

Prostředí - AA4, AB4, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1

Využití - BA1, BC1, BD1, BE1

Konstrukce budovy - CA1, CB1

Ve venkovních prostorech jsou vnější vlivy následující :

Prostředí - AA7, AB8, AC1, AD3, AE4, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1

Využití - BA1, BC1, BD1, BE1

Konstrukce budovy - CA1, CB1.

Zdůvodnění :

Vnější vlivy byly určeny v souladu s ČSN 33 2000-5-51 ed.3, ČSN 60079-10 a ČSN EN 50281-1-2.

Datum sepsání protokolu 27.3.2017

.....
podpis předsedy komise