

**Věc: Zadávací řízení - „Rekonstrukce Hygienického zařízení v budově Gymnázia Blansko“
- vysvětlení zadávacích podmínek**

V rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadané v souladu s ust. § 31 zákona, na kterou se nevztahuje povinnost provést zadávací řízení dle zákona, pod názvem „Rekonstrukce Hygienického zařízení v budově Gymnázia Blansko“, zadavatel obdržel dotaz. Na tento dotaz zadavatel odpovídá takto:

Dotaz:

Ve výkazu výměr zadavatel specifikuje měněné dveře např. následovně:

Dveře vnitřní š = 600 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch. úprava laminát CPL; dekor dub, buk, javor, bílá, hruška, ořech

Ve specifikaci prvků uvádí zadavatel dřevěná dveřní křídla.

Jaký materiál dveří tedy zadavatel požaduje?

Odpověď

Zadavatel upřesňuje, že platí dodržení požadavku pro dveřní křídla dle specifikace – dveřní křídla s povrchovou úpravou vysokotlakým HPL-odstín šedý – tedy vhodnější pojmenování laminátová.

.....

Mgr. Martin Budiš

osoba pověřená výkonem zadavatelských činností