


**projektant části PD**

zodpovědný projektant	Bartoš Bohumil
vypracoval	Bartoš Bohumil
kontroloval	 Bartoš Bohumil

### TABULKA VZDÁLENOSTÍ ULOŽENÍ OCEL. POTRUBÍ

<b>DMENZE OCEL. POTRUBÍ</b>	DN15	DN20	DN25	DN32	DN40	DN50	DN65	DN80	DN100	DN125	DN150	DN200
<b>VZDÁLENOST ULOŽENÍ v bm</b>	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	3,1	3,9	4,2	4,5	5,1	5,5	5,8

### TABULKA HMOTNOSTÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ – VČETNĚ VODY

<b>DIMENZE POTRUBI</b>	DN10	DN15	DN20	DN25	DN32	DN40	DN50	60,3/2,9	70/3,2	76/3,2	89/3,6	108/4	133/4,5	159/4,5	219/6,3
<b>HMOTNOST Kg/m</b>	0,98	1,47	2,01	3,03	4,15	5,24	7,42	8,37	9,47	10,49	12,63	18,11	24,80	34,81	64,97

Investor ZÁKLADNÍ ŠKOLA SEKANINOVA 1, 614 00 BRNO

**BOHUMIL BARTOŠ**  
DUHOVÁ 2063/3, 62100 BRNO  
adresa : KANCELÁŘ MINSKÁ 34,61600 BRNO  
tel. : +420602579064 email : bartos@bartosul.cz web : www.bartosul.cz

projektant části PD

zodpovedný projektant	Bartoš Bohumil
vypracoval	Bartoš Bohumil
kontroloval	Bartoš Bohumil

název stavby	umístění
--------------	----------

# ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO-SEKANINOVA REKONSTRUKCE TEPELOVODNÍ KOTELNY

objekt  
**SO 01 - základní škola**

### D.1.4.1 - Ústřední vytápění

datum	stupeň dokumentace	číslo části
2017	DPS	D 1.4.1
výkresu	číslo revize	číslo výkresu
0/-	00	03